

BIJLAGE VIII

Rekenresultaten voorgenomen activiteit

Rekenresultaten totale inrichting incl. BEC
voorgenomen activiteit

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
Rekenmethode: Industrielawaai - 1L; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L1
1_A	Vlaardingen West (ZIP 6)	5.0	30.5	26.8	26.2	36.2	33.8
2_A	Hoogvliet Oost (ZIP 12)	5.0	19.1	16.4	15.7	25.7	22.0
3_A	Spijkenisse West (ZIP 16)	5.0	23.2	21.0	20.6	30.6	26.6
4_A	Heenvliet Midden (ZIP 18)	5.0	28.4	26.7	26.3	36.3	31.0
5_A	Zwartewaal Haven (ZIP 19)	5.0	28.6	27.1	26.8	36.8	31.1
6_A	Rozenburg Oost (ZIP 20)	5.0	39.4	37.6	37.4	47.4	43.7
7_A	Rozenburg Midden (ZIP 21)	5.0	28.1	24.2	23.7	33.7	31.4
8_A	AVR-VIP1-hoek Gerbrwg na spoor	10.0	51.0	45.6	44.0	54.0	53.3
9_A	AVR-VIP2-Oeverbospad Maassluis	10.0	43.0	41.1	40.9	50.9	46.5
10_A	AVR-VIP3-Botlekstraat	10.0	48.4	46.7	46.2	56.2	50.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbijdrage per groep
voorgenomen activiteit

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 6_A - Rozenburg Oost (ZIP 20)
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Groep	ASI-2		26.0	25.1	25.0	35.0	27.4
Groep	BEC		30.0	29.0	29.0	39.0	39.6
Groep	EHA		30.1	26.0	26.0	36.0	32.0
Groep	Energiecentrale		24.6	24.0	24.0	34.0	26.9
Groep	Houtverwerking		27.5	15.6	2.4	27.5	31.7
Groep	Huisvuilbunkers		26.4	25.6	18.2	30.6	28.1
Groep	Koelwaterpompgebouw		20.7	20.7	20.7	30.7	20.7
Groep	MED's		26.0	26.0	26.0	36.0	26.0
Groep	Overig		23.7	23.0	23.0	33.0	34.4
Groep	Rookgasreiniging		21.4	20.5	20.5	30.5	22.7
Groep	Roosterovens		13.8	13.8	14.1	24.1	19.9
Groep	RVI		29.9	--	--	29.9	31.7
Groep	Scheepsbeladingsinstallatie		26.3	--	--	26.3	26.3
Groep	Slakkenafvoer		13.9	13.9	13.9	23.9	31.7
Groep	Slakcentransport		-4.8	-4.8	-4.8	5.2	-4.8
Groep	Tankenpark		8.4	--	--	8.4	8.4
Groep	Waterdistributiegebouw		11.2	11.2	11.2	21.2	11.2
Groep	WMI		34.4	34.4	34.4	44.4	34.4
Totalen			39.4	37.6	37.4	47.4	43.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbijdrage per groep
voorgenomen activiteit

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 8 A - AVR-VIPl-hoek Gerbrwg na spoor
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Groep	ASI-2		41.6	40.5	40.4	50.4	43.8
Groep	BEC		27.0	24.6	24.6	34.6	37.2
Groep	EHA		39.7	36.3	36.3	46.3	41.5
Groep	Energiecentrale		23.9	23.6	23.6	33.6	25.2
Groep	Houtverwerking		33.1	29.4	26.2	36.2	40.1
Groep	Huisvuilbunkers		44.5	41.3	35.0	46.3	47.3
Groep	Koelwaterpompgebouw		24.4	24.4	24.4	34.4	24.4
Groep	MED's		34.6	34.6	34.6	44.6	34.6
Groep	Overig		26.0	16.3	16.3	26.3	34.0
Groep	Rookgasreiniging		29.9	29.9	29.9	39.9	30.1
Groep	Roosterovens		20.3	20.3	21.0	31.0	30.5
Groep	RVI		48.0	--	--	48.0	49.5
Groep	Scheepsbeladingsinstallatie		35.0	--	--	35.0	35.0
Groep	Slakkenafvoer		19.9	19.9	19.9	29.9	37.7
Groep	Slakkentransport		18.3	18.3	18.3	28.3	18.3
Groep	Tankenpark		9.2	--	--	9.2	9.2
Groep	Waterdistributiegebouw		13.3	13.3	13.3	23.3	13.3
Groep	WWI		31.5	31.5	31.5	41.5	31.5
Totalen			51.0	45.6	44.0	54.0	53.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbijdrage per groep
voorgenomen activiteit

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 9_A - AVR-VIP2-Oeverbospad Maassluis
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Groep	ASI-2		31.5	29.7	29.7	39.7	34.0
Groep	BEC		32.9	32.3	32.3	42.3	40.7
Groep	EHA		29.0	26.9	26.9	36.9	29.9
Groep	Energiecentrales		28.6	28.5	28.5	38.5	29.2
Groep	Houtverwerking		16.1	6.7	-0.7	16.1	21.3
Groep	Huishvuilbunkers		29.7	26.4	19.5	31.4	33.4
Groep	Koelwaterpompgebouw		23.4	23.4	23.4	33.4	23.4
Groep	MED's		27.8	27.8	27.8	37.8	27.8
Groep	Overig		26.2	18.7	18.7	28.7	39.1
Groep	Rookgasreiniging		32.4	31.6	31.6	41.6	33.4
Groep	Roosterovens		15.8	15.8	16.5	26.5	26.5
Groep	RVI		36.6	--	--	36.6	38.0
Groep	Scheepsbeladingsinstallatie		16.7	--	--	16.7	16.7
Groep	Slakkenafvoer		14.2	14.2	14.2	24.2	32.0
Groep	Slakkentransport		12.6	12.6	12.6	22.6	12.6
Groep	Tankenpark		27.8	--	--	27.8	27.8
Groep	Waterdistributiegebouw		16.6	16.6	16.6	26.6	16.6
Groep	WWI		37.8	37.8	37.8	47.8	37.8
Totalen			43.0	41.1	40.9	50.9	46.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbijdrage per groep
voorgenomen activiteit

Model: SI2 Import 21-02-2006 ~ MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 10_A - AVR-VIP3-Botlekstraat
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Groep	ASI-2		38.3	37.2	36.9	46.9	41.0
Groep	BEC		31.9	31.1	31.1	41.1	39.2
Groep	EHA		36.0	30.7	30.7	40.7	38.1
Groep	Energiecentrale		26.2	25.6	25.6	35.6	28.3
Groep	Houtverwerking		35.3	27.0	22.6	35.3	39.0
Groep	Huisvuilbunkers		41.0	37.8	31.4	42.8	43.4
Groep	Koelwaterpompegebouw		1.3	1.3	1.3	11.3	1.3
Groep	MED's		32.5	32.5	32.5	42.5	32.5
Groep	Overig		29.1	28.6	28.6	38.6	34.2
Groep	Rookgasreiniging		21.9	20.3	20.3	30.3	23.6
Groep	Roosterovens		15.6	15.6	15.9	25.9	22.2
Groep	RVI		36.8	--	--	36.8	37.9
Groep	Scheepsbeladingsinstallatie		34.5	--	--	34.5	34.5
Groep	Slakkenafvoer		19.1	19.1	19.1	29.1	36.9
Groep	Slakkentransport		-0.7	-0.7	-0.7	9.3	-0.7
Groep	Tankenpark		15.8	--	--	15.8	15.8
Groep	Waterdistributiegebouw		1.9	1.9	1.9	11.9	1.9
Groep	WWI		44.8	44.8	44.8	54.8	44.8
Totalen			48.4	46.7	46.2	56.2	50.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit

dagperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 6 A - Rozenburg Oost (ZIP 20)
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
283	Shovel HVN	1.5	26.7	--	--	26.7	26.7	0.0
186	Inc. 2e verd. oostgevel 1	10.3	26.5	26.5	26.5	36.5	26.5	0.0
047	storten in stortkoker	5.0	25.5	--	--	25.5	25.5	0.0
140	aanvoer afval m.b.v. vrachtw.	2.0	25.1	24.8	17.1	29.8	26.1	0.0
379	vrachtwagens rijden	9.8	24.8	--	--	24.8	26.3	0.0
122	zeefdek slakcentransport	2.0	23.8	--	--	23.8	23.8	0.0
141	schoorsteentop	10.0	23.1	--	--	23.1	23.1	0.0
445	opslaghal noordgevel	11.5	22.3	22.7	22.7	32.7	22.7	0.0
187	Inc. 3e verd. oostgevel 1	13.5	22.3	22.3	22.3	32.3	22.3	0.0
174	Inc. beneden oostgevel 3	4.0	22.3	22.3	22.3	32.3	22.3	0.0
132	pompen pompplaten (12)	0.5	22.2	22.2	22.2	32.2	22.2	0.0
178	Inc. 1e verd. westgevel 1	5.2	22.0	22.0	22.0	32.0	22.0	0.0
453	transporttoren westgevel	9.0	21.5	21.5	21.5	31.5	21.5	0.0
023	zeeftrommel uitstr. westgevel	4.0	21.4	--	--	21.4	21.4	0.0
195	Inc. 4e verd. oostgevel 1	21.7	20.8	20.8	20.8	30.8	20.8	0.0
200	Inc. 4e verd. noordgevel dakvlak	0.1	20.8	20.8	20.8	30.8	20.8	0.0
128	opening geb. slakkenverwerking	3.0	20.7	--	--	20.7	20.7	0.0
201	Inc. 4e verd. noordgevel dakvlak	0.1	20.6	20.6	20.6	30.6	20.6	0.0
181	Inc. 1e verd. oostgevel 1	5.2	20.5	20.5	20.5	30.5	20.5	0.0
198	Inc. 4e verd. westgevel 1	21.7	20.3	20.3	20.3	30.3	20.3	0.0
135	3 luchtkoeivent. rivierwaterp.	2.0	20.0	20.0	20.0	30.0	20.0	0.0
377	vrachtwagens rijden	0.8	20.0	--	--	20.0	21.5	0.0
386	leegstorten vrachtwagen	1.0	19.9	--	--	19.9	25.9	0.0
173	Inc. beneden oostgevel 2	4.0	19.8	19.8	19.8	29.8	19.8	0.0
208	Inc. 2e verd. westgevel 1	11.7	19.6	19.6	19.6	29.6	19.6	0.0
458	Dumpcondensor	4.8	19.2	19.2	19.2	29.2	22.2	0.0
172	Inc. beneden oostgevel 1	4.0	18.9	18.9	18.9	28.9	18.9	0.0
420	schoorsteen top	80.0	18.6	18.6	18.6	28.6	18.6	0.0
194	Inc. 3e verd. oostgevel 1	16.8	18.6	18.6	18.6	28.6	18.6	0.0
376	vrachtwagens rijden	0.8	18.6	--	--	18.6	20.1	0.0
167	Inc. beneden westgevel 2	2.0	18.6	18.6	18.6	28.6	18.6	0.0
177	Inc. beneden zuidgevel 3	4.0	18.4	18.4	18.4	28.4	18.4	0.0
463	opslaghal incl. shredder noordgevel	11.5	18.2	--	--	18.2	29.0	0.0
166	Inc. beneden westgevel 1	2.0	18.1	18.1	18.1	28.1	18.1	0.0
196	Inc. 4e verd. noordgevel 1	21.7	17.8	17.8	17.8	27.8	17.8	0.0
046	motor bij stortkoker	1.0	17.7	--	--	17.7	17.7	0.0
324	scheiding dak	0.1	17.7	17.7	17.7	27.7	17.7	0.0
292	uitlaat injecteur MED2	13.7	17.6	17.6	17.6	27.6	17.6	0.0
263	energiecentr: ventil. op dak	3.0	17.4	17.4	17.4	27.4	17.4	0.0
110	Kraan Case Poclain houtopslag	1.5	17.3	14.3	--	19.3	23.3	0.0
020	RGR- uitstr. dak totaal	0.1	17.2	17.2	17.2	27.2	17.2	0.0
197	Inc. 4e verd. noordgevel 2	21.7	17.0	17.0	17.0	27.0	17.0	0.0
182	Inc. 2e verd. zuidgevel 1	10.3	16.9	16.9	16.9	26.9	16.9	0.0
143	MED2 boven vlak 7	11.9	16.8	16.8	16.8	26.8	16.8	0.0
334	vrachtverkeer ASI II route G	1.5	16.6	7.2	6.3	16.6	18.7	0.0
112	Dumper Volvo Slakkenberg	1.5	16.6	--	--	16.6	23.5	0.0
183	Inc. 2e verd. zuidgevel 2	10.3	16.5	16.5	16.5	26.5	16.5	0.0
010	energiecentr: ventil. op dak	3.0	16.4	16.4	16.4	26.4	16.4	0.0
382	Stoomleidingen -> centrale	6.0	16.3	16.3	16.3	26.3	16.3	0.0
184	Inc. 2e verd. zuidgevel 3	10.3	16.2	16.2	16.2	26.2	16.2	0.0
	Rest		34.2	33.0	32.9	42.9	41.8	
Totalen			39.4	37.6	37.4	47.4	43.7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit

dagperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 8 A - AVR-VIP1-hoek Gerbrwg na spoor
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
124	ventilator omkast	2.0	41.1	--	--	41.1	41.1	0.0
118	trommel RVI	4.0	39.0	--	--	39.0	39.0	0.0
119	overstort RVI	5.0	38.6	--	--	38.6	38.6	0.0
042	lossen avr-container in bunker	12.7	38.2	31.2	23.4	38.2	38.2	0.0
122	zeefdek slakkentransport	2.0	37.7	--	--	37.7	37.7	0.0
043	lossen DAF3300 in bunker	12.7	36.8	29.8	22.0	36.8	36.8	0.0
141	schoorsteentop	10.0	36.4	--	--	36.4	36.4	0.0
125	open poort RVI	2.0	36.3	--	--	36.3	36.3	0.0
022	zeeftrommel uitstr. oostgevel	4.0	35.4	--	--	35.4	35.4	0.0
047	storten in stortkoker	5.0	34.7	--	--	34.7	34.7	0.0
127	opening geb. slakkenverwerking	3.0	34.7	--	--	34.7	34.7	0.0
048	shovel Volvo BM slakken	1.5	34.6	--	--	34.6	34.6	0.0
049	shovel Volvo L120C huisvuil	1.5	34.5	33.3	24.3	38.3	36.3	0.0
377	vrachtwagens rijden	0.8	34.4	--	--	34.4	35.9	0.0
114	Shovel Case 821 bij slakken	1.5	34.4	--	--	34.4	37.4	0.0
126	tp-band zerdirator	4.0	34.3	--	--	34.3	34.3	0.0
139	shovel Volvo L120C huisvuil	1.5	34.0	32.8	23.8	37.8	35.8	0.0
051	DAF terminaltrekker	0.8	33.3	32.0	29.0	39.0	36.3	0.0
050	verwisselen container	1.5	32.9	--	--	32.9	43.7	0.0
052	DAF terminaltrekker	0.8	32.8	31.6	28.6	38.6	35.8	0.0
056	vrachtwagens stortbordes	1.5	32.2	28.0	21.0	33.0	36.4	0.0
057	vrachtwagens stortbordes	1.5	32.1	27.9	20.9	32.9	36.3	0.0
140	aanvoer afval m.b.v. vrachtw.	2.0	32.1	31.9	24.1	36.9	33.1	0.0
335	vrachtverkeer ASI II route H	1.5	31.7	24.4	23.3	33.3	37.1	0.0
376	vrachtwagens rijden	0.8	31.6	--	--	31.6	33.1	0.0
496	opslag dak	0.1	31.1	31.1	31.1	41.1	31.1	0.0
274	Shovel ASI-2	1.5	31.0	29.1	26.1	36.1	36.4	0.0
495	opslag dak	0.1	30.8	30.8	30.8	40.8	30.8	0.0
494	opslag dak	0.1	30.7	30.7	30.7	40.7	30.7	0.0
038	uitvoer slakken oostzijde	3.0	30.2	--	--	30.2	30.2	0.0
059	vrachtwagens stortbordes	1.5	29.6	25.4	18.4	30.4	33.8	0.0
123	storten in container	2.0	29.3	--	--	29.3	29.3	0.0
493	opslag dak	0.1	28.8	28.8	28.8	38.8	28.8	0.0
031	dak zerdiratorgebouw	0.1	28.5	--	--	28.5	28.5	0.0
058	vrachtwagens stortbordes	1.5	28.4	24.2	17.2	29.2	32.6	0.0
324	scheiding dak	0.1	27.9	27.9	27.9	37.9	27.9	0.0
363	wanden gaswassers/zuigtrekvent	24.0	27.9	27.9	27.9	37.9	27.9	0.0
044	electrische overslag kraan	15.0	27.7	26.5	18.7	31.5	27.7	0.0
360	Container wisselen	1.0	27.7	--	--	27.7	35.5	0.0
344	opslag deur oostgevel	6.7	27.6	13.8	13.8	27.6	27.6	0.0
283	Shovel HVN	1.5	27.5	--	--	27.5	27.5	0.0
337	stofafzuigventilator 1	6.0	27.1	27.1	27.1	37.1	27.1	0.0
317	opslag dak	0.1	27.1	27.1	27.1	37.1	27.1	0.0
347	scheiding le deur noordgevel	3.0	26.9	13.1	13.1	26.9	26.9	0.0
323	scheiding dak	0.1	26.9	26.9	26.9	36.9	26.9	0.0
316	opslag dak	0.1	26.7	26.7	26.7	36.7	26.7	0.0
318	opslag dak	0.1	26.6	26.6	26.6	36.6	26.6	0.0
364	wanden gaswassers/zuigtrekvent	24.0	26.6	26.6	26.6	36.6	26.6	0.0
039	windzifter	1.5	26.5	--	--	26.5	26.5	0.0
325	scheiding dak	0.1	26.1	26.1	26.1	36.1	26.1	0.0
Rest			41.9	41.0	40.9	50.9	47.0	
Totalen			51.0	45.6	44.0	54.0	53.3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit

dagperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 9_A - AVR-VIP2-Oeverbospad Maassluis
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
186	Inc. 2e verd. oostgevel 1	10.3	30.4	30.4	30.4	40.4	30.4	0.0
086	RGR-gebouw rooster pompen wate	5.0	30.0	30.0	30.0	40.0	30.0	0.0
209	Inc. boven noordgevel 1	14.7	29.9	29.9	29.9	39.9	29.9	0.0
048	shovel Volvo BM slakken	1.5	29.3	--	--	29.3	31.1	0.0
458	Dumpcondensor	4.8	28.8	28.8	28.8	38.8	31.8	0.0
040	pompen tankpark	4.0	27.5	--	--	27.5	27.5	0.0
174	Inc. beneden oostgevel 3	4.0	26.3	26.3	26.3	36.3	26.3	0.0
122	zeefdek slakkentransport	2.0	26.3	--	--	26.3	26.3	0.0
187	Inc. 3e verd. oostgevel 1	13.5	26.2	26.2	26.2	36.2	26.2	0.0
124	ventilator omkast	2.0	26.2	--	--	26.2	26.2	0.0
181	Inc. 1e verd. oostgevel 1	5.2	25.9	25.9	25.9	35.9	25.9	0.0
141	schoorsteentop	10.0	25.9	--	--	25.9	25.9	0.0
118	trommel RVI	4.0	25.8	--	--	25.8	25.8	0.0
119	overstort RVI	5.0	25.5	--	--	25.5	25.5	0.0
124	Shovel Case 821 bij slakken	1.5	24.8	--	--	24.8	27.8	0.0
036	afzuigstelsel RGR-gebouw	4.0	24.7	--	--	24.7	28.5	0.0
195	Inc. 4e verd. oostgevel 1	21.7	24.5	24.5	24.5	34.5	24.5	0.0
022	zeeftrammel uitstr. oostgevel	4.0	24.4	--	--	24.4	24.4	0.0
334	vrachtverkeer ASI II route G	1.5	24.2	14.8	13.9	24.2	26.3	0.0
053	vorkheftruck vervangende bron	1.5	24.1	--	--	24.1	24.1	0.0
125	open poort RVI	2.0	24.1	--	--	24.1	24.1	0.0
056	vrachtwagens stortbordes	1.5	23.8	19.6	12.6	24.6	28.0	0.0
057	vrachtwagens stortbordes	1.5	23.1	18.9	11.9	23.9	27.3	0.0
184	Inc. 2e verd. zuidgevel 3	10.3	23.0	23.0	23.0	33.0	23.0	0.0
023	zeeftrammel uitstr. westgevel	4.0	22.9	--	--	22.9	22.9	0.0
173	Inc. beneden oostgevel 2	4.0	22.9	22.9	22.9	32.9	22.9	0.0
058	vrachtwagens stortbordes	1.5	22.8	18.6	11.6	23.6	27.0	0.0
445	opslaghal noordgevel	11.5	22.8	23.2	23.2	33.2	23.2	0.0
135	3 luchtcoelvent. rivierwaterp.	2.0	22.8	22.8	22.8	32.8	22.8	0.0
194	Inc. 3e verd. oostgevel 1	16.8	22.5	22.5	22.5	32.5	22.5	0.0
020	RGR- uitstr. dak totaal	0.1	21.8	21.8	21.8	31.8	21.8	0.0
172	Inc. beneden oostgevel 1	4.0	21.8	21.8	21.8	31.8	21.8	0.0
128	opening geb. slakkenverwerking	3.0	21.6	--	--	21.6	21.6	0.0
170	Inc. beneden noordgevel 2	4.0	21.4	21.4	21.4	31.4	21.4	0.0
183	Inc. 2e verd. zuidgevel 2	10.3	21.3	21.3	21.3	31.3	21.3	0.0
324	scheiding dak	0.1	21.2	21.2	21.2	31.2	21.2	0.0
323	scheiding dak	0.1	21.2	21.2	21.2	31.2	21.2	0.0
376	vrachtwagens rijden	0.8	21.2	--	--	21.2	22.7	0.0
322	scheiding dak	0.1	20.7	20.7	20.7	30.7	20.7	0.0
140	aanvoer afval m.b.v. vrachtw.	2.0	20.7	20.4	12.6	25.4	21.7	0.0
377	vrachtwagens rijden	0.8	20.5	--	--	20.5	22.0	0.0
126	tp-band zerdirator	4.0	20.4	--	--	20.4	20.4	0.0
335	vrachtverkeer ASI II route H	1.5	20.3	13.0	11.9	21.9	25.7	0.0
211	Efilters onder oostzijde	4.0	20.3	20.3	20.3	30.3	20.3	0.0
038	uitvoer slakken oostzijde	3.0	20.0	--	--	20.0	20.0	0.0
207	Inc. 5e verd. oostgevel 1	26.5	20.0	20.0	20.0	30.0	20.0	0.0
021	RGR- noordgevel totaal	12.0	19.8	19.8	19.8	29.8	19.8	0.0
099	MED2 boven vlak 2	11.9	19.8	19.8	19.8	29.8	19.8	0.0
263	energiecentr: ventil. op dak	3.0	19.6	19.6	19.6	29.6	19.6	0.0
450	ventilator dak turbineruimte	1.0	19.5	19.5	19.5	29.5	19.5	0.0
Rest			37.3	36.3	36.3	46.3	44.2	
Totalen			43.0	41.1	40.9	50.9	46.5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit

dagperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 10 A - AVR-VIP3-Botlekstraat
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
183	Inc. 2e verd. zuidgevel 2	10.3	37.8	37.8	37.8	47.8	37.8	0.0
182	Inc. 2e verd. zuidgevel 1	10.3	36.8	36.8	36.8	46.8	36.8	0.0
184	Inc. 2e verd. zuidgevel 3	10.3	36.5	36.5	36.5	46.5	36.5	0.0
042	lossen avr-container in bunker	12.7	35.7	28.7	20.9	35.7	35.7	0.0
047	storten in stortkoker	5.0	34.0	--	--	34.0	34.0	0.0
283	Shovel HVN	1.5	34.0	--	--	34.0	34.0	0.0
043	lossen DAF3300 in bunker	12.7	33.7	26.7	18.9	33.7	33.7	0.0
185	Inc. 2e verd. zuidgevel 4	10.3	33.6	33.6	33.6	43.6	33.6	0.0
188	Inc. 2e verd. zuidgevel zijvlak	13.8	33.5	33.5	33.5	43.5	33.5	0.0
139	shovel Volvo L120C huisvuil	1.5	31.7	30.5	21.5	35.5	33.5	0.0
049	shovel Volvo L120C huisvuil	1.5	31.3	30.1	21.1	35.1	33.1	0.0
122	zeefdek slakcentransport	2.0	30.6	--	--	30.6	30.6	0.0
379	vrachtwagens rijden	9.8	30.4	--	--	30.4	31.9	0.0
312	Shovel	1.5	30.1	27.9	24.9	34.9	33.9	0.0
052	DAF terminaltrekker	0.8	30.0	28.8	25.8	35.8	33.0	0.0
186	Inc. 2e verd. oostgevel 1	10.3	30.0	30.0	30.0	40.0	30.0	0.0
208	Inc. 2e verd. westgevel 1	11.7	29.8	29.8	29.8	39.8	29.8	0.0
192	Inc. 4e verd. zuidgevel 1	21.7	29.7	29.7	29.7	39.7	29.7	0.0
048	shovel Volvo BM slakken	1.5	29.6	--	--	29.6	31.4	0.0
051	DAF terminaltrekker	0.8	29.6	28.3	25.3	35.3	32.6	0.0
190	Inc. 3e verd. zuidgevel 1	16.8	29.6	29.6	29.6	39.6	29.6	0.0
189	Inc. 2e verd. zuidgevel dakvlak	0.1	28.9	28.9	28.9	38.9	28.9	0.0
498	cycloon RDF opwerking Z-richting	10.0	28.8	28.8	28.8	38.8	28.8	0.0
497	cycloon RDF opwerking Z-richting	10.0	28.8	28.8	28.8	38.8	28.8	0.0
140	aanvoer afval m.b.v. vrachtw.	2.0	28.8	28.5	20.7	33.5	29.8	0.0
023	zeeftrammel uitstr. westgevel	4.0	28.7	--	--	28.7	28.7	0.0
128	opening geb. slakkenverwerking	3.0	28.4	--	--	28.4	28.4	0.0
193	Inc. 4e verd. zuidgevel 2	21.7	27.6	27.6	27.6	37.6	27.6	0.0
376	vrachtwagens rijden	0.8	27.5	--	--	27.5	29.0	0.0
496	opslag dak	0.1	27.5	27.5	27.5	37.5	27.5	0.0
274	Shovel ASI-2	1.5	27.4	25.5	22.5	32.5	32.7	0.0
127	opening geb. slakkenverwerking	3.0	27.4	--	--	27.4	27.4	0.0
191	Inc. 3e verd. zuidgevel 2	16.8	27.2	27.2	27.2	37.2	27.2	0.0
386	leegstorten vrachtwagen	1.0	27.1	--	--	27.1	33.1	0.0
378	vrachtwagens rijden	0.8	27.1	--	--	27.1	28.6	0.0
199	Inc. 3e verd. westgevel 1	16.8	27.0	27.0	27.0	37.0	27.0	0.0
126	tp-band zerdirator	4.0	26.4	--	--	26.4	26.4	0.0
494	opslag dak	0.1	26.2	26.2	26.2	36.2	26.2	0.0
178	Inc. 1e verd. westgevel 1	5.2	26.2	26.2	26.2	36.2	26.2	0.0
330	vrachtverkeer ASI II route B	1.5	26.1	16.5	15.5	26.1	31.5	0.0
059	vrachtwagens stortbordes	1.5	26.0	21.8	14.8	26.8	30.2	0.0
132	pompen pomplaten (12)	0.5	25.9	25.9	25.9	35.9	25.9	0.0
187	Inc. 3e verd. oostgevel 1	13.5	25.9	25.9	25.9	35.9	25.9	0.0
174	Inc. beneden oostgevel 3	4.0	25.8	25.8	25.8	35.8	25.8	0.0
202	Inc. 5e verd. zuidgevel 1	26.5	25.6	25.6	25.6	35.6	25.6	0.0
460	opslaghal zuidgevel	11.5	24.3	24.7	24.7	34.7	24.7	0.0
346	opslag deur westgevel	6.7	24.3	10.5	10.5	24.3	24.3	0.0
495	opslag dak	0.1	24.3	24.3	24.3	34.3	24.3	0.0
181	Inc. 1e verd. oostgevel 1	5.2	24.2	24.2	24.2	34.2	24.2	0.0
203	Inc. 5e verd. zuidgevel 2	26.5	24.1	24.1	24.1	34.1	24.1	0.0
	Rest		40.4	39.5	39.3	49.3	45.7	
Totalen			48.4	46.7	46.2	56.2	50.3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit

avondperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 6 A - Rozenburg Oost (ZIP 20)
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
186	Inc. 2e verd. oostgevel 1	10.3	26.5	26.5	26.5	36.5	26.5	0.0
140	aanvoer afval m.b.v. vrachtw.	2.0	25.1	24.8	17.1	29.8	26.1	0.0
445	opslaghal noordgevel	11.5	22.3	22.7	22.7	32.7	22.7	0.0
187	Inc. 3e verd. oostgevel 1	13.5	22.3	22.3	22.3	32.3	22.3	0.0
174	Inc. beneden oostgevel 3	4.0	22.3	22.3	22.3	32.3	22.3	0.0
132	pompen pompplaten (12)	0.5	22.2	22.2	22.2	32.2	22.2	0.0
178	Inc. 1e verd. westgevel 1	5.2	22.0	22.0	22.0	32.0	22.0	0.0
453	transporttoren westgevel	9.0	21.5	21.5	21.5	31.5	21.5	0.0
195	Inc. 4e verd. oostgevel 1	21.7	20.8	20.8	20.8	30.8	20.8	0.0
200	Inc. 4e verd. noordgevel dakvlak	0.1	20.8	20.8	20.8	30.8	20.8	0.0
201	Inc. 4e verd. noordgevel dakvlak	0.1	20.6	20.6	20.6	30.6	20.6	0.0
181	Inc. 1e verd. oostgevel 1	5.2	20.5	20.5	20.5	30.5	20.5	0.0
198	Inc. 4e verd. westgevel 1	21.7	20.3	20.3	20.3	30.3	20.3	0.0
135	3 luchtkoelvent. rivierwaterp.	2.0	20.0	20.0	20.0	30.0	20.0	0.0
173	Inc. beneden oostgevel 2	4.0	19.8	19.8	19.8	29.8	19.8	0.0
208	Inc. 2e verd. westgevel 1	11.7	19.6	19.6	19.6	29.6	19.6	0.0
458	Dumpcondensor	4.8	19.2	19.2	19.2	29.2	22.2	0.0
172	Inc. beneden oostgevel 1	4.0	18.9	18.9	18.9	28.9	18.9	0.0
420	schoorsteen top	80.0	18.6	18.6	18.6	28.6	18.6	0.0
194	Inc. 3e verd. oostgevel 1	16.8	18.6	18.6	18.6	28.6	18.6	0.0
167	Inc. beneden westgevel 2	2.0	18.6	18.6	18.6	28.6	18.6	0.0
177	Inc. beneden zuidgevel 3	4.0	18.4	18.4	18.4	28.4	18.4	0.0
166	Inc. beneden westgevel 1	2.0	18.1	18.1	18.1	28.1	18.1	0.0
196	Inc. 4e verd. noordgevel 1	21.7	17.8	17.8	17.8	27.8	17.8	0.0
324	scheiding dak	0.1	17.7	17.7	17.7	27.7	17.7	0.0
292	uitlaat injecteur MED2	13.7	17.6	17.6	17.6	27.6	17.6	0.0
263	energiecentr: ventil. op dak	3.0	17.4	17.4	17.4	27.4	17.4	0.0
020	RGR- uitstr. dak totaal	0.1	17.2	17.2	17.2	27.2	17.2	0.0
197	Inc. 4e verd. noordgevel 2	21.7	17.0	17.0	17.0	27.0	17.0	0.0
182	Inc. 2e verd. zuidgevel 1	10.3	16.9	16.9	16.9	26.9	16.9	0.0
143	MED2 boven vlak 7	11.9	16.8	16.8	16.8	26.8	16.8	0.0
183	Inc. 2e verd. zuidgevel 2	10.3	16.5	16.5	16.5	26.5	16.5	0.0
010	energiecentr: ventil. op dak	3.0	16.4	16.4	16.4	26.4	16.4	0.0
382	Stoomleidingen -> centrale	6.0	16.3	16.3	16.3	26.3	16.3	0.0
184	Inc. 2e verd. zuidgevel 3	10.3	16.2	16.2	16.2	26.2	16.2	0.0
199	Inc. 3e verd. westgevel 1	16.8	15.9	15.9	15.9	25.9	15.9	0.0
442	uitlaat ketelhuis	1.0	15.8	15.8	15.8	25.8	15.8	0.0
204	Inc. 5e verd. westgevel 1	26.5	15.7	15.7	15.7	25.7	15.7	0.0
293	ontluchting injecteur MED2	13.7	15.6	15.6	15.6	25.6	15.6	0.0
444	uitlaat rookgasreiniging	1.0	15.5	15.5	15.5	25.5	15.5	0.0
207	Inc. 5e verd. oostgevel 1	26.5	15.2	15.2	15.2	25.2	15.2	0.0
188	Inc. 2e verd. zuidgevel zijvlak	13.8	15.2	15.2	15.2	25.2	15.2	0.0
337	stofafzuigventilator 1	6.0	15.0	15.0	15.0	25.0	15.0	0.0
264	energiecentr: ventil. op dak	3.0	14.9	14.9	14.9	24.9	14.9	0.0
448	opslaghal westgevel	7.3	14.3	14.7	14.7	24.7	14.7	0.0
365	wanden gaswassers/zuigtrekvent	24.0	14.5	14.5	14.5	24.5	14.5	0.0
185	Inc. 2e verd. zuidgevel 4	10.3	14.3	14.3	14.3	24.3	14.3	0.0
110	Kraan Case Poclain houtopslag	1.5	17.3	14.3	--	19.3	23.3	0.0
142	MED1 boven vlak 7	11.9	14.2	14.2	14.2	24.2	14.2	0.0
374	uitstr wanden E-filter noord	37.0	14.1	14.1	14.1	24.1	14.1	0.0
Rest			36.5	31.9	31.8	41.8	42.7	
Totalen			39.4	37.6	37.4	47.4	43.7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit

avondperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 8_A - AVR-VIPI-hoek Gerbrwg na spoor
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
049	shovel Volvo L120C huisvuil	1.5	34.5	33.3	24.3	38.3	36.3	0.0
139	shovel Volvo L120C huisvuil	1.5	34.0	32.8	23.8	37.8	35.8	0.0
051	DAF terminaltrekker	0.8	33.3	32.0	29.0	39.0	36.3	0.0
140	aanvoer afval m.b.v. vrachtw.	2.0	32.1	31.9	24.1	36.9	33.1	0.0
052	DAF terminaltrekker	0.8	32.8	31.6	28.6	38.6	35.8	0.0
042	lossen avr-container in bunker	12.7	38.2	31.2	23.4	38.2	38.2	0.0
496	opslag dak	0.1	31.1	31.1	31.1	41.1	31.1	0.0
495	opslag dak	0.1	30.8	30.8	30.8	40.8	30.8	0.0
494	opslag dak	0.1	30.7	30.7	30.7	40.7	30.7	0.0
043	lossen DAF3300 in bunker	12.7	36.8	29.8	22.0	36.8	36.8	0.0
274	Shovel ASI-2	1.5	31.0	29.1	26.1	36.1	36.4	0.0
493	opslag dak	0.1	28.8	28.8	28.8	38.8	28.8	0.0
056	vrachtwagens stortbordes	1.5	32.2	28.0	21.0	33.0	36.4	0.0
057	vrachtwagens stortbordes	1.5	32.1	27.9	20.9	32.9	36.3	0.0
324	scheiding dak	0.1	27.9	27.9	27.9	37.9	27.9	0.0
363	wanden gaswassers/zuigtrekvent	24.0	27.9	27.9	27.9	37.9	27.9	0.0
337	stofafzuigventilator 1	6.0	27.1	27.1	27.1	37.1	27.1	0.0
317	opslag dak	0.1	27.1	27.1	27.1	37.1	27.1	0.0
323	scheiding dak	0.1	26.9	26.9	26.9	36.9	26.9	0.0
316	opslag dak	0.1	26.7	26.7	26.7	36.7	26.7	0.0
318	opslag dak	0.1	26.6	26.6	26.6	36.6	26.6	0.0
364	wanden gaswassers/zuigtrekvent	24.0	26.6	26.6	26.6	36.6	26.6	0.0
044	electrische overslag kraan	15.0	27.7	26.5	18.7	31.5	27.7	0.0
325	scheiding dak	0.1	26.1	26.1	26.1	36.1	26.1	0.0
319	opslag dak	0.1	26.1	26.1	26.1	36.1	26.1	0.0
342	stofafzuigventilator 6	6.0	26.1	26.1	26.1	36.1	26.1	0.0
202	Inc. 5e verd. zuidgevel 1	26.5	25.8	25.8	25.8	35.8	25.8	0.0
322	scheiding dak	0.1	25.7	25.7	25.7	35.7	25.7	0.0
338	stofafzuigventilator 2	6.0	25.6	25.6	25.6	35.6	25.6	0.0
146	MED2 beneden vlak 3	3.3	25.5	25.5	25.5	35.5	25.5	0.0
059	vrachtwagens stortbordes	1.5	29.6	25.4	18.4	30.4	33.8	0.0
211	Efilters onder oostzijde	4.0	25.2	25.2	25.2	35.2	25.2	0.0
099	MED2 boven vlak 2	11.9	25.0	25.0	25.0	35.0	25.0	0.0
339	stofafzuigventilator 3	6.0	24.9	24.9	24.9	34.9	24.9	0.0
381	uitstr wanden ovenruimte zuid	37.0	24.7	24.7	24.7	34.7	24.7	0.0
335	vrachtverkeer ASI II route H	1.5	31.7	24.4	23.3	33.3	37.1	0.0
151	MED2 beneden vlak 8	0.1	24.4	24.4	24.4	34.4	24.4	0.0
058	vrachtwagens stortbordes	1.5	28.4	24.2	17.2	29.2	32.6	0.0
135	3 luchtkoelvent. rivierwaterp.	2.0	23.9	23.9	23.9	33.9	23.9	0.0
203	Inc. 5e verd. zuidgevel 2	26.5	23.8	23.8	23.8	33.8	23.8	0.0
086	RGR-gebouw rooster pompen wate	5.0	23.8	23.8	23.8	33.8	23.8	0.0
340	stofafzuigventilator 4	6.0	23.7	23.7	23.7	33.7	23.7	0.0
368	Schoorsteen 1 top	80.0	23.6	23.6	23.6	33.6	23.6	0.0
369	Schoorsteen 2 top	80.0	23.6	23.6	23.6	33.6	23.6	0.0
341	stofafzuigventilator 5	6.0	23.4	23.4	23.4	33.4	23.4	0.0
160	MED1 beneden vlak 8	0.1	23.2	23.2	23.2	33.2	23.2	0.0
366	wanden doekenfilter zuid	24.0	23.2	23.2	23.2	33.2	23.2	0.0
145	MED2 beneden vlak 2	3.3	23.0	23.0	23.0	33.0	23.0	0.0
404	stoomleidingen derden	6.0	22.9	22.9	22.9	32.9	22.9	0.0
380	uitstr wanden E-filter zuid	37.0	22.9	22.9	22.9	32.9	22.9	0.0
	Rest		49.1	37.9	37.8	49.1	51.6	
Totalen			51.0	45.6	44.0	54.0	53.3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit

avondperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 ~ Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 9 A - AVR-VIP2-Oeverbospad Maassluis
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
186	Inc. 2e verd. oostgevel 1	10.3	30.4	30.4	30.4	40.4	30.4	0.0
086	RGR-gebouw rooster pompen wate	5.0	30.0	30.0	30.0	40.0	30.0	0.0
209	Inc. boven noordgevel 1	14.7	29.9	29.9	29.9	39.9	29.9	0.0
458	Dampcondensor	4.8	28.8	28.8	28.8	38.8	31.8	0.0
174	Inc. beneden oostgevel 3	4.0	26.3	26.3	26.3	36.3	26.3	0.0
187	Inc. 3e verd. oostgevel 1	13.5	26.2	26.2	26.2	36.2	26.2	0.0
181	Inc. 1e verd. oostgevel 1	5.2	25.9	25.9	25.9	35.9	25.9	0.0
195	Inc. 4e verd. oostgevel 1	21.7	24.5	24.5	24.5	34.5	24.5	0.0
445	opslaghal noordgevel	11.5	22.8	23.2	23.2	33.2	23.2	0.0
184	Inc. 2e verd. zuidgevel 3	10.3	23.0	23.0	23.0	33.0	23.0	0.0
173	Inc. beneden oostgevel 2	4.0	22.9	22.9	22.9	32.9	22.9	0.0
135	3 luchtkoelvent. rivierwaterp.	2.0	22.8	22.8	22.8	32.8	22.8	0.0
194	Inc. 3e verd. oostgevel 1	16.8	22.5	22.5	22.5	32.5	22.5	0.0
020	RGR- uitstr. dak totaal	0.1	21.8	21.8	21.8	31.8	21.8	0.0
172	Inc. beneden oostgevel 1	4.0	21.8	21.8	21.8	31.8	21.8	0.0
170	Inc. beneden noordgevel 2	4.0	21.4	21.4	21.4	31.4	21.4	0.0
183	Inc. 2e verd. zuidgevel 2	10.3	21.3	21.3	21.3	31.3	21.3	0.0
324	scheiding dak	0.1	21.2	21.2	21.2	31.2	21.2	0.0
323	scheiding dak	0.1	21.2	21.2	21.2	31.2	21.2	0.0
322	scheiding dak	0.1	20.7	20.7	20.7	30.7	20.7	0.0
140	aanvoer afval m.b.v. vrachtw.	2.0	20.7	20.4	12.6	25.4	21.7	0.0
211	Efilters onder oostzijde	4.0	20.3	20.3	20.3	30.3	20.3	0.0
207	Inc. 5e verd. oostgevel 1	26.5	20.0	20.0	20.0	30.0	20.0	0.0
021	RGR- noordgevel totaal	12.0	19.8	19.8	19.8	29.8	19.8	0.0
099	MED2 boven vlak 2	11.9	19.8	19.8	19.8	29.8	19.8	0.0
263	energiecentr: ventil. op dak	3.0	19.6	19.6	19.6	29.6	19.6	0.0
056	vrachtwagens stortbordes	1.5	23.8	19.6	12.6	24.6	28.0	0.0
450	ventilator dak turbineruimte	1.0	19.5	19.5	19.5	29.5	19.5	0.0
201	Inc. 4e verd. noordgevel dakvlak	0.1	19.4	19.4	19.4	29.4	19.4	0.0
200	Inc. 4e verd. noordgevel dakvlak	0.1	19.4	19.4	19.4	29.4	19.4	0.0
009	energiecentr: ventil. op dak	3.0	19.3	19.3	19.3	29.3	19.3	0.0
175	Inc. beneden zuidgevel 1	4.0	19.3	19.3	19.3	29.3	19.3	0.0
267	energiecentr: ventil. op dak	3.0	19.2	19.2	19.2	29.2	19.2	0.0
436	turbineruimte noordgevel	14.0	19.2	19.2	19.2	29.2	19.2	0.0
007	energiecentr: ventil. op dak	3.0	19.2	19.2	19.2	29.2	19.2	0.0
291	uitblaaspijp dak	2.4	19.2	19.2	19.2	29.2	19.2	0.0
094	ventilator toren incinerator	2.5	19.2	19.2	19.2	29.2	19.2	0.0
182	Inc. 2e verd. zuidgevel 1	10.3	19.2	19.2	19.2	29.2	19.2	0.0
188	Inc. 2e verd. zuidgevel zijvlak	13.8	19.1	19.1	19.1	29.1	19.1	0.0
325	scheiding dak	0.1	18.9	18.9	18.9	28.9	18.9	0.0
057	vrachtwagens stortbordes	1.5	23.1	18.9	11.9	23.9	27.3	0.0
437	turbineruimte oostgevel	14.0	18.8	18.8	18.8	28.8	18.8	0.0
420	schoorsteen top	80.0	18.7	18.7	18.7	28.7	18.7	0.0
438	turbineruimte oostgevel	14.0	18.7	18.7	18.7	28.7	18.7	0.0
292	uitlaat injecteur MED2	13.7	18.6	18.6	18.6	28.6	18.6	0.0
058	vrachtwagens stortbordes	1.5	22.8	18.6	11.6	23.6	27.0	0.0
160	MED1 beneden vlak 8	0.1	18.6	18.6	18.6	28.6	18.6	0.0
010	energiecentr: ventil. op dak	3.0	18.5	18.5	18.5	28.5	18.5	0.0
189	Inc. 2e verd. zuidgevel dakvlak	0.1	18.4	18.4	18.4	28.4	18.4	0.0
168	Inc. beneden westgevel 3	2.0	18.2	18.2	18.2	28.2	18.2	0.0
	Rest		39.9	34.6	34.5	44.5	45.1	
Totalen			43.0	41.1	40.9	50.9	46.5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit

avondperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 10_A - AVR-VIP3-Botlekstraat
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
183	Inc. 2e verd. zuidgevel 2	10.3	37.8	37.8	37.8	47.8	37.8	0.0
182	Inc. 2e verd. zuidgevel 1	10.3	36.8	36.8	36.8	46.8	36.8	0.0
184	Inc. 2e verd. zuidgevel 3	10.3	36.5	36.5	36.5	46.5	36.5	0.0
185	Inc. 2e verd. zuidgevel 4	10.3	33.6	33.6	33.6	43.6	33.6	0.0
188	Inc. 2e verd. zuidgevel zijvlak	13.8	33.5	33.5	33.5	43.5	33.5	0.0
139	shovel Volvo L120C huisvuil	1.5	31.7	30.5	21.5	35.5	33.5	0.0
049	shovel Volvo L120C huisvuil	1.5	31.3	30.1	21.1	35.1	33.1	0.0
186	Inc. 2e verd. oostgevel 1	10.3	30.0	30.0	30.0	40.0	30.0	0.0
208	Inc. 2e verd. westgevel 1	11.7	29.8	29.8	29.8	39.8	29.8	0.0
192	Inc. 4e verd. zuidgevel 1	21.7	29.7	29.7	29.7	39.7	29.7	0.0
190	Inc. 3e verd. zuidgevel 1	16.8	29.6	29.6	29.6	39.6	29.6	0.0
189	Inc. 2e verd. zuidgevel dakvlak	0.1	28.9	28.9	28.9	38.9	28.9	0.0
498	cycloon RDF opwerking Z-richting	10.0	28.8	28.8	28.8	38.8	28.8	0.0
497	cycloon RDF opwerking Z-richting	10.0	28.8	28.8	28.8	38.8	28.8	0.0
052	DAF terminaltrekker	0.8	30.0	28.8	25.8	35.8	33.0	0.0
042	lossen avr-container in bunker	12.7	35.7	28.7	20.9	35.7	35.7	0.0
140	aanvoer afval m.b.v. vrachtw.	2.0	28.8	28.5	20.7	33.5	29.8	0.0
051	DAF terminaltrekker	0.8	29.6	28.3	25.3	35.3	32.6	0.0
312	Shovel	1.5	30.1	27.9	24.9	34.9	33.9	0.0
193	Inc. 4e verd. zuidgevel 2	21.7	27.6	27.6	27.6	37.6	27.6	0.0
496	opslag dak	0.1	27.5	27.5	27.5	37.5	27.5	0.0
191	Inc. 3e verd. zuidgevel 2	16.8	27.2	27.2	27.2	37.2	27.2	0.0
199	Inc. 3e verd. westgevel 1	16.8	27.0	27.0	27.0	37.0	27.0	0.0
043	lossen DAF3300 in bunker	12.7	33.7	26.7	18.9	33.7	33.7	0.0
494	opslag dak	0.1	26.2	26.2	26.2	36.2	26.2	0.0
178	Inc. 1e verd. westgevel 1	5.2	26.2	26.2	26.2	36.2	26.2	0.0
132	pompen pompplaten (12)	0.5	25.9	25.9	25.9	35.9	25.9	0.0
187	Inc. 3e verd. oostgevel 1	13.5	25.9	25.9	25.9	35.9	25.9	0.0
174	Inc. beneden oostgevel 3	4.0	25.8	25.8	25.8	35.8	25.8	0.0
202	Inc. 5e verd. zuidgevel 1	26.5	25.6	25.6	25.6	35.6	25.6	0.0
274	Shovel ASI-2	1.5	27.4	25.5	22.5	32.5	32.7	0.0
460	opslaghal zuidgevel	11.5	24.3	24.7	24.7	34.7	24.7	0.0
495	opslag dak	0.1	24.3	24.3	24.3	34.3	24.3	0.0
181	Inc. 1e verd. oostgevel 1	5.2	24.2	24.2	24.2	34.2	24.2	0.0
203	Inc. 5e verd. zuidgevel 2	26.5	24.1	24.1	24.1	34.1	24.1	0.0
173	Inc. beneden oostgevel 2	4.0	23.4	23.4	23.4	33.4	23.4	0.0
493	opslag dak	0.1	23.0	23.0	23.0	33.0	23.0	0.0
172	Inc. beneden oostgevel 1	4.0	22.9	22.9	22.9	32.9	22.9	0.0
198	Inc. 4e verd. westgevel 1	21.7	22.8	22.8	22.8	32.8	22.8	0.0
164	Instrumentatie luchtleiding	3.5	22.7	22.7	22.7	32.7	22.7	0.0
153	MED1 beneden vlak 5	3.3	22.7	22.7	22.7	32.7	22.7	0.0
322	scheiding dak	0.1	22.6	22.6	22.6	32.6	22.6	0.0
179	Inc. 1e verd. zuidgevel 1	5.2	22.6	22.6	22.6	32.6	22.6	0.0
453	transporttoren westgevel	9.0	22.4	22.4	22.4	32.4	22.4	0.0
316	opslag dak	0.1	22.1	22.1	22.1	32.1	22.1	0.0
176	Inc. beneden zuidgevel 2	4.0	22.0	22.0	22.0	32.0	22.0	0.0
317	opslag dak	0.1	22.0	22.0	22.0	32.0	22.0	0.0
160	MED1 beneden vlak 8	0.1	21.9	21.9	21.9	31.9	21.9	0.0
404	stoomleidingen derden	6.0	21.9	21.9	21.9	31.9	21.9	0.0
319	opslag dak	0.1	21.9	21.9	21.9	31.9	21.9	0.0
Rest			43.4	38.1	37.7	47.7	47.2	
Totalen			48.4	46.7	46.2	56.2	50.3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit

nachtperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 6 A - Rozenburg Oost (ZIP 20)
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
186	Inc. 2e verd. oostgevel 1	10.3	26.5	26.5	26.5	36.5	26.5	0.0
445	opslaghal noordgevel	11.5	22.3	22.7	22.7	32.7	22.7	0.0
187	Inc. 3e verd. oostgevel 1	13.5	22.3	22.3	22.3	32.3	22.3	0.0
174	Inc. beneden oostgevel 3	4.0	22.3	22.3	22.3	32.3	22.3	0.0
132	pompen pompplaten (12)	0.5	22.2	22.2	22.2	32.2	22.2	0.0
178	Inc. 1e verd. westgevel 1	5.2	22.0	22.0	22.0	32.0	22.0	0.0
453	transporttoren westgevel	9.0	21.5	21.5	21.5	31.5	21.5	0.0
195	Inc. 4e verd. oostgevel 1	21.7	20.8	20.8	20.8	30.8	20.8	0.0
200	Inc. 4e verd. noordgevel dakvlak	0.1	20.8	20.8	20.8	30.8	20.8	0.0
201	Inc. 4e verd. noordgevel dakvlak	0.1	20.6	20.6	20.6	30.6	20.6	0.0
181	Inc. 1e verd. oostgevel 1	5.2	20.5	20.5	20.5	30.5	20.5	0.0
198	Inc. 4e verd. westgevel 1	21.7	20.3	20.3	20.3	30.3	20.3	0.0
135	3 luchtkoelvent. rivierwaterp.	2.0	20.0	20.0	20.0	30.0	20.0	0.0
173	Inc. beneden oostgevel 2	4.0	19.8	19.8	19.8	29.8	19.8	0.0
208	Inc. 2e verd. westgevel 1	11.7	19.6	19.6	19.6	29.6	19.6	0.0
458	Dumpcondensor	4.8	19.2	19.2	19.2	29.2	22.2	0.0
172	Inc. beneden oostgevel 1	4.0	18.9	18.9	18.9	28.9	18.9	0.0
420	schoorsteen top	80.0	18.6	18.6	18.6	28.6	18.6	0.0
194	Inc. 3e verd. oostgevel 1	16.8	18.6	18.6	18.6	28.6	18.6	0.0
167	Inc. beneden westgevel 2	2.0	18.6	18.6	18.6	28.6	18.6	0.0
177	Inc. beneden zuidgevel 3	4.0	18.4	18.4	18.4	28.4	18.4	0.0
166	Inc. beneden westgevel 1	2.0	18.1	18.1	18.1	28.1	18.1	0.0
196	Inc. 4e verd. noordgevel 1	21.7	17.8	17.8	17.8	27.8	17.8	0.0
324	scheiding dak	0.1	17.7	17.7	17.7	27.7	17.7	0.0
292	uitlaat injecteur MED2	13.7	17.6	17.6	17.6	27.6	17.6	0.0
263	energiecentr: ventil. op dak	3.0	17.4	17.4	17.4	27.4	17.4	0.0
020	RGR- uitstr. dak totaal	0.1	17.2	17.2	17.2	27.2	17.2	0.0
140	aanvoer afval m.b.v. vrachtw.	2.0	25.1	24.8	17.1	29.8	26.1	0.0
197	Inc. 4e verd. noordgevel 2	21.7	17.0	17.0	17.0	27.0	17.0	0.0
182	Inc. 2e verd. zuidgevel 1	10.3	16.9	16.9	16.9	26.9	16.9	0.0
143	MED2 boven vlak 7	11.9	16.8	16.8	16.8	26.8	16.8	0.0
183	Inc. 2e verd. zuidgevel 2	10.3	16.5	16.5	16.5	26.5	16.5	0.0
010	energiecentr: ventil. op dak	3.0	16.4	16.4	16.4	26.4	16.4	0.0
382	Stoomleidingen -> centrale	6.0	16.3	16.3	16.3	26.3	16.3	0.0
184	Inc. 2e verd. zuidgevel 3	10.3	16.2	16.2	16.2	26.2	16.2	0.0
199	Inc. 3e verd. westgevel 1	16.8	15.9	15.9	15.9	25.9	15.9	0.0
442	uitlaat ketelhuis	1.0	15.8	15.8	15.8	25.8	15.8	0.0
204	Inc. 5e verd. westgevel 1	26.5	15.7	15.7	15.7	25.7	15.7	0.0
293	ontluchting injecteur MED2	13.7	15.6	15.6	15.6	25.6	15.6	0.0
444	uitlaat rookgasreiniging	1.0	15.5	15.5	15.5	25.5	15.5	0.0
207	Inc. 5e verd. oostgevel 1	26.5	15.2	15.2	15.2	25.2	15.2	0.0
188	Inc. 2e verd. zuidgevel zijvlak	13.8	15.2	15.2	15.2	25.2	15.2	0.0
337	stofafzuigventilator 1	6.0	15.0	15.0	15.0	25.0	15.0	0.0
264	energiecentr: ventil. op dak	3.0	14.9	14.9	14.9	24.9	14.9	0.0
448	opslaghal westgevel	7.3	14.3	14.7	14.7	24.7	14.7	0.0
365	wanden gaswassers/zuigtrekvent	24.0	14.5	14.5	14.5	24.5	14.5	0.0
185	Inc. 2e verd. zuidgevel 4	10.3	14.3	14.3	14.3	24.3	14.3	0.0
142	MED1 boven vlak 7	11.9	14.2	14.2	14.2	24.2	14.2	0.0
374	uitstr wanden E-filter noord	37.0	14.1	14.1	14.1	24.1	14.1	0.0
211	Efilters onder oostzijde	4.0	13.9	13.9	13.9	23.9	13.9	0.0
Rest			36.6	31.9	31.7	41.7	42.8	
Totalen			39.4	37.6	37.4	47.4	43.7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit

nachtperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 8_A - AVR-VIPI-hoek Gerbrwg na spoor
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
496	opslag dak	0.1	31.1	31.1	31.1	41.1	31.1	0.0
495	opslag dak	0.1	30.8	30.8	30.8	40.8	30.8	0.0
494	opslag dak	0.1	30.7	30.7	30.7	40.7	30.7	0.0
051	DAF terminaltrekker	0.8	33.3	32.0	29.0	39.0	36.3	0.0
493	opslag dak	0.1	28.8	28.8	28.8	38.8	28.8	0.0
052	DAF terminaltrekker	0.8	32.8	31.6	28.6	38.6	35.8	0.0
324	scheiding dak	0.1	27.9	27.9	27.9	37.9	27.9	0.0
363	wanden gaswassers/zuigtrekvent	24.0	27.9	27.9	27.9	37.9	27.9	0.0
337	stofafzuigventilator 1	6.0	27.1	27.1	27.1	37.1	27.1	0.0
317	opslag dak	0.1	27.1	27.1	27.1	37.1	27.1	0.0
323	scheiding dak	0.1	26.9	26.9	26.9	36.9	26.9	0.0
316	opslag dak	0.1	26.7	26.7	26.7	36.7	26.7	0.0
318	opslag dak	0.1	26.6	26.6	26.6	36.6	26.6	0.0
364	wanden gaswassers/zuigtrekvent	24.0	26.6	26.6	26.6	36.6	26.6	0.0
274	Shovel ASI-2	1.5	31.0	29.1	26.1	36.1	36.4	0.0
325	scheiding dak	0.1	26.1	26.1	26.1	36.1	26.1	0.0
319	opslag dak	0.1	26.1	26.1	26.1	36.1	26.1	0.0
342	stofafzuigventilator 6	6.0	26.1	26.1	26.1	36.1	26.1	0.0
202	Inc. 5e verd. zuidgevel 1	26.5	25.8	25.8	25.8	35.8	25.8	0.0
322	scheiding dak	0.1	25.7	25.7	25.7	35.7	25.7	0.0
338	stofafzuigventilator 2	6.0	25.6	25.6	25.6	35.6	25.6	0.0
146	MED2 beneden vlak 3	3.3	25.5	25.5	25.5	35.5	25.5	0.0
211	Efilters onder oostzijde	4.0	25.2	25.2	25.2	35.2	25.2	0.0
099	MED2 boven vlak 2	11.9	25.0	25.0	25.0	35.0	25.0	0.0
339	stofafzuigventilator 3	6.0	24.9	24.9	24.9	34.9	24.9	0.0
381	uitstr wanden ovenruimte zuid	37.0	24.7	24.7	24.7	34.7	24.7	0.0
151	MED2 beneden vlak 8	0.1	24.4	24.4	24.4	34.4	24.4	0.0
049	shovel Volvo L120C huisvuil	1.5	34.5	33.3	24.3	38.3	36.3	0.0
140	aanvoer afval m.b.v. vrachtw.	2.0	32.1	31.9	24.1	36.9	33.1	0.0
135	3 luchtkoelvent. rivierwaterp.	2.0	23.9	23.9	23.9	33.9	23.9	0.0
203	Inc. 5e verd. zuidgevel 2	26.5	23.8	23.8	23.8	33.8	23.8	0.0
086	RGR-gebouw rooster pompen wate	5.0	23.8	23.8	23.8	33.8	23.8	0.0
139	shovel Volvo L120C huisvuil	1.5	34.0	32.8	23.8	37.8	35.8	0.0
340	stofafzuigventilator 4	6.0	23.7	23.7	23.7	33.7	23.7	0.0
368	Schoorsteen 1 top	80.0	23.6	23.6	23.6	33.6	23.6	0.0
369	Schoorsteen 2 top	80.0	23.6	23.6	23.6	33.6	23.6	0.0
042	lossen avr-container in bunker	12.7	38.2	31.2	23.4	38.2	38.2	0.0
341	stofafzuigventilator 5	6.0	23.4	23.4	23.4	33.4	23.4	0.0
335	vrachtverkeer ASI II route H	1.5	31.7	24.4	23.3	33.3	37.1	0.0
160	MED1 beneden vlak 8	0.1	23.2	23.2	23.2	33.2	23.2	0.0
366	wanden doekenfilter zuid	24.0	23.2	23.2	23.2	33.2	23.2	0.0
145	MED2 beneden vlak 2	3.3	23.0	23.0	23.0	33.0	23.0	0.0
404	stoomleidingen derden	6.0	22.9	22.9	22.9	32.9	22.9	0.0
380	uitstr wanden E-filter zuid	37.0	22.9	22.9	22.9	32.9	22.9	0.0
402	stoomleidingen derden	6.0	22.8	22.8	22.8	32.8	22.8	0.0
115	MED1 boven vlak 2	11.9	22.6	22.6	22.6	32.6	22.6	0.0
153	MED1 beneden vlak 5	3.3	22.5	22.5	22.5	32.5	22.5	0.0
395	uitlaat RGR	1.0	22.5	22.5	22.5	32.5	22.5	0.0
375	uitstr wanden E-filter oost	49.0	22.4	22.4	22.4	32.4	22.4	0.0
403	stoomleidingen derden	6.0	22.2	22.2	22.2	32.2	22.2	0.0
Rest			49.5	39.2	37.4	49.5	52.1	
Totalen			51.0	45.6	44.0	54.0	53.3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit

nachtperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 9 A - AVR-VIP2-Oeverbospad Maassluis
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
186	Inc. 2e verd. oostgevel 1	10.3	30.4	30.4	30.4	40.4	30.4	0.0
086	RGR-gebouw rooster pompen wate	5.0	30.0	30.0	30.0	40.0	30.0	0.0
209	Inc. boven noordgevel 1	14.7	29.9	29.9	29.9	39.9	29.9	0.0
458	Dumppondensor	4.8	28.8	28.8	28.8	38.8	31.8	0.0
174	Inc. beneden oostgevel 3	4.0	26.3	26.3	26.3	36.3	26.3	0.0
187	Inc. 3e verd. oostgevel 1	13.5	26.2	26.2	26.2	36.2	26.2	0.0
181	Inc. 1e verd. oostgevel 1	5.2	25.9	25.9	25.9	35.9	25.9	0.0
195	Inc. 4e verd. oostgevel 1	21.7	24.5	24.5	24.5	34.5	24.5	0.0
445	opslaghal noordgevel	11.5	22.8	23.2	23.2	33.2	23.2	0.0
184	Inc. 2e verd. zuidgevel 3	10.3	23.0	23.0	23.0	33.0	23.0	0.0
173	Inc. beneden oostgevel 2	4.0	22.9	22.9	22.9	32.9	22.9	0.0
135	3 luchtkoelvent. rivierwaterp.	2.0	22.8	22.8	22.8	32.8	22.8	0.0
194	Inc. 3e verd. oostgevel 1	16.8	22.5	22.5	22.5	32.5	22.5	0.0
020	RGR- uitstr. dak totaal	0.1	21.8	21.8	21.8	31.8	21.8	0.0
172	Inc. beneden oostgevel 1	4.0	21.8	21.8	21.8	31.8	21.8	0.0
170	Inc. beneden noordgevel 2	4.0	21.4	21.4	21.4	31.4	21.4	0.0
183	Inc. 2e verd. zuidgevel 2	10.3	21.3	21.3	21.3	31.3	21.3	0.0
324	scheiding dak	0.1	21.2	21.2	21.2	31.2	21.2	0.0
323	scheiding dak	0.1	21.2	21.2	21.2	31.2	21.2	0.0
322	scheiding dak	0.1	20.7	20.7	20.7	30.7	20.7	0.0
211	Efilters onder oostzijde	4.0	20.3	20.3	20.3	30.3	20.3	0.0
207	Inc. 5e verd. oostgevel 1	26.5	20.0	20.0	20.0	30.0	20.0	0.0
021	RGR- noordgevel totaal	12.0	19.8	19.8	19.8	29.8	19.8	0.0
099	MED2 boven vlak 2	11.9	19.8	19.8	19.8	29.8	19.8	0.0
263	energiecentr: ventil. op dak	3.0	19.6	19.6	19.6	29.6	19.6	0.0
450	ventilator dak turbineruimte	1.0	19.5	19.5	19.5	29.5	19.5	0.0
201	Inc. 4e verd. noordgevel dakvlak	0.1	19.4	19.4	19.4	29.4	19.4	0.0
200	Inc. 4e verd. noordgevel dakvlak	0.1	19.4	19.4	19.4	29.4	19.4	0.0
009	energiecentr: ventil. op dak	3.0	19.3	19.3	19.3	29.3	19.3	0.0
175	Inc. beneden zuidgevel 1	4.0	19.3	19.3	19.3	29.3	19.3	0.0
267	energiecentr: ventil. op dak	3.0	19.2	19.2	19.2	29.2	19.2	0.0
436	turbineruimte noordgevel	14.0	19.2	19.2	19.2	29.2	19.2	0.0
007	energiecentr: ventil. op dak	3.0	19.2	19.2	19.2	29.2	19.2	0.0
291	uitblaaspijp dak	2.4	19.2	19.2	19.2	29.2	19.2	0.0
094	ventilator toren incinerator	2.5	19.2	19.2	19.2	29.2	19.2	0.0
182	Inc. 2e verd. zuidgevel 1	10.3	19.2	19.2	19.2	29.2	19.2	0.0
188	Inc. 2e verd. zuidgevel zijvlak	13.8	19.1	19.1	19.1	29.1	19.1	0.0
325	scheiding dak	0.1	18.9	18.9	18.9	28.9	18.9	0.0
437	turbineruimte oostgevel	14.0	18.8	18.8	18.8	28.8	18.8	0.0
420	schoorsteen top	80.0	18.7	18.7	18.7	28.7	18.7	0.0
438	turbineruimte oostgevel	14.0	18.7	18.7	18.7	28.7	18.7	0.0
292	uitlaat injecteur MED2	13.7	18.6	18.6	18.6	28.6	18.6	0.0
160	MED1 beneden vlak 8	0.1	18.6	18.6	18.6	28.6	18.6	0.0
010	energiecentr: ventil. op dak	3.0	18.5	18.5	18.5	28.5	18.5	0.0
189	Inc. 2e verd. zuidgevel dakvlak	0.1	18.4	18.4	18.4	28.4	18.4	0.0
168	Inc. beneden westgevel 3	2.0	18.2	18.2	18.2	28.2	18.2	0.0
032	schoorstenen 7	80.0	18.0	18.0	18.0	28.0	18.0	0.0
266	energiecentr: ventil. op dak	3.0	17.9	17.9	17.9	27.9	17.9	0.0
406	stoomleidingen derden	6.0	17.9	17.9	17.9	27.9	17.9	0.0
446	opslaghal oostgevel	7.3	17.1	17.5	17.5	27.5	17.5	0.0
	Rest		40.1	34.7	34.2	44.2	45.3	
Totalen			43.0	41.1	40.9	50.9	46.5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit

nachtperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 10 A - AVR-VIP3-Botlekstraat
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
183	Inc. 2e verd. zuidgevel 2	10.3	37.8	37.8	37.8	47.8	37.8	0.0
182	Inc. 2e verd. zuidgevel 1	10.3	36.8	36.8	36.8	46.8	36.8	0.0
184	Inc. 2e verd. zuidgevel 3	10.3	36.5	36.5	36.5	46.5	36.5	0.0
185	Inc. 2e verd. zuidgevel 4	10.3	33.6	33.6	33.6	43.6	33.6	0.0
188	Inc. 2e verd. zuidgevel zijvlak	13.8	33.5	33.5	33.5	43.5	33.5	0.0
186	Inc. 2e verd. oostgevel 1	10.3	30.0	30.0	30.0	40.0	30.0	0.0
208	Inc. 2e verd. westgevel 1	11.7	29.8	29.8	29.8	39.8	29.8	0.0
192	Inc. 4e verd. zuidgevel 1	21.7	29.7	29.7	29.7	39.7	29.7	0.0
190	Inc. 3e verd. zuidgevel 1	16.6	29.6	29.6	29.6	39.6	29.6	0.0
189	Inc. 2e verd. zuidgevel dakvlak	0.1	28.9	28.9	28.9	38.9	28.9	0.0
498	cycloon RDF opwerking Z-richting	10.0	28.8	28.8	28.8	38.8	28.8	0.0
497	cycloon RDF opwerking Z-richting	10.0	28.8	28.8	28.8	38.8	28.8	0.0
193	Inc. 4e verd. zuidgevel 2	21.7	27.6	27.6	27.6	37.6	27.6	0.0
496	opslag dak	0.1	27.5	27.5	27.5	37.5	27.5	0.0
191	Inc. 3e verd. zuidgevel 2	16.8	27.2	27.2	27.2	37.2	27.2	0.0
199	Inc. 3e verd. westgevel 1	16.8	27.0	27.0	27.0	37.0	27.0	0.0
494	opslag dak	0.1	26.2	26.2	26.2	36.2	26.2	0.0
178	Inc. 1e verd. westgevel 1	5.2	26.2	26.2	26.2	36.2	26.2	0.0
132	pompen pompplaten (12)	0.5	25.9	25.9	25.9	35.9	25.9	0.0
187	Inc. 3e verd. oostgevel 1	13.5	25.9	25.9	25.9	35.9	25.9	0.0
174	Inc. beneden oostgevel 3	4.0	25.8	25.8	25.8	35.8	25.8	0.0
052	DAF terminaltrekker	0.8	30.0	28.8	25.8	35.8	33.0	0.0
202	Inc. 5e verd. zuidgevel 1	26.5	25.6	25.6	25.6	35.6	25.6	0.0
051	DAF terminaltrekker	0.8	29.6	28.3	25.3	35.3	32.6	0.0
312	Shovel	1.5	30.1	27.9	24.9	34.9	33.9	0.0
460	opslaghal zuidgevel	11.5	24.3	24.7	24.7	34.7	24.7	0.0
495	opslag dak	0.1	24.3	24.3	24.3	34.3	24.3	0.0
181	Inc. 1e verd. oostgevel 1	5.2	24.2	24.2	24.2	34.2	24.2	0.0
203	Inc. 5e verd. zuidgevel 2	26.5	24.1	24.1	24.1	34.1	24.1	0.0
173	Inc. beneden oostgevel 2	4.0	23.4	23.4	23.4	33.4	23.4	0.0
493	opslag dak	0.1	23.0	23.0	23.0	33.0	23.0	0.0
172	Inc. beneden oostgevel 1	4.0	22.9	22.9	22.9	32.9	22.9	0.0
198	Inc. 4e verd. westgevel 1	21.7	22.8	22.8	22.8	32.8	22.8	0.0
164	Instrumentatie luchtleiding	3.5	22.7	22.7	22.7	32.7	22.7	0.0
153	MED1 beneden vlak 5	3.3	22.7	22.7	22.7	32.7	22.7	0.0
322	scheiding dak	0.1	22.6	22.6	22.6	32.6	22.6	0.0
179	Inc. 1e verd. zuidgevel 1	5.2	22.6	22.6	22.6	32.6	22.6	0.0
274	Shovel ASI-2	1.5	27.4	25.5	22.5	32.5	32.7	0.0
453	transporttoren westgevel	9.0	22.4	22.4	22.4	32.4	22.4	0.0
316	opslag dak	0.1	22.1	22.1	22.1	32.1	22.1	0.0
176	Inc. beneden zuidgevel 2	4.0	22.0	22.0	22.0	32.0	22.0	0.0
317	opslag dak	0.1	22.0	22.0	22.0	32.0	22.0	0.0
160	MED1 beneden vlak 8	0.1	21.9	21.9	21.9	31.9	21.9	0.0
404	stoomleidingen derden	6.0	21.9	21.9	21.9	31.9	21.9	0.0
319	opslag dak	0.1	21.9	21.9	21.9	31.9	21.9	0.0
325	scheiding dak	0.1	21.9	21.9	21.9	31.9	21.9	0.0
151	MED2 beneden vlak 8	0.1	21.8	21.8	21.8	31.8	21.8	0.0
139	shovel Volvo L120C huisvuil	1.5	31.7	30.5	21.5	35.5	33.5	0.0
177	Inc. beneden zuidgevel 3	4.0	21.4	21.4	21.4	31.4	21.4	0.0
323	scheiding dak	0.1	21.3	21.3	21.3	31.3	21.3	0.0
Rest			44.6	39.5	37.6	47.6	47.8	
Totalen			48.4	46.7	46.2	56.2	50.3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten uitsluitend BEC
voorgenomen activiteit

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van groep BEC op alle ontvangerpunten
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	Vlaardingen West (ZIP 6)	5.0	14.4	13.4	13.4	23.4	23.1
2_A	Hoogvliet Oost (ZIP 12)	5.0	5.1	4.7	4.7	14.7	10.6
3_A	Spijkenisse West (ZIP 16)	5.0	10.8	10.4	10.4	20.4	16.7
4_A	Heenvliet Midden (ZIP 18)	5.0	14.9	14.3	14.3	24.3	22.1
5_A	Zwartewaal Haven (ZIP 19)	5.0	16.6	16.2	16.2	26.2	22.4
6_A	Rozenburg Oost (ZIP 20)	5.0	30.0	29.0	29.0	39.0	39.6
7_A	Rozenburg Midden (ZIP 21)	5.0	13.1	12.6	12.6	22.6	19.9
8_A	AVR-VIP1-hoek Gerbrwg na spoor	10.0	27.0	24.6	24.6	34.6	37.2
9_A	AVR-VIP2-Oeverbospad Maassluis	10.0	32.9	32.3	32.3	42.3	40.7
10_A	AVR-VIP3-Botlekstraat	10.0	31.9	31.1	31.1	41.1	39.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit uitsluitend BEC

dagperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van groep BEC op ontvangerpunt 6_A - Rozenburg Oost (ZIP 20)
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
445	opslaghal noordgevel	11.5	22.3	22.7	22.7	32.7	22.7	0.0
453	transporttoren westgevel	9.0	21.5	21.5	21.5	31.5	21.5	0.0
458	Dumpcondensor	4.8	19.2	19.2	19.2	29.2	22.2	0.0
420	schoorsteen top	80.0	18.6	18.6	18.6	28.6	18.6	0.0
463	opslaghal incl. shredder noordgevel	11.5	18.2	--	--	18.2	29.0	0.0
483	aanvoer hout BEC	1.0	15.9	--	--	15.9	31.6	0.0
442	uitlaat ketelhuis	1.0	15.8	15.8	15.8	25.8	15.8	0.0
444	uitlaat rookgasreiniging	1.0	15.5	15.5	15.5	25.5	15.5	0.0
448	opslaghal westgevel	7.3	14.3	14.7	14.7	24.7	14.7	0.0
486	aanvoer hout BEC	1.0	13.9	--	--	13.9	29.6	0.0
479	aanvoer hout ASI-2	1.0	12.9	--	--	12.9	31.5	0.0
436	turbineruimte noordgevel	14.0	12.9	12.9	12.9	22.9	12.9	0.0
423	ketelhuis noordgevel	20.0	12.5	12.5	12.5	22.5	12.5	0.0
431	ketelhuis thv ECO westgevel	20.0	12.1	12.1	12.1	22.1	12.1	0.0
432	ketelhuis westgevel	20.0	12.1	12.1	12.1	22.1	12.1	0.0
454	transporttoren oostgevel	9.0	12.0	12.0	12.0	22.0	12.0	0.0
450	ventilator dak turbineruimte	1.0	11.3	11.3	11.3	21.3	11.3	0.0
484	aanvoer hout BEC	1.0	11.2	--	--	11.2	26.9	0.0
482	aanvoer hout ASI-2	1.0	11.0	--	--	11.0	29.6	0.0
451	opslaghal dak	0.1	10.6	10.9	10.9	20.9	10.9	0.0
467	opslaghal incl. shredder westgevel	7.3	10.2	--	--	10.2	21.0	0.0
452	opslaghal dak	0.1	10.2	10.6	10.6	20.6	10.6	0.0
485	aanvoer hout BEC	1.0	10.1	--	--	10.1	25.8	0.0
455	transporttoren zuidgevel	9.0	9.5	9.5	9.5	19.5	9.5	0.0
443	inlaat rookgasreiniging	3.0	9.4	9.4	9.4	19.4	9.4	0.0
422	ketelhuis dak	0.1	9.1	9.1	9.1	19.1	9.1	0.0
421	ketelhuis thv ECO dak	0.1	9.0	9.0	9.0	19.0	9.0	0.0
437	turbineruimte oostgevel	14.0	8.9	8.9	8.9	18.9	8.9	0.0
435	aanzuigrooster prim/sec lucht	2.0	8.6	8.6	8.6	18.6	8.6	0.0
481	aanvoer hout ASI-2	1.0	7.7	--	--	7.7	26.3	0.0
439	turbineruimte zuidgevel	14.0	7.2	7.2	7.2	17.2	7.2	0.0
487	roosters waterzuivering BEC	2.0	6.5	6.5	6.5	16.5	6.5	0.0
461	opslaghal incl. shredder dak	0.1	6.4	--	--	6.4	17.2	0.0
462	opslaghal incl. shredder dak	0.1	6.1	--	--	6.1	16.9	0.0
447	opslaghal westgevel	7.3	5.9	6.3	6.3	16.3	6.3	0.0
438	turbineruimte oostgevel	14.0	5.7	5.7	5.7	15.7	5.7	0.0
457	transporttoren dak	0.1	5.4	5.4	5.4	15.4	5.4	0.0
441	inlaat ketelhuis	3.0	4.9	4.9	4.9	14.9	4.9	0.0
440	turbineruimte dak	0.1	4.7	4.7	4.7	14.7	4.7	0.0
476	afvoer hout ASI-2	1.0	4.4	--	--	4.4	17.4	0.0
478	afvoer hout ASI-2	1.0	4.3	--	--	4.3	17.3	0.0
471	aanvoer hulpstoffen	1.0	3.2	--	--	3.2	29.2	0.0
416	rookgasreiniging westgevel	14.0	2.5	2.5	2.5	12.5	2.5	0.0
460	opslaghal zuidgevel	11.5	2.2	2.5	2.5	12.6	2.5	0.0
469	turbineruimte dak	0.1	2.0	2.0	2.0	12.0	2.0	0.0
466	opslaghal incl. shredder westgevel	7.3	1.8	--	--	1.8	12.6	0.0
477	afvoer hout ASI-2	1.0	-0.2	--	--	-0.2	12.8	0.0
418	rookgasreiniging westgevel	14.0	-0.4	-0.4	-0.4	9.6	-0.4	0.0
480	aanvoer hout ASI-2	1.0	-1.4	--	--	-1.4	17.2	0.0
468	opslaghal incl. shredder zuidgevel	11.5	-1.9	--	--	-1.9	8.9	0.0
Rest			6.0	4.8	4.8	14.8	21.8	
Totaal			30.0	29.0	29.0	39.0	39.6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit uitsluitend BEC

dagperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 ~ Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van groep BEC op ontvangerpunt 8_A - AVR-VIPI-hoek Gerbrwg na spoor
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
477	afvoer hout ASI-2	1.0	20.3	--	--	20.3	33.3	0.0
420	schoorsteen top	80.0	19.5	19.5	19.5	29.5	19.5	0.0
458	dumpcondensor	4.8	18.0	18.0	18.0	28.0	21.0	0.0
478	afvoer hout ASI-2	1.0	17.9	--	--	17.9	30.9	0.0
476	afvoer hout ASI-2	1.0	14.8	--	--	14.8	27.8	0.0
450	ventilator dak turbineruimte	1.0	12.9	12.9	12.9	22.9	12.9	0.0
439	turbineruimte zuidgevel	14.0	12.8	12.8	12.8	22.8	12.8	0.0
435	aanzuigrooster prim/sec lucht	2.0	11.8	11.8	11.8	21.8	11.8	0.0
437	turbineruimte oostgevel	14.0	10.9	10.9	10.9	20.9	10.9	0.0
438	turbineruimte oostgevel	14.0	9.8	9.8	9.8	19.8	9.8	0.0
444	uitlaat rookgasreiniging	1.0	9.1	9.1	9.1	19.1	9.1	0.0
442	uitlaat ketelhuis	1.0	9.0	9.0	9.0	19.0	9.0	0.0
454	transporttoren oostgevel	9.0	8.2	8.2	8.2	18.2	8.2	0.0
459	opslaghal oostgevel	7.3	8.0	8.4	8.4	18.4	8.4	0.0
440	turbineruimte dak	0.1	7.6	7.6	7.6	17.6	7.6	0.0
469	turbineruimte dak	0.1	7.3	7.3	7.3	17.3	7.3	0.0
484	aanvoer hout BEC	1.0	6.4	--	--	6.4	22.1	0.0
465	opslaghal incl. shredder oostgevel	7.3	3.9	--	--	3.9	14.7	0.0
455	transporttoren zuidgevel	9.0	3.8	3.8	3.8	13.8	3.8	0.0
475	afvoer hout ASI-2	1.0	3.7	--	--	3.7	16.7	0.0
451	opslaghal dak	0.1	3.6	3.9	3.9	13.9	3.9	0.0
480	aanvoer hout ASI-2	1.0	3.4	--	--	3.4	22.0	0.0
452	opslaghal dak	0.1	2.4	2.8	2.8	12.8	2.8	0.0
422	ketelhuis dak	0.1	2.0	2.0	2.0	12.0	2.0	0.0
421	ketelhuis thv ECO dak	0.1	1.9	1.9	1.9	11.9	1.9	0.0
460	opslaghal zuidgevel	11.5	1.7	2.0	2.0	12.1	2.0	0.0
487	roosters waterzuivering BEC	2.0	1.3	1.3	1.3	11.3	1.3	0.0
424	ketelhuis oostgevel	27.0	0.4	0.4	0.4	10.4	0.4	0.0
425	ketelhuis thv ECO oostgevel	27.0	-0.1	-0.1	-0.1	9.9	-0.1	0.0
446	opslaghal oostgevel	7.3	-0.2	0.2	0.2	10.2	0.2	0.0
461	opslaghal incl. shredder dak	0.1	-0.6	--	--	-0.6	10.2	0.0
426	ketelhuis thv ECO zuidgevel	27.0	-0.6	-0.6	-0.6	9.4	-0.6	0.0
436	turbineruimte noordgevel	14.0	-0.6	-0.6	-0.6	9.4	-0.6	0.0
483	aanvoer hout BEC	1.0	-0.7	--	--	-0.7	15.0	0.0
445	opslaghal noordgevel	11.5	-0.8	-0.4	-0.4	9.6	-0.4	0.0
453	transporttoren westgevel	9.0	-1.3	-1.3	-1.3	8.7	-1.3	0.0
462	opslaghal incl. shredder dak	0.1	-1.7	--	--	-1.7	9.1	0.0
457	transporttoren dak	0.1	-1.9	-1.9	-1.9	8.2	-1.9	0.0
449	inlaat turbineruimte	3.0	-2.3	-2.3	-2.3	7.7	-2.3	0.0
468	opslaghal incl. shredder zuidgevel	11.5	-2.4	--	--	-2.4	8.4	0.0
479	aanvoer hout ASI-2	1.0	-3.1	--	--	-3.1	15.5	0.0
473	aanvoer hulpstoffen	1.0	-3.4	--	--	-3.4	22.6	0.0
486	aanvoer hout BEC	1.0	-3.9	--	--	-3.9	11.8	0.0
464	opslaghal incl. shredder oostgevel	7.3	-4.3	--	--	-4.3	6.5	0.0
415	rookgasreiniging zuidgevel	14.0	-4.4	-4.4	-4.4	5.6	-4.4	0.0
463	opslaghal incl. shredder noordgevel	11.5	-4.9	--	--	-4.9	5.9	0.0
443	inlaat rookgasreiniging	3.0	-5.4	-5.4	-5.4	4.6	-5.4	0.0
417	rookgasreiniging oostgevel	14.0	-5.8	-5.8	-5.8	4.2	-5.8	0.0
419	rookgasreiniging oostgevel	14.0	-6.3	-6.3	-6.3	3.7	-6.3	0.0
474	aanvoer hulpstoffen	1.0	-6.3	--	--	-6.3	19.7	0.0
Rest			3.6	1.5	1.5	11.4	20.5	
Totalen			27.0	24.6	24.6	34.6	37.2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit uitsluitend BEC

dagperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van groep BEC op ontvangerpunt 9_A - AVR-VIP2-Oeverbospad Maassluis
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
458	Dumpcondensor	4.8	28.8	28.8	28.8	38.8	31.8	0.0
445	opslaghal noordgevel	11.5	22.8	23.2	23.2	33.2	23.2	0.0
450	ventilator dak turbineruimte	1.0	19.5	19.5	19.5	29.5	19.5	0.0
436	turbineruimte noordgevel	14.0	19.2	19.2	19.2	29.2	19.2	0.0
437	turbineruimte oostgevel	14.0	18.8	18.8	18.8	28.8	18.8	0.0
463	opslaghal incl. shredder noordgevel	11.5	18.7	--	--	18.7	29.5	0.0
420	schoorsteen top	80.0	18.7	18.7	18.7	28.7	18.7	0.0
438	turbineruimte oostgevel	14.0	18.7	18.7	18.7	28.7	18.7	0.0
446	opslaghal oostgevel	7.3	17.1	17.5	17.5	27.5	17.5	0.0
459	opslaghal oostgevel	7.3	17.0	17.4	17.4	27.4	17.4	0.0
483	aanvoer hout BEC	1.0	16.5	--	--	16.5	32.2	0.0
442	uitlaat ketelhuis	1.0	16.2	16.2	16.2	26.2	16.2	0.0
449	inlaat turbineruimte	3.0	14.3	14.3	14.3	24.3	14.3	0.0
478	afvoer hout ASI-2	1.0	14.0	--	--	14.0	27.0	0.0
451	opslaghal dak	0.1	13.7	14.1	14.1	24.1	14.1	0.0
476	afvoer hout ASI-2	1.0	13.7	--	--	13.7	26.7	0.0
423	ketelhuis noordgevel	20.0	13.4	13.4	13.4	23.4	13.4	0.0
464	opslaghal incl. shredder oostgevel	7.3	13.0	--	--	13.0	23.8	0.0
465	opslaghal incl. shredder oostgevel	7.3	12.9	--	--	12.9	23.7	0.0
435	aanzuigrooster prim/sec lucht	2.0	12.6	12.6	12.6	22.6	12.6	0.0
452	opslaghal dak	0.1	11.7	12.1	12.1	22.1	12.1	0.0
479	aanvoer hout ASI-2	1.0	11.7	--	--	11.7	30.3	0.0
424	ketelhuis oostgevel	27.0	10.9	10.9	10.9	20.9	10.9	0.0
425	ketelhuis thv ECO oostgevel	27.0	10.7	10.7	10.7	20.7	10.7	0.0
486	aanvoer hout BEC	1.0	9.7	--	--	9.7	25.4	0.0
461	opslaghal incl. shredder dak	0.1	9.6	--	--	9.6	20.4	0.0
421	ketelhuis thv ECO dak	0.1	9.5	9.5	9.5	19.5	9.5	0.0
477	afvoer hout ASI-2	1.0	9.4	--	--	9.4	22.4	0.0
444	uitlaat rookgasreiniging	1.0	9.2	9.2	9.2	19.2	9.2	0.0
484	aanvoer hout BEC	1.0	9.0	--	--	9.0	24.7	0.0
422	ketelhuis dak	0.1	8.8	8.8	8.8	18.8	8.8	0.0
469	turbineruimte dak	0.1	8.4	8.4	8.4	18.5	8.4	0.0
481	aanvoer hout ASI-2	1.0	8.3	--	--	8.3	26.9	0.0
440	turbineruimte dak	0.1	8.1	8.1	8.1	18.1	8.1	0.0
439	turbineruimte zuidgevel	14.0	7.9	7.9	7.9	17.9	7.9	0.0
462	opslaghal incl. shredder dak	0.1	7.6	--	--	7.6	18.4	0.0
454	transporttoren oostgevel	9.0	5.1	5.1	5.1	15.1	5.1	0.0
482	aanvoer hout ASI-2	1.0	4.7	--	--	4.7	23.3	0.0
453	transporttoren westgevel	9.0	4.3	4.3	4.3	14.3	4.3	0.0
471	aanvoer hulpstoffen	1.0	4.2	--	--	4.2	30.2	0.0
432	ketelhuis westgevel	20.0	3.7	3.7	3.7	13.7	3.7	0.0
472	aanvoer hulpstoffen	1.0	3.2	--	--	3.2	29.2	0.0
455	transporttoren zuidgevel	9.0	1.7	1.7	1.7	11.7	1.7	0.0
460	opslaghal zuidgevel	11.5	1.7	2.1	2.1	12.1	2.1	0.0
431	ketelhuis thv ECO westgevel	20.0	0.2	0.2	0.2	10.2	0.2	0.0
470	container wisselen BEC	1.0	0.1	--	--	0.1	22.7	0.0
443	inlaat rookgasreiniging	3.0	-0.5	-0.5	-0.5	9.5	-0.5	0.0
441	inlaat ketelhuis	3.0	-0.9	-0.9	-0.9	9.1	-0.9	0.0
447	opslaghal westgevel	7.3	-2.0	-1.6	-1.6	8.4	-1.6	0.0
474	aanvoer hulpstoffen	1.0	-2.1	--	--	-2.1	23.9	0.0
Rest			6.5	3.1	3.1	13.1	24.5	
Totaal			32.9	32.3	32.3	42.3	40.7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit uitsluitend BEC

dagperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van groep BEC op ontvangerpunt 10 A - AVR-VIP3-Botlekstraat
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
460	opslaghal zuidgevel	11.5	24.3	24.7	24.7	34.7	24.7	0.0
453	transporttoren westgevel	9.0	22.4	22.4	22.4	32.4	22.4	0.0
458	Dumpcondensor	4.8	20.8	20.8	20.8	30.8	23.8	0.0
420	schoorsteen top	80.0	20.4	20.4	20.4	30.4	20.4	0.0
468	opslaghal incl. shredder zuidgevel	11.5	20.2	--	--	20.2	31.0	0.0
455	transporttoren zuidgevel	9.0	19.9	19.9	19.9	29.9	19.9	0.0
454	transporttoren oostgevel	9.0	18.9	18.9	18.9	28.9	18.9	0.0
444	uitlaat rookgasreiniging	1.0	18.8	18.8	18.8	28.8	18.8	0.0
475	afvoer hout ASI-2	1.0	17.9	--	--	17.9	30.9	0.0
442	uitlaat ketelhuis	1.0	17.2	17.2	17.2	27.2	17.2	0.0
448	opslaghal westgevel	7.3	16.6	17.0	17.0	27.0	17.0	0.0
431	ketelhuis thv ECO westgevel	20.0	13.9	13.9	13.9	23.9	13.9	0.0
432	ketelhuis westgevel	20.0	13.7	13.7	13.7	23.7	13.7	0.0
484	aanvoer hout BEC	1.0	13.7	--	--	13.7	29.4	0.0
447	opslaghal westgevel	7.3	12.9	13.3	13.3	23.3	13.3	0.0
467	opslaghal incl. shredder westgevel	7.3	12.5	--	--	12.5	23.3	0.0
435	aanzuigrooster prim/sec lucht	2.0	12.3	12.3	12.3	22.3	12.3	0.0
451	opslaghal dak	0.1	11.6	12.0	12.0	22.0	12.0	0.0
480	aanvoer hout ASI-2	1.0	10.9	--	--	10.9	29.5	0.0
452	opslaghal dak	0.1	10.8	11.2	11.2	21.2	11.2	0.0
485	aanvoer hout BEC	1.0	10.6	--	--	10.6	26.3	0.0
459	opslaghal oostgevel	7.3	10.4	10.8	10.8	20.8	10.8	0.0
422	ketelhuis dak	0.1	10.1	10.1	10.1	20.1	10.1	0.0
421	ketelhuis thv ECO dak	0.1	10.0	10.0	10.0	20.0	10.0	0.0
439	turbineruimte zuidgevel	14.0	9.6	9.6	9.6	19.6	9.6	0.0
426	ketelhuis thv ECO zuidgevel	27.0	9.5	9.5	9.5	19.5	9.5	0.0
483	aanvoer hout BEC	1.0	9.0	--	--	9.0	24.7	0.0
466	opslaghal incl. shredder westgevel	7.3	8.8	--	--	8.8	19.6	0.0
469	turbineruimte dak	0.1	8.6	8.6	8.6	18.6	8.6	0.0
477	afvoer hout ASI-2	1.0	8.5	--	--	8.5	21.5	0.0
450	ventilator dak turbineruimte	1.0	8.3	8.3	8.3	18.3	8.3	0.0
457	transporttoren dak	0.1	8.0	8.0	8.0	18.0	8.0	0.0
438	turbineruimte oostgevel	14.0	8.0	8.0	8.0	18.0	8.0	0.0
461	opslaghal incl. shredder dak	0.1	7.5	--	--	7.5	18.3	0.0
436	turbineruimte noordgevel	14.0	7.4	7.4	7.4	17.4	7.4	0.0
481	aanvoer hout ASI-2	1.0	7.0	--	--	7.0	25.6	0.0
462	opslaghal incl. shredder dak	0.1	6.7	--	--	6.7	17.5	0.0
415	rookgasreiniging zuidgevel	14.0	6.4	6.4	6.4	16.4	6.4	0.0
441	inlaat ketelhuis	3.0	6.3	6.3	6.3	16.3	6.3	0.0
465	opslaghal incl. shredder oostgevel	7.3	6.3	--	--	6.3	17.1	0.0
437	turbineruimte oostgevel	14.0	5.9	5.9	5.9	15.9	5.9	0.0
478	afvoer hout ASI-2	1.0	5.4	--	--	5.4	18.4	0.0
446	opslaghal oostgevel	7.3	4.8	5.2	5.2	15.2	5.2	0.0
416	rookgasreiniging westgevel	14.0	4.3	4.3	4.3	14.3	4.3	0.0
418	rookgasreiniging westgevel	14.0	4.1	4.1	4.1	14.1	4.1	0.0
486	aanvoer hout BEC	1.0	3.9	--	--	3.9	19.6	0.0
440	turbineruimte dak	0.1	3.7	3.7	3.7	13.7	3.7	0.0
443	inlaat rookgasreiniging	3.0	2.8	2.8	2.8	12.8	2.8	0.0
476	afvoer hout ASI-2	1.0	2.7	--	--	2.7	15.7	0.0
445	opslaghal noordgevel	11.5	1.6	2.0	2.0	12.0	2.0	0.0
Rest			10.2	6.9	6.9	16.9	29.3	
Totalen			31.9	31.1	31.1	41.1	39.2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit uitsluitend BEC

avondperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van groep BEC op ontvangerpunt 6_A - Rozenburg Oost (ZIP 20)
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
445	opslaghal noordgevel	11.5	22.3	22.7	22.7	32.7	22.7	0.0
453	transporttoren westgevel	9.0	21.5	21.5	21.5	31.5	21.5	0.0
458	Dumpcondensor	4.8	19.2	19.2	19.2	29.2	22.2	0.0
420	schoorsteen top	80.0	18.6	18.6	18.6	28.6	18.6	0.0
442	uitlaat ketelhuis	1.0	15.8	15.8	15.8	25.8	15.8	0.0
444	uitlaat rookgasreiniging	1.0	15.5	15.5	15.5	25.5	15.5	0.0
448	opslaghal westgevel	7.3	14.3	14.7	14.7	24.7	14.7	0.0
436	turbineruimte noordgevel	14.0	12.9	12.9	12.9	22.9	12.9	0.0
423	ketelhuis noordgevel	20.0	12.5	12.5	12.5	22.5	12.5	0.0
431	ketelhuis thv ECO westgevel	20.0	12.1	12.1	12.1	22.1	12.1	0.0
432	ketelhuis westgevel	20.0	12.1	12.1	12.1	22.1	12.1	0.0
454	transporttoren oostgevel	9.0	12.0	12.0	12.0	22.0	12.0	0.0
450	ventilator dak turbineruimte	1.0	11.3	11.3	11.3	21.3	11.3	0.0
451	opslaghal dak	0.1	10.6	10.9	10.9	20.9	10.9	0.0
452	opslaghal dak	0.1	10.2	10.6	10.6	20.6	10.6	0.0
455	transporttoren zuidgevel	9.0	9.5	9.5	9.5	19.5	9.5	0.0
443	inlaat rookgasreiniging	3.0	9.4	9.4	9.4	19.4	9.4	0.0
422	ketelhuis dak	0.1	9.1	9.1	9.1	19.1	9.1	0.0
421	ketelhuis thv ECO dak	0.1	9.0	9.0	9.0	19.0	9.0	0.0
437	turbineruimte oostgevel	14.0	8.9	8.9	8.9	18.9	8.9	0.0
435	aanzuigrooster prim/sec lucht	2.0	8.6	8.6	8.6	18.6	8.6	0.0
439	turbineruimte zuidgevel	14.0	7.2	7.2	7.2	17.2	7.2	0.0
487	roosters waterzuivering BEC	2.0	6.5	6.5	6.5	16.5	6.5	0.0
447	opslaghal westgevel	7.3	5.9	6.3	6.3	16.3	6.3	0.0
438	turbineruimte oostgevel	14.0	5.7	5.7	5.7	15.7	5.7	0.0
457	transporttoren dak	0.1	5.4	5.4	5.4	15.4	5.4	0.0
441	inlaat ketelhuis	3.0	4.9	4.9	4.9	14.9	4.9	0.0
440	turbineruimte dak	0.1	4.7	4.7	4.7	14.7	4.7	0.0
460	opslaghal zuidgevel	11.5	2.2	2.5	2.5	12.6	2.5	0.0
416	rookgasreiniging westgevel	14.0	2.5	2.5	2.5	12.5	2.5	0.0
469	turbineruimte dak	0.1	2.0	2.0	2.0	12.0	2.0	0.0
418	rookgasreiniging westgevel	14.0	-0.4	-0.4	-0.4	9.6	-0.4	0.0
426	ketelhuis thv ECO zuidgevel	27.0	-3.1	-3.1	-3.1	6.9	-3.1	0.0
424	ketelhuis oostgevel	27.0	-3.4	-3.4	-3.4	6.6	-3.4	0.0
449	inlaat turbineruimte	3.0	-3.5	-3.5	-3.5	6.5	-3.5	0.0
425	ketelhuis thv ECO oostgevel	27.0	-4.4	-4.4	-4.4	5.6	-4.4	0.0
446	opslaghal oostgevel	7.3	-5.2	-4.8	-4.8	5.2	-4.8	0.0
459	opslaghal oostgevel	7.3	-5.8	-5.4	-5.4	4.6	-5.4	0.0
414	rookgasreiniging dak	0.1	-6.9	-6.9	-6.9	3.1	-6.9	0.0
413	rookgasreiniging dak	0.1	-6.9	-6.9	-6.9	3.1	-6.9	0.0
415	rookgasreiniging zuidgevel	14.0	-8.7	-8.7	-8.7	1.3	-8.7	0.0
419	rookgasreiniging oostgevel	14.0	-11.3	-11.3	-11.3	-1.3	-11.3	0.0
417	rookgasreiniging oostgevel	14.0	-12.3	-12.3	-12.3	-2.3	-12.3	0.0
461	opslaghal incl. shredder dak	0.1	6.4	--	--	6.4	17.2	0.0
462	opslaghal incl. shredder dak	0.1	6.1	--	--	6.1	16.9	0.0
463	opslaghal incl. shredder noordgevel	11.5	18.2	--	--	18.2	29.0	0.0
464	opslaghal incl. shredder oostgevel	7.3	-9.3	--	--	-9.3	1.5	0.0
465	opslaghal incl. shredder oostgevel	7.3	-9.9	--	--	-9.9	0.9	0.0
466	opslaghal incl. shredder westgevel	7.3	1.8	--	--	1.8	12.6	0.0
467	opslaghal incl. shredder westgevel	7.3	10.2	--	--	10.2	21.0	0.0
Rest			21.3	--	--	21.3	38.5	
Totalen			30.0	29.0	29.0	39.0	39.6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit uitsluitend BEC

avondperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van groep BEC op ontvangerpunt 8 A - AVR-VIP1-hoek Gerbrwg na spoor
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
420	schoorsteen top	80.0	19.5	19.5	19.5	29.5	19.5	0.0
458	Dumpcondensor	4.8	18.0	18.0	18.0	28.0	21.0	0.0
450	ventilator dak turbineruimte	1.0	12.9	12.9	12.9	22.9	12.9	0.0
439	turbineruimte zuidgevel	14.0	12.8	12.8	12.8	22.8	12.8	0.0
435	aanzuigrooster prim/sec lucht	2.0	11.8	11.8	11.8	21.8	11.8	0.0
437	turbineruimte oostgevel	14.0	10.9	10.9	10.9	20.9	10.9	0.0
438	turbineruimte oostgevel	14.0	9.8	9.8	9.8	19.8	9.8	0.0
444	uitlaat rookgasreiniging	1.0	9.1	9.1	9.1	19.1	9.1	0.0
442	uitlaat ketelhuis	1.0	9.0	9.0	9.0	19.0	9.0	0.0
459	opslaghal oostgevel	7.3	8.0	8.4	8.4	18.4	8.4	0.0
454	transporttoren oostgevel	9.0	8.2	8.2	8.2	18.2	8.2	0.0
440	turbineruimte dak	0.1	7.6	7.6	7.6	17.6	7.6	0.0
469	turbineruimte dak	0.1	7.3	7.3	7.3	17.3	7.3	0.0
451	opslaghal dak	0.1	3.6	3.9	3.9	13.9	3.9	0.0
455	transporttoren zuidgevel	9.0	3.8	3.8	3.8	13.8	3.8	0.0
452	opslaghal dak	0.1	2.4	2.8	2.8	12.8	2.8	0.0
460	opslaghal zuidgevel	11.5	1.7	2.0	2.0	12.1	2.0	0.0
422	ketelhuis dak	0.1	2.0	2.0	2.0	12.0	2.0	0.0
421	ketelhuis thv ECO dak	0.1	1.9	1.9	1.9	11.9	1.9	0.0
487	roosters waterzuivering BEC	2.0	1.3	1.3	1.3	11.3	1.3	0.0
424	ketelhuis oostgevel	27.0	0.4	0.4	0.4	10.4	0.4	0.0
446	opslaghal oostgevel	7.3	-0.2	0.2	0.2	10.2	0.2	0.0
425	ketelhuis thv ECO oostgevel	27.0	-0.1	-0.1	-0.1	9.9	-0.1	0.0
445	opslaghal noordgevel	11.5	-0.8	-0.4	-0.4	9.6	-0.4	0.0
426	ketelhuis thv ECO zuidgevel	27.0	-0.6	-0.6	-0.6	9.4	-0.6	0.0
436	turbineruimte noordgevel	14.0	-0.6	-0.6	-0.6	9.4	-0.6	0.0
453	transporttoren westgevel	9.0	-1.3	-1.3	-1.3	8.7	-1.3	0.0
457	transporttoren dak	0.1	-1.9	-1.9	-1.9	8.2	-1.9	0.0
449	inlaat turbineruimte	3.0	-2.3	-2.3	-2.3	7.7	-2.3	0.0
415	rookgasreiniging zuidgevel	14.0	-4.4	-4.4	-4.4	5.6	-4.4	0.0
443	inlaat rookgasreiniging	3.0	-5.4	-5.4	-5.4	4.6	-5.4	0.0
417	rookgasreiniging oostgevel	14.0	-5.8	-5.8	-5.8	4.2	-5.8	0.0
419	rookgasreiniging oostgevel	14.0	-6.3	-6.3	-6.3	3.7	-6.3	0.0
441	inlaat ketelhuis	3.0	-6.5	-6.5	-6.5	3.5	-6.5	0.0
423	ketelhuis noordgevel	20.0	-6.9	-6.9	-6.9	3.1	-6.9	0.0
448	opslaghal westgevel	7.3	-7.5	-7.2	-7.2	2.9	-7.2	0.0
431	ketelhuis thv ECO westgevel	20.0	-7.3	-7.3	-7.3	2.7	-7.3	0.0
432	ketelhuis westgevel	20.0	-7.4	-7.4	-7.4	2.6	-7.4	0.0
447	opslaghal westgevel	7.3	-7.8	-7.4	-7.4	2.6	-7.4	0.0
413	rookgasreiniging dak	0.1	-9.4	-9.4	-9.4	0.6	-9.4	0.0
414	rookgasreiniging dak	0.1	-12.0	-12.0	-12.0	-2.0	-12.0	0.0
416	rookgasreiniging westgevel	14.0	-16.6	-16.6	-16.6	-6.6	-16.6	0.0
418	rookgasreiniging westgevel	14.0	-16.7	-16.7	-16.7	-6.7	-16.7	0.0
461	opslaghal incl. shredder dak	0.1	-0.6	--	--	-0.6	10.2	0.0
462	opslaghal incl. shredder dak	0.1	-1.7	--	--	-1.7	9.1	0.0
463	opslaghal incl. shredder noordgevel	11.5	-4.9	--	--	-4.9	5.9	0.0
464	opslaghal incl. shredder oostgevel	7.3	-4.3	--	--	-4.3	6.5	0.0
465	opslaghal incl. shredder oostgevel	7.3	3.9	--	--	3.9	14.7	0.0
466	opslaghal incl. shredder westgevel	7.3	-11.9	--	--	-11.9	-1.1	0.0
467	opslaghal incl. shredder westgevel	7.3	-11.6	--	--	-11.6	-0.9	0.0
Rest			23.3	--	--	23.3	36.8	
Totalen			27.0	24.6	24.6	34.6	37.2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit uitsluitend BEC

avondperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van groep BEC op ontvangerpunt 9_A - AVR-VIP2-Oeverbospad Maassluis
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
458	Dumpcondensor	4.8	28.8	28.8	28.8	38.8	31.8	0.0
445	opslaghal noordgevel	11.5	22.8	23.2	23.2	33.2	23.2	0.0
450	ventilator dak turbineruimte	1.0	19.5	19.5	19.5	29.5	19.5	0.0
436	turbineruimte noordgevel	14.0	19.2	19.2	19.2	29.2	19.2	0.0
437	turbineruimte oostgevel	14.0	18.8	18.8	18.8	28.8	18.8	0.0
420	schoorsteen top	80.0	18.7	18.7	18.7	28.7	18.7	0.0
438	turbineruimte oostgevel	14.0	18.7	18.7	18.7	28.7	18.7	0.0
446	opslaghal oostgevel	7.3	17.1	17.5	17.5	27.5	17.5	0.0
459	opslaghal oostgevel	7.3	17.0	17.4	17.4	27.4	17.4	0.0
442	uitlaat ketelhuis	1.0	16.2	16.2	16.2	26.2	16.2	0.0
449	inlaat turbineruimte	3.0	14.3	14.3	14.3	24.3	14.3	0.0
451	opslaghal dak	0.1	13.7	14.1	14.1	24.1	14.1	0.0
423	ketelhuis noordgevel	20.0	13.4	13.4	13.4	23.4	13.4	0.0
435	aanzuigrooster prim/sec lucht	2.0	12.6	12.6	12.6	22.6	12.6	0.0
452	opslaghal dak	0.1	11.7	12.1	12.1	22.1	12.1	0.0
424	ketelhuis oostgevel	27.0	10.9	10.9	10.9	20.9	10.9	0.0
425	ketelhuis thv ECO oostgevel	27.0	10.7	10.7	10.7	20.7	10.7	0.0
421	ketelhuis thv ECO dak	0.1	9.5	9.5	9.5	19.5	9.5	0.0
444	uitlaat rookgasreiniging	1.0	9.2	9.2	9.2	19.2	9.2	0.0
422	ketelhuis dak	0.1	8.8	8.8	8.8	18.8	8.8	0.0
469	turbineruimte dak	0.1	8.4	8.4	8.4	18.5	8.4	0.0
440	turbineruimte dak	0.1	8.1	8.1	8.1	18.1	8.1	0.0
439	turbineruimte zuidgevel	14.0	7.9	7.9	7.9	17.9	7.9	0.0
454	transporttoren oostgevel	9.0	5.1	5.1	5.1	15.1	5.1	0.0
453	transporttoren westgevel	9.0	4.3	4.3	4.3	14.3	4.3	0.0
432	ketelhuis westgevel	20.0	3.7	3.7	3.7	13.7	3.7	0.0
460	opslaghal zuidgevel	11.5	1.7	2.1	2.1	12.1	2.1	0.0
455	transporttoren zuidgevel	9.0	1.7	1.7	1.7	11.7	1.7	0.0
431	ketelhuis thv ECO westgevel	20.0	0.2	0.2	0.2	10.2	0.2	0.0
443	inlaat rookgasreiniging	3.0	-0.5	-0.5	-0.5	9.5	-0.5	0.0
441	inlaat ketelhuis	3.0	-0.9	-0.9	-0.9	9.1	-0.9	0.0
447	opslaghal westgevel	7.3	-2.0	-1.6	-1.6	8.4	-1.6	0.0
448	opslaghal westgevel	7.3	-4.5	-4.1	-4.1	5.9	-4.1	0.0
457	transporttoren dak	0.1	-4.8	-4.8	-4.8	5.2	-4.8	0.0
426	ketelhuis thv ECO zuidgevel	27.0	-5.5	-5.5	-5.5	4.5	-5.5	0.0
417	rookgasreiniging oostgevel	14.0	-6.3	-6.3	-6.3	3.7	-6.3	0.0
413	rookgasreiniging dak	0.1	-8.0	-8.0	-8.0	2.0	-8.0	0.0
487	roosters waterzuivering BEC	2.0	-8.0	-8.0	-8.0	2.0	-8.0	0.0
419	rookgasreiniging oostgevel	14.0	-8.7	-8.7	-8.7	1.4	-8.7	0.0
416	rookgasreiniging westgevel	14.0	-9.2	-9.2	-9.2	0.8	-9.2	0.0
418	rookgasreiniging westgevel	14.0	-10.1	-10.1	-10.1	-0.1	-10.1	0.0
415	rookgasreiniging zuidgevel	14.0	-10.6	-10.6	-10.6	-0.6	-10.6	0.0
414	rookgasreiniging dak	0.1	-13.6	-13.6	-13.6	-3.6	-13.6	0.0
461	opslaghal incl. shredder dak	0.1	9.6	--	--	9.6	20.4	0.0
462	opslaghal incl. shredder dak	0.1	7.6	--	--	7.6	18.4	0.0
463	opslaghal incl. shredder noordgevel	11.5	18.7	--	--	18.7	29.5	0.0
464	opslaghal incl. shredder oostgevel	7.3	13.0	--	--	13.0	23.8	0.0
465	opslaghal incl. shredder oostgevel	7.3	12.9	--	--	12.9	23.7	0.0
466	opslaghal incl. shredder westgevel	7.3	-6.1	--	--	-6.1	4.7	0.0
467	opslaghal incl. shredder westgevel	7.3	-8.6	--	--	-8.6	2.2	0.0
Rest			21.8	--	--	21.8	38.9	
Totalen			32.9	32.3	32.3	42.3	40.7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit uitsluitend BEC

avondperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC

Bijdrage van groep BEC op ontvangerpunt 10 A - AVR-VIP3-Botlekstraat

Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
460	opslaghal zuidgevel	11.5	24.3	24.7	24.7	34.7	24.7	0.0
453	transporttoren westgevel	9.0	22.4	22.4	22.4	32.4	22.4	0.0
458	Dumpcondensor	4.8	20.8	20.8	20.8	30.8	23.8	0.0
420	schoorsteen top	80.0	20.4	20.4	20.4	30.4	20.4	0.0
455	transporttoren zuidgevel	9.0	19.9	19.9	19.9	29.9	19.9	0.0
454	transporttoren oostgevel	9.0	18.9	18.9	18.9	28.9	18.9	0.0
444	uitlaat rookgasreiniging	1.0	18.8	18.8	18.8	28.8	18.8	0.0
442	uitlaat ketelhuis	1.0	17.2	17.2	17.2	27.2	17.2	0.0
448	opslaghal westgevel	7.3	16.6	17.0	17.0	27.0	17.0	0.0
431	ketelhuis thv ECO westgevel	20.0	13.9	13.9	13.9	23.9	13.9	0.0
432	ketelhuis westgevel	20.0	13.7	13.7	13.7	23.7	13.7	0.0
447	opslaghal westgevel	7.3	12.9	13.3	13.3	23.3	13.3	0.0
435	aanzuigrooster prim/sec lucht	2.0	12.3	12.3	12.3	22.3	12.3	0.0
451	opslaghal dak	0.1	11.6	12.0	12.0	22.0	12.0	0.0
452	opslaghal dak	0.1	10.8	11.2	11.2	21.2	11.2	0.0
459	opslaghal oostgevel	7.3	10.4	10.8	10.8	20.8	10.8	0.0
422	ketelhuis dak	0.1	10.1	10.1	10.1	20.1	10.1	0.0
421	ketelhuis thv ECO dak	0.1	10.0	10.0	10.0	20.0	10.0	0.0
439	turbineruimte zuidgevel	14.0	9.6	9.6	9.6	19.6	9.6	0.0
426	ketelhuis thv ECO zuidgevel	27.0	9.5	9.5	9.5	19.5	9.5	0.0
469	turbineruimte dak	0.1	8.6	8.6	8.6	18.6	8.6	0.0
450	ventilator dak turbineruimte	1.0	8.3	8.3	8.3	18.3	8.3	0.0
457	transporttoren dak	0.1	8.0	8.0	8.0	18.0	8.0	0.0
438	turbineruimte oostgevel	14.0	8.0	8.0	8.0	18.0	8.0	0.0
436	turbineruimte noordgevel	14.0	7.4	7.4	7.4	17.4	7.4	0.0
415	rookgasreiniging zuidgevel	14.0	6.4	6.4	6.4	16.4	6.4	0.0
441	inlaat ketelhuis	3.0	6.3	6.3	6.3	16.3	6.3	0.0
437	turbineruimte oostgevel	14.0	5.9	5.9	5.9	15.9	5.9	0.0
446	opslaghal oostgevel	7.3	4.8	5.2	5.2	15.2	5.2	0.0
416	rookgasreiniging westgevel	14.0	4.3	4.3	4.3	14.3	4.3	0.0
418	rookgasreiniging westgevel	14.0	4.1	4.1	4.1	14.1	4.1	0.0
440	turbineruimte dak	0.1	3.7	3.7	3.7	13.7	3.7	0.0
443	inlaat rookgasreiniging	3.0	2.8	2.8	2.8	12.8	2.8	0.0
445	opslaghal noordgevel	11.5	1.6	2.0	2.0	12.0	2.0	0.0
423	ketelhuis noordgevel	20.0	0.8	0.8	0.8	10.8	0.8	0.0
487	roosters waterzuivering BEC	2.0	-1.1	-1.1	-1.1	8.9	-1.1	0.0
425	ketelhuis thv ECO oostgevel	27.0	-2.0	-2.0	-2.0	8.0	-2.0	0.0
417	rookgasreiniging oostgevel	14.0	-2.7	-2.7	-2.7	7.3	-2.7	0.0
413	rookgasreiniging dak	0.1	-3.1	-3.1	-3.1	6.9	-3.1	0.0
424	ketelhuis oostgevel	27.0	-3.8	-3.8	-3.8	6.2	-3.8	0.0
414	rookgasreiniging dak	0.1	-3.8	-3.8	-3.8	6.2	-3.8	0.0
449	inlaat turbineruimte	3.0	-5.0	-5.0	-5.0	5.0	-5.0	0.0
419	rookgasreiniging oostgevel	14.0	-8.3	-8.3	-8.3	1.8	-8.3	0.0
461	opslaghal incl. shredder dak	0.1	7.5	--	--	7.5	18.3	0.0
462	opslaghal incl. shredder dak	0.1	6.7	--	--	6.7	17.5	0.0
463	opslaghal incl. shredder noordgevel	11.5	-2.5	--	--	-2.5	8.3	0.0
464	opslaghal incl. shredder oostgevel	7.3	0.7	--	--	0.7	11.5	0.0
465	opslaghal incl. shredder oostgevel	7.3	6.3	--	--	6.3	17.1	0.0
466	opslaghal incl. shredder westgevel	7.3	8.8	--	--	8.8	19.6	0.0
467	opslaghal incl. shredder westgevel	7.3	12.5	--	--	12.5	23.3	0.0
Rest			23.9	--	--	23.9	38.1	
Totalen			31.9	31.1	31.1	41.1	39.2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit uitsluitend BEC

nachtperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van groep BEC op ontvangerpunt 6 A - Rozenburg Oost (ZIP 20)
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
445	opslaghal noordgevel	11.5	22.3	22.7	22.7	32.7	22.7	0.0
453	transporttoren westgevel	9.0	21.5	21.5	21.5	31.5	21.5	0.0
458	Dumpcondensor	4.8	19.2	19.2	19.2	29.2	22.2	0.0
420	schoorsteen top	80.0	18.6	18.6	18.6	28.6	18.6	0.0
442	uitlaat ketelhuis	1.0	15.8	15.8	15.8	25.8	15.8	0.0
444	uitlaat rookgasreiniging	1.0	15.5	15.5	15.5	25.5	15.5	0.0
448	opslaghal westgevel	7.3	14.3	14.7	14.7	24.7	14.7	0.0
436	turbineruimte noordgevel	14.0	12.9	12.9	12.9	22.9	12.9	0.0
423	ketelhuis noordgevel	20.0	12.5	12.5	12.5	22.5	12.5	0.0
431	ketelhuis thv ECO westgevel	20.0	12.1	12.1	12.1	22.1	12.1	0.0
432	ketelhuis westgevel	20.0	12.1	12.1	12.1	22.1	12.1	0.0
454	transporttoren oostgevel	9.0	12.0	12.0	12.0	22.0	12.0	0.0
450	ventilator dak turbineruimte	1.0	11.3	11.3	11.3	21.3	11.3	0.0
451	opslaghal dak	0.1	10.6	10.9	10.9	20.9	10.9	0.0
452	opslaghal dak	0.1	10.2	10.6	10.6	20.6	10.6	0.0
455	transporttoren zuidgevel	9.0	9.5	9.5	9.5	19.5	9.5	0.0
443	inlaat rookgasreiniging	3.0	9.4	9.4	9.4	19.4	9.4	0.0
422	ketelhuis dak	0.1	9.1	9.1	9.1	19.1	9.1	0.0
421	ketelhuis thv ECO dak	0.1	9.0	9.0	9.0	19.0	9.0	0.0
437	turbineruimte oostgevel	14.0	8.9	8.9	8.9	18.9	8.9	0.0
435	aanzuigrooster prim/sec lucht	2.0	8.6	8.6	8.6	18.6	8.6	0.0
439	turbineruimte zuidgevel	14.0	7.2	7.2	7.2	17.2	7.2	0.0
487	roosters waterzuivering BEC	2.0	6.5	6.5	6.5	16.5	6.5	0.0
447	opslaghal westgevel	7.3	5.9	6.3	6.3	16.3	6.3	0.0
438	turbineruimte oostgevel	14.0	5.7	5.7	5.7	15.7	5.7	0.0
457	transporttoren dak	0.1	5.4	5.4	5.4	15.4	5.4	0.0
441	inlaat ketelhuis	3.0	4.9	4.9	4.9	14.9	4.9	0.0
440	turbineruimte dak	0.1	4.7	4.7	4.7	14.7	4.7	0.0
460	opslaghal zuidgevel	11.5	2.2	2.5	2.5	12.6	2.5	0.0
416	rookgasreiniging westgevel	14.0	2.5	2.5	2.5	12.5	2.5	0.0
469	turbineruimte dak	0.1	2.0	2.0	2.0	12.0	2.0	0.0
418	rookgasreiniging westgevel	14.0	-0.4	-0.4	-0.4	9.6	-0.4	0.0
426	ketelhuis thv ECO zuidgevel	27.0	-3.1	-3.1	-3.1	6.9	-3.1	0.0
424	ketelhuis oostgevel	27.0	-3.4	-3.4	-3.4	6.6	-3.4	0.0
449	inlaat turbineruimte	3.0	-3.5	-3.5	-3.5	6.5	-3.5	0.0
425	ketelhuis thv ECO oostgevel	27.0	-4.4	-4.4	-4.4	5.6	-4.4	0.0
446	opslaghal oostgevel	7.3	-5.2	-4.8	-4.8	5.2	-4.8	0.0
459	opslaghal oostgevel	7.3	-5.8	-5.4	-5.4	4.6	-5.4	0.0
414	rookgasreiniging dak	0.1	-6.9	-6.9	-6.9	3.1	-6.9	0.0
413	rookgasreiniging dak	0.1	-6.9	-6.9	-6.9	3.1	-6.9	0.0
415	rookgasreiniging zuidgevel	14.0	-8.7	-8.7	-8.7	1.3	-8.7	0.0
419	rookgasreiniging oostgevel	14.0	-11.3	-11.3	-11.3	-1.3	-11.3	0.0
417	rookgasreiniging oostgevel	14.0	-12.3	-12.3	-12.3	-2.3	-12.3	0.0
461	opslaghal incl. shredder dak	0.1	6.4	--	--	6.4	17.2	0.0
462	opslaghal incl. shredder dak	0.1	6.1	--	--	6.1	16.9	0.0
463	opslaghal incl. shredder noordgevel	11.5	18.2	--	--	18.2	29.0	0.0
464	opslaghal incl. shredder oostgevel	7.3	-9.3	--	--	-9.3	1.5	0.0
465	opslaghal incl. shredder oostgevel	7.3	-9.9	--	--	-9.9	0.9	0.0
466	opslaghal incl. shredder westgevel	7.3	1.8	--	--	1.8	12.6	0.0
467	opslaghal incl. shredder westgevel	7.3	10.2	--	--	10.2	21.0	0.0
Rest			21.3	--	--	21.3	38.5	
Totalen			30.0	29.0	29.0	39.0	39.6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit uitsluitend BEC

nachtperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van groep BEC op ontvangerpunt 8_A - AVR-VIP1-hoek Gerbrwg na spoor
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
420	schoorsteen top	80.0	19.5	19.5	19.5	29.5	19.5	0.0
458	Dumpcondensor	4.8	18.0	18.0	18.0	28.0	21.0	0.0
450	ventilator dak turbineruimte	1.0	12.9	12.9	12.9	22.9	12.9	0.0
439	turbineruimte zuidgevel	14.0	12.8	12.8	12.8	22.8	12.8	0.0
435	aanzuigrooster prim/sec lucht	2.0	11.8	11.8	11.8	21.8	11.8	0.0
437	turbineruimte oostgevel	14.0	10.9	10.9	10.9	20.9	10.9	0.0
438	turbineruimte oostgevel	14.0	9.8	9.8	9.8	19.8	9.8	0.0
444	uitlaat rookgasreiniging	1.0	9.1	9.1	9.1	19.1	9.1	0.0
442	uitlaat ketelhuis	1.0	9.0	9.0	9.0	19.0	9.0	0.0
459	opslaghal oostgevel	7.3	8.0	8.4	8.4	18.4	8.4	0.0
454	transporttoren oostgevel	9.0	8.2	8.2	8.2	18.2	8.2	0.0
440	turbineruimte dak	0.1	7.6	7.6	7.6	17.6	7.6	0.0
469	turbineruimte dak	0.1	7.3	7.3	7.3	17.3	7.3	0.0
451	opslaghal dak	0.1	3.6	3.9	3.9	13.9	3.9	0.0
455	transporttoren zuidgevel	9.0	3.8	3.8	3.8	13.8	3.8	0.0
452	opslaghal dak	0.1	2.4	2.8	2.8	12.8	2.8	0.0
460	opslaghal zuidgevel	11.5	1.7	2.0	2.0	12.1	2.0	0.0
422	ketelhuis dak	0.1	2.0	2.0	2.0	12.0	2.0	0.0
421	ketelhuis thv ECO dak	0.1	1.9	1.9	1.9	11.9	1.9	0.0
487	roosters waterzuivering BEC	2.0	1.3	1.3	1.3	11.3	1.3	0.0
424	ketelhuis oostgevel	27.0	0.4	0.4	0.4	10.4	0.4	0.0
446	opslaghal oostgevel	7.3	-0.2	0.2	0.2	10.2	0.2	0.0
425	ketelhuis thv ECO oostgevel	27.0	-0.1	-0.1	-0.1	9.9	-0.1	0.0
445	opslaghal noordgevel	11.5	-0.8	-0.4	-0.4	9.6	-0.4	0.0
426	ketelhuis thv ECO zuidgevel	27.0	-0.6	-0.6	-0.6	9.4	-0.6	0.0
436	turbineruimte noordgevel	14.0	-0.6	-0.6	-0.6	9.4	-0.6	0.0
453	transporttoren westgevel	9.0	-1.3	-1.3	-1.3	8.7	-1.3	0.0
457	transporttoren dak	0.1	-1.9	-1.9	-1.9	8.2	-1.9	0.0
449	inlaat turbineruimte	3.0	-2.3	-2.3	-2.3	7.7	-2.3	0.0
415	rookgasreiniging zuidgevel	14.0	-4.4	-4.4	-4.4	5.6	-4.4	0.0
443	inlaat rookgasreiniging	3.0	-5.4	-5.4	-5.4	4.6	-5.4	0.0
417	rookgasreiniging oostgevel	14.0	-5.8	-5.8	-5.8	4.2	-5.8	0.0
419	rookgasreiniging oostgevel	14.0	-6.3	-6.3	-6.3	3.7	-6.3	0.0
441	inlaat ketelhuis	3.0	-6.5	-6.5	-6.5	3.5	-6.5	0.0
423	ketelhuis noordgevel	20.0	-6.9	-6.9	-6.9	3.1	-6.9	0.0
448	opslaghal westgevel	7.3	-7.5	-7.2	-7.2	2.9	-7.2	0.0
431	ketelhuis thv ECO westgevel	20.0	-7.3	-7.3	-7.3	2.7	-7.3	0.0
432	ketelhuis westgevel	20.0	-7.4	-7.4	-7.4	2.6	-7.4	0.0
447	opslaghal westgevel	7.3	-7.8	-7.4	-7.4	2.6	-7.4	0.0
413	rookgasreiniging dak	0.1	-9.4	-9.4	-9.4	0.6	-9.4	0.0
414	rookgasreiniging dak	0.1	-12.0	-12.0	-12.0	-2.0	-12.0	0.0
416	rookgasreiniging westgevel	14.0	-16.6	-16.6	-16.6	-6.6	-16.6	0.0
418	rookgasreiniging westgevel	14.0	-16.7	-16.7	-16.7	-6.7	-16.7	0.0
461	opslaghal incl. shredder dak	0.1	-0.6	--	--	-0.6	10.2	0.0
462	opslaghal incl. shredder dak	0.1	-1.7	--	--	-1.7	9.1	0.0
463	opslaghal incl. shredder noordgevel	11.5	-4.9	--	--	-4.9	5.9	0.0
464	opslaghal incl. shredder oostgevel	7.3	-4.3	--	--	-4.3	6.5	0.0
465	opslaghal incl. shredder oostgevel	7.3	3.9	--	--	3.9	14.7	0.0
466	opslaghal incl. shredder westgevel	7.3	-11.9	--	--	-11.9	-1.1	0.0
467	opslaghal incl. shredder westgevel	7.3	-11.6	--	--	-11.6	-0.9	0.0
Rest			23.3	--	--	23.3	36.8	
Totalen			27.0	24.6	24.6	34.6	37.2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit uitsluitend BEC

nachtperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van groep BEC op ontvangerpunt 9_A - AVR-VIP2-Oeverbospad Maassluis
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
458	Dumpcondensor	4.8	28.8	28.8	28.8	38.8	31.8	0.0
445	opslaghal noordgevel	11.5	22.8	23.2	23.2	33.2	23.2	0.0
450	ventilator dak turbineruimte	1.0	19.5	19.5	19.5	29.5	19.5	0.0
436	turbineruimte noordgevel	14.0	19.2	19.2	19.2	29.2	19.2	0.0
437	turbineruimte oostgevel	14.0	18.8	18.8	18.8	28.8	18.8	0.0
420	schoorsteen top	80.0	18.7	18.7	18.7	28.7	18.7	0.0
438	turbineruimte oostgevel	14.0	18.7	18.7	18.7	28.7	18.7	0.0
446	opslaghal oostgevel	7.3	17.1	17.5	17.5	27.5	17.5	0.0
459	opslaghal oostgevel	7.3	17.0	17.4	17.4	27.4	17.4	0.0
442	uitlaat ketelhuis	1.0	16.2	16.2	16.2	26.2	16.2	0.0
449	inlaat turbineruimte	3.0	14.3	14.3	14.3	24.3	14.3	0.0
451	opslaghal dak	0.1	13.7	14.1	14.1	24.1	14.1	0.0
423	ketelhuis noordgevel	20.0	13.4	13.4	13.4	23.4	13.4	0.0
435	aanzuigrooster prim/sec lucht	2.0	12.6	12.6	12.6	22.6	12.6	0.0
452	opslaghal dak	0.1	11.7	12.1	12.1	22.1	12.1	0.0
424	ketelhuis oostgevel	27.0	10.9	10.9	10.9	20.9	10.9	0.0
425	ketelhuis thv ECO oostgevel	27.0	10.7	10.7	10.7	20.7	10.7	0.0
421	ketelhuis thv ECO dak	0.1	9.5	9.5	9.5	19.5	9.5	0.0
444	uitlaat rookgasreiniging	1.0	9.2	9.2	9.2	19.2	9.2	0.0
422	ketelhuis dak	0.1	8.8	8.8	8.8	18.8	8.8	0.0
469	turbineruimte dak	0.1	8.4	8.4	8.4	18.5	8.4	0.0
440	turbineruimte dak	0.1	8.1	8.1	8.1	18.1	8.1	0.0
439	turbineruimte zuidgevel	14.0	7.9	7.9	7.9	17.9	7.9	0.0
454	transporttoren oostgevel	9.0	5.1	5.1	5.1	15.1	5.1	0.0
453	transporttoren westgevel	9.0	4.3	4.3	4.3	14.3	4.3	0.0
432	ketelhuis westgevel	20.0	3.7	3.7	3.7	13.7	3.7	0.0
460	opslaghal zuidgevel	11.5	1.7	2.1	2.1	12.1	2.1	0.0
455	transporttoren zuidgevel	9.0	1.7	1.7	1.7	11.7	1.7	0.0
431	ketelhuis thv ECO westgevel	20.0	0.2	0.2	0.2	10.2	0.2	0.0
443	inlaat rookgasreiniging	3.0	-0.5	-0.5	-0.5	9.5	-0.5	0.0
441	inlaat ketelhuis	3.0	-0.9	-0.9	-0.9	9.1	-0.9	0.0
447	opslaghal westgevel	7.3	-2.0	-1.6	-1.6	8.4	-1.6	0.0
448	opslaghal westgevel	7.3	-4.5	-4.1	-4.1	5.9	-4.1	0.0
457	transporttoren dak	0.1	-4.8	-4.8	-4.8	5.2	-4.8	0.0
426	ketelhuis thv ECO zuidgevel	27.0	-5.5	-5.5	-5.5	4.5	-5.5	0.0
417	rookgasreiniging oostgevel	14.0	-6.3	-6.3	-6.3	3.7	-6.3	0.0
413	rookgasreiniging dak	0.1	-8.0	-8.0	-8.0	2.0	-8.0	0.0
487	roosters waterzuivering BEC	2.0	-8.0	-8.0	-8.0	2.0	-8.0	0.0
419	rookgasreiniging oostgevel	14.0	-8.7	-8.7	-8.7	1.4	-8.7	0.0
416	rookgasreiniging westgevel	14.0	-9.2	-9.2	-9.2	0.8	-9.2	0.0
418	rookgasreiniging westgevel	14.0	-10.1	-10.1	-10.1	-0.1	-10.1	0.0
415	rookgasreiniging zuidgevel	14.0	-10.6	-10.6	-10.6	-0.6	-10.6	0.0
414	rookgasreiniging dak	0.1	-13.6	-13.6	-13.6	-3.6	-13.6	0.0
461	opslaghal incl. shredder dak	0.1	9.6	--	--	9.6	20.4	0.0
462	opslaghal incl. shredder dak	0.1	7.6	--	--	7.6	18.4	0.0
463	opslaghal incl. shredder noordgevel	11.5	18.7	--	--	18.7	29.5	0.0
464	opslaghal incl. shredder oostgevel	7.3	13.0	--	--	13.0	23.8	0.0
465	opslaghal incl. shredder oostgevel	7.3	12.9	--	--	12.9	23.7	0.0
466	opslaghal incl. shredder westgevel	7.3	-6.1	--	--	-6.1	4.7	0.0
467	opslaghal incl. shredder westgevel	7.3	-8.6	--	--	-8.6	2.2	0.0
Rest			21.8	--	--	21.8	38.9	
Totalen			32.9	32.3	32.3	42.3	40.7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rangordelijsten van geluidbijdrage per bron
voorgenomen activiteit uitsluitend BEC

nachtperiode

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC
Bijdrage van groep BEC op ontvangerpunt 10_A - AVR-VIP3-Botlekstraat
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	Cm
460	opslaghal zuidgevel	11.5	24.3	24.7	24.7	34.7	24.7	0.0
453	transporttoren westgevel	9.0	22.4	22.4	22.4	32.4	22.4	0.0
458	Dumpcondensor	4.8	20.8	20.8	20.8	30.8	23.8	0.0
420	schoorsteen top	80.0	20.4	20.4	20.4	30.4	20.4	0.0
455	transporttoren zuidgevel	9.0	19.9	19.9	19.9	29.9	19.9	0.0
454	transporttoren oostgevel	9.0	18.9	18.9	18.9	28.9	18.9	0.0
444	uitlaat rookgasreiniging	1.0	18.8	18.8	18.8	28.8	18.8	0.0
442	uitlaat ketelhuis	1.0	17.2	17.2	17.2	27.2	17.2	0.0
448	opslaghal westgevel	7.3	16.6	17.0	17.0	27.0	17.0	0.0
431	ketelhuis thv ECO westgevel	20.0	13.9	13.9	13.9	23.9	13.9	0.0
432	ketelhuis westgevel	20.0	13.7	13.7	13.7	23.7	13.7	0.0
447	opslaghal westgevel	7.3	12.9	13.3	13.3	23.3	13.3	0.0
435	aanzuigrooster prim/sec lucht	2.0	12.3	12.3	12.3	22.3	12.3	0.0
451	opslaghal dak	0.1	11.6	12.0	12.0	22.0	12.0	0.0
452	opslaghal dak	0.1	10.8	11.2	11.2	21.2	11.2	0.0
459	opslaghal oostgevel	7.3	10.4	10.8	10.8	20.8	10.8	0.0
422	ketelhuis dak	0.1	10.1	10.1	10.1	20.1	10.1	0.0
421	ketelhuis thv ECO dak	0.1	10.0	10.0	10.0	20.0	10.0	0.0
439	turbineruimte zuidgevel	14.0	9.6	9.6	9.6	19.6	9.6	0.0
426	ketelhuis thv ECO zuidgevel	27.0	9.5	9.5	9.5	19.5	9.5	0.0
469	turbineruimte dak	0.1	8.6	8.6	8.6	18.6	8.6	0.0
450	ventilator dak turbineruimte	1.0	8.3	8.3	8.3	18.3	8.3	0.0
457	transporttoren dak	0.1	8.0	8.0	8.0	18.0	8.0	0.0
438	turbineruimte oostgevel	14.0	8.0	8.0	8.0	18.0	8.0	0.0
436	turbineruimte noordgevel	14.0	7.4	7.4	7.4	17.4	7.4	0.0
415	rookgasreiniging zuidgevel	14.0	6.4	6.4	6.4	16.4	6.4	0.0
441	inlaat ketelhuis	3.0	6.3	6.3	6.3	16.3	6.3	0.0
437	turbineruimte oostgevel	14.0	5.9	5.9	5.9	15.9	5.9	0.0
446	opslaghal oostgevel	7.3	4.8	5.2	5.2	15.2	5.2	0.0
416	rookgasreiniging westgevel	14.0	4.3	4.3	4.3	14.3	4.3	0.0
418	rookgasreiniging westgevel	14.0	4.1	4.1	4.1	14.1	4.1	0.0
440	turbineruimte dak	0.1	3.7	3.7	3.7	13.7	3.7	0.0
443	inlaat rookgasreiniging	3.0	2.8	2.8	2.8	12.8	2.8	0.0
445	opslaghal noordgevel	11.5	1.6	2.0	2.0	12.0	2.0	0.0
423	ketelhuis noordgevel	20.0	0.8	0.8	0.8	10.8	0.8	0.0
487	roosters waterzuivering BEC	2.0	-1.1	-1.1	-1.1	8.9	-1.1	0.0
425	ketelhuis thv ECO oostgevel	27.0	-2.0	-2.0	-2.0	8.0	-2.0	0.0
417	rookgasreiniging oostgevel	14.0	-2.7	-2.7	-2.7	7.3	-2.7	0.0
413	rookgasreiniging dak	0.1	-3.1	-3.1	-3.1	6.9	-3.1	0.0
424	ketelhuis oostgevel	27.0	-3.8	-3.8	-3.8	6.2	-3.8	0.0
414	rookgasreiniging dak	0.1	-3.8	-3.8	-3.8	6.2	-3.8	0.0
449	inlaat turbineruimte	3.0	-5.0	-5.0	-5.0	5.0	-5.0	0.0
419	rookgasreiniging oostgevel	14.0	-8.3	-8.3	-8.3	1.8	-8.3	0.0
461	opslaghal incl. shredder dak	0.1	7.5	--	--	7.5	18.3	0.0
462	opslaghal incl. shredder dak	0.1	6.7	--	--	6.7	17.5	0.0
463	opslaghal incl. shredder noordgevel	11.5	-2.5	--	--	-2.5	8.3	0.0
464	opslaghal incl. shredder oostgevel	7.3	0.7	--	--	0.7	11.5	0.0
465	opslaghal incl. shredder oostgevel	7.3	6.3	--	--	6.3	17.1	0.0
466	opslaghal incl. shredder westgevel	7.3	8.8	--	--	8.8	19.6	0.0
467	opslaghal incl. shredder westgevel	7.3	12.5	--	--	12.5	23.3	0.0
Rest			23.9	--	--	23.9	38.1	
Totalen			31.9	31.1	31.1	41.1	39.2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten maatregelvariant 4
voorgenomen activiteit BEC

Model: SI2 Import 21-02-2006 - MVG06007.SI2 - Voorgenomen activiteit BEC maatvariant 5
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id.	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1_A	Vlaardingen West (ZIP 6)	5.0	30.6	27.1	26.5	36.5	33.8
2_A	Hoogvliet Oost (ZIP 12)	5.0	19.1	16.4	15.7	25.7	22.0
3_A	Spijkenisse West (ZIP 16)	5.0	23.2	21.0	20.6	30.6	26.6
4_A	Heenvliet Midden (ZIP 18)	5.0	28.4	26.8	26.3	36.3	31.1
5_A	Zwartewaal Haven (ZIP 19)	5.0	28.6	27.1	26.8	36.8	31.1
6_A	Rozenburg Oost (ZIP 20)	5.0	40.1	38.6	38.4	48.4	44.0
7_A	Rozenburg Midden (ZIP 21)	5.0	28.3	24.7	24.2	34.2	31.5
8_A	AVR-VIP1-hoek Gerbrwg na spoor	10.0	51.0	45.6	44.0	54.0	53.3
9_A	AVR-VIP2-Oeverbospad Maassluis	10.0	43.4	41.6	41.5	51.5	46.6
10_A	AVR-VIP3-Botlekstraat	10.0	48.4	46.8	46.3	56.3	50.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen