

Urenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen

DHV, Z1260/0085
bijlage 3

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spooraansluiting alle koeltorens maatr

Groep:(hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Brontype	Richt.	Hoek	Red. 31	Red. 63	Red. 125	Red. 250	Red. 500	Red. 1k	Red. 2k	Red. 4k	Red. 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
501-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
501-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
502-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
502-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
502-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
502-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
503-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
503-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
503-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
503-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
504-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
504-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
504-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
504-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
505-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
505-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
505-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
505-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
506-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
506-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
506-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
506-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
507-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
507-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
507-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
507-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
508-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
508-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
508-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
508-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
509-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
509-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
509-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
509-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
510-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
510-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
510-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
510-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
511-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
511-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spooraansluiting alle koeltorens maatr

Groep:(hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Brontype	Richt.	Hoek	Red. 31	Red. 63	Red. 125	Red. 250	Red. 500	Red. 1k	Red. 2k	Red. 4k	Red. 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
511-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
511-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
512-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
512-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
512-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
512-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
513-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
513-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
513-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
513-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
514-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
514-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
514-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
514-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
515-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
515-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
515-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
515-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
516-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
516-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
516-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
516-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
517-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
517-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
517-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
517-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
518-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
518-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
518-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
518-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
519-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
519-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
519-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
519-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
520-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
520-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
520-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
520-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
521-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
521-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spooraansluiting alle koeltorens maatr

Groep:(hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Brontype	Richt.	Hoek	Red. 31	Red. 63	Red. 125	Red. 250	Red. 500	Red. 1k	Red. 2k	Red. 4k	Red. 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
521-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
521-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
522-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
522-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
522-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
522-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
523-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
523-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
523-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
523-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
524	Normaal	0,00	360,00	10,40	12,70	23,90	28,00	29,10	27,60	26,50	26,90	22,80	51,10	58,30	54,90	54,20	53,80	55,00	50,70
525	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	55,60	62,20	65,50	74,00	66,90	63,10
526	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	54,20	64,80	68,10	66,80	70,80	69,10
526'	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	54,20	64,80	68,10	66,80	70,80	69,10
528	Normaal	0,00	360,00	10,40	12,70	23,90	28,00	29,10	27,60	26,50	26,90	22,80	51,10	58,30	54,90	54,20	53,80	55,00	50,70
529	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	55,60	62,20	65,50	74,00	66,90	63,10
530	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	54,20	64,80	68,10	66,80	70,80	69,10
530'	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	54,20	64,80	68,10	66,80	70,80	69,10
532	Normaal	0,00	360,00	10,40	12,70	23,90	28,00	29,10	27,60	26,50	26,90	22,80	51,10	58,30	54,90	54,20	53,80	55,00	50,70
534	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	54,20	64,80	68,10	66,80	70,80	69,10
534'	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	54,20	64,80	68,10	66,80	70,80	69,10
540	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
540-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
540-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
540-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
541	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
541-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
541-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
541-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
542-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
542-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
542-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
542-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
543-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
543-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
543-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
543-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
560	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
561	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
562	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70

Ureenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen

DHV, Z1260/0085
bijlage 3

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spoor aansluiting alle koeltorens maat:
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Brontype	Richt.	Hoek	Red. 31	Red. 63	Red. 125	Red. 250	Red. 500	Red. 1k	Red. 2k	Red. 4k	Red. 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
563	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
564	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
565	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
566	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
567	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
568	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
569	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
570	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
571	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
572	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
573	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
574	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
575	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
576	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
577	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
578	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
579	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
580	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
581	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
582	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
583	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
584	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
585	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
586	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
587	Normaal	0,00	360,00	7,20	7,50	10,40	32,20	31,00	33,70	30,80	21,80	22,70	37,20	52,00	53,10	41,60	44,70	46,00	43,70
588-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
588-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
588-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
588-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
589-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
589-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
589-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
589-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
590-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
590-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
590-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
590-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
591-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
591-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	68,60	71,70	70,90
591-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
591-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60

Geonoise V5.05

16-5-2006 17:45:33

Ureenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen

DHV, Z1260/0085
bijlage 3

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spoor aansluiting alle koeltorens maat
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Brontype	Richt.	Hoek	Red. 31	Red. 63	Red. 125	Red. 250	Red. 500	Red. 1k	Red. 2k	Red. 4k	Red. 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
591-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
592-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
592-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	66,60	71,70	70,90
592-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
592-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
593-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
593-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	66,60	71,70	70,90
593-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
593-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
594-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
594-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	66,60	71,70	70,90
594-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
594-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
595-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
595-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	66,60	71,70	70,90
595-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
595-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
596-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
596-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
597-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
597-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	66,60	71,70	70,90
597-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
597-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
598-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
598-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	66,60	71,70	70,90
598-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
598-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
599-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	44,20	55,00	63,00	64,10	65,90	66,60	65,60
599-HV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	45,80	54,30	65,50	68,40	66,60	71,70	70,90
599-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	41,50	50,20	58,40	59,50	59,40	61,20	58,80
599-LV	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	5,00	11,00	16,00	17,00	18,00	18,00	19,00	43,80	51,30	61,30	63,80	61,20	64,00	63,60
600	Normaal	0,00	360,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	37,00	46,00	51,00	54,00	52,00	48,00
601	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	37,00	46,00	51,00	54,00	52,00	48,00
602	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	63,00	66,00	69,00	67,00	64,00	61,00
603	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	63,00	66,00	69,00	67,00	64,00	61,00
604	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	54,00	64,00	66,00	64,00	63,00	71,00
605	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	54,00	64,00	66,00	64,00	63,00	71,00
606	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	54,00	64,00	66,00	64,00	63,00	71,00

Geonoise V5.05

16-5-2006 17:45:33

Ureenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen

DHV, Z1260/0085
bijlage 3

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spoor aansluiting alle koeltorens maat:
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Brontype	Richt.	Hoek	Red. 31	Red. 63	Red. 125	Red. 250	Red. 500	Red. 1k	Red. 2k	Red. 4k	Red. 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
607	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	55,00	64,00	69,00	72,00	70,00	66,00
608	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	55,00	64,00	69,00	72,00	70,00	66,00
609	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	55,00	64,00	69,00	72,00	70,00	66,00
610	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	54,00	64,00	66,00	64,00	63,00	71,00
611	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	54,00	64,00	66,00	64,00	63,00	71,00
612	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	54,00	64,00	66,00	64,00	63,00	71,00
616	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	60,40	75,80	82,00	85,70	87,30	87,40
620	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	51,20	66,00	73,60	74,90	72,40	69,30
650	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	76,00	84,00	92,00	96,00	100,00	98,00
651	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	76,00	84,00	92,00	96,00	100,00	98,00
652	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	76,00	84,00	92,00	96,00	100,00	98,00
653	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	76,00	84,00	92,00	96,00	100,00	98,00
654	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	75,00	76,00	83,00	91,00	92,00	91,00
655	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	75,00	76,00	83,00	91,00	92,00	91,00
660	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	38,00	48,00	44,00	47,00	46,00	46,00
670	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	56,00	65,00	72,00	71,00	73,00	71,00
671	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	53,00	65,00	71,00	75,00	77,00	72,00
700	Normaal	0,00	360,00	0,00	2,00	5,00	14,00	23,00	31,00	27,00	17,00	10,00	49,90	64,50	69,60	75,50	61,50	53,80	53,50
701	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	52,40	57,30	65,90	66,10	67,16	64,80
702	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	55,60	64,30	70,30	67,10	65,80	67,00
703	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	55,80	64,50	79,10	76,28	75,40	70,80
709	Normaal	0,00	360,00	17,60	13,90	19,00	29,20	39,00	44,80	46,20	40,30	32,30	44,50	61,10	58,80	59,90	53,90	48,00	40,80
711	Dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	51,60	57,80	72,40	74,30	69,50	61,50
712	Dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	51,60	57,80	72,40	74,30	69,50	61,50
713-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	69,10	73,70	76,00	79,00	79,40	80,40
713-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	59,80	66,20	68,10	71,50	72,00	74,70
714-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	52,40	61,00	70,70	69,70	75,00	69,40
714-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	69,10	73,70	76,00	79,00	79,40	80,40
715-H	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	69,10	73,70	76,00	79,00	79,40	80,40
715-L	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	59,80	66,20	68,10	71,50	72,00	74,70
716	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	52,40	61,00	70,70	69,70	75,00	69,40
717	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	51,00	59,50	59,80	73,00	63,20	59,80
719	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	42,00	44,30	47,00	53,10	81,60	60,90
720	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	53,40	54,20	52,50	54,80	70,20	56,10
721	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	51,30	50,60	52,70	56,70	79,50	59,90
723	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	86,20	93,30	91,30	98,80	99,70	102,50
724	Afstraliende gevel	0,00	360,00	14,40	26,60	22,90	25,10	24,30	20,80	22,30	22,00	19,80	39,60	54,90	69,30	74,00	77,30	80,60	77,10
725	Afstraliende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	41,20	53,40	54,80	56,30	48,60	45,00
727	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	51,00	55,10	70,90	69,80	66,00	63,60
728	Normaal	0,00	360,00	0,00	3,00	8,00	9,00	13,00	21,00	21,00	15,00	11,00	0,00	53,40	61,60	69,10	69,90	61,60	58,20

Geonoise V5.05

16-5-2006 17:45:33

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spoor aansluiting alle koeltorens maat
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Punbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Brontype	Richt.	Hoek	Red. 31	Red. 63	Red. 125	Red. 250	Red. 500	Red. 1k	Red. 2k	Red. 4k	Red. 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
729	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	57,50	69,00	75,90	79,00	77,10	72,20
730	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	56,50	66,00	71,70	76,80	76,00	70,30
731	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	57,00	74,00	77,00	77,00	74,00
808	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40
809	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40
810	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40
811	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40
812	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40
813	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40
814	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40
815	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40
816	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40
817	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40
818	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
819	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
820	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
821	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
822	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
823	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
824	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
825	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
826	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
827	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
828	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
829	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
830	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
831	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
832	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
833	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
834	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
835	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
836	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
837	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
838	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
839	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
840	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
841	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
842	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
843	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
844	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10

Ureenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen

DHV, Z1260/0085
bijlage 3

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spoor aansluiting alle koeltorens maatr
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Brontype	Richt.	Hoek	Red. 31	Red. 63	Red. 125	Red. 250	Red. 500	Red. 1k	Red. 2k	Red. 4k	Red. 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
845	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
846	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
847	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
848	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
849	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
850	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
851	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
852	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
853	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
854	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	71,70	79,90	83,00	86,60	88,80	88,10
858	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
859	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
860	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
861	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
862	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
863	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
864	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
865	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
866	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
867	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
868	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
869	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
870	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
871	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
872	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
873	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
874	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
875	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
876	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
877	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
878	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
879	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
880	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
881	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
882	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
883	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
884	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
885	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
886	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
887	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00

Urenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen

DHV, Z1260/0085
bijlage 3

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spooraansluiting alle koeltorens maatr

Groep:(hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Brontype	Richt.	Hoek	Red. 31	Red. 63	Red. 125	Red. 250	Red. 500	Red. 1k	Red. 2k	Red. 4k	Red. 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
888	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
889	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
890	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
891	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
892	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
893	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
894	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00
900	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	70,60	88,20	98,80	101,30	103,20	101,30
901	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	70,60	88,20	98,80	101,30	103,20	101,30
902	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	70,60	88,20	98,80	101,30	103,20	101,30
903	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	70,60	88,20	98,80	101,30	103,20	101,30
904	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	70,60	88,20	98,80	101,30	103,20	101,30
905	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	70,60	88,20	98,80	101,30	103,20	101,30
906	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	70,60	88,20	98,80	101,30	103,20	101,30
910	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	74,00	76,00	80,00	82,00	81,00
911	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	74,00	76,00	80,00	82,00	81,00
912	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	74,00	76,00	80,00	82,00	81,00
913	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	74,00	76,00	80,00	82,00	81,00
piek3	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	87,60	97,20	101,00	106,40	107,90	106,20
piek4	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	77,60	85,80	88,90	92,50	94,70	94,00
piek5	Normaal	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	77,60	85,80	88,90	92,50	94,70	94,00

Urenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen

DHV, Z1260/0085
bijlage 3

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spoor aansluiting alle koeltorens maat
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
1000	93,40	85,80	105,04
1001	93,40	85,80	105,04
1002	93,40	85,80	105,04
1003	93,40	85,80	105,04
1004	93,40	85,80	105,04
1005	93,40	85,80	105,04
1006	93,40	85,80	105,04
1007	93,40	85,80	105,04
1008	93,40	85,80	105,04
1009	93,40	85,80	105,04
1010	93,40	85,80	105,04
1011	93,40	85,80	105,04
1012	93,40	85,80	105,04
1013	93,40	85,80	105,04
1014	93,40	85,80	105,04
1015	93,40	85,80	105,04
1016	93,40	85,80	105,04
1017	93,40	85,80	105,04
1018	93,40	85,80	105,04
1019	93,40	85,80	105,04
1020	93,40	85,80	105,04
1021	93,40	85,80	105,04
1022	93,40	85,80	105,04
1023	93,40	85,80	105,04
1024	93,40	85,80	105,04
1025	93,40	85,80	105,04
1026	93,40	85,80	105,04
1027	93,40	85,80	105,04
1028	93,40	85,80	105,04
1029	93,40	85,80	105,04
1030	93,40	85,80	105,04
1031	93,40	85,80	105,04
1032	93,40	85,80	105,04
1050	92,50	84,60	99,21
1053	92,50	84,60	99,21
1054	92,50	84,60	99,21
1055	92,50	84,60	99,21
1056	92,50	84,60	99,21
1057	92,50	84,60	99,21
1059	86,90	74,70	102,93

Geonoise V5.05

16-5-2006 17:45:33

Ureenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen

DHV, Z1260/0085
bijlage 3

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spoor aansluiting alle koeltorens maatr
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lwr 4k		Lwr 8k		Lwr Totaal	
1060	67,60	64,10	78,97			
1061	77,20	75,20	85,08			
1062	46,30	41,10	63,23			
1063	58,00	49,20	75,84			
1064	61,30	52,40	75,59			
1064*	61,30	52,40	75,59			
1065	42,10	31,40	56,93			
1066	42,10	31,40	56,93			
1067	42,10	31,40	56,93			
1068	42,10	31,40	56,93			
1069	42,10	31,40	56,93			
1070	42,10	31,40	56,93			
1071	42,10	31,40	56,93			
1072	42,10	31,40	56,93			
1073	64,40	54,30	82,44			
1074	70,50	57,40	83,52			
1075	69,70	59,20	86,38			
1090	64,40	54,30	82,44			
1091	70,50	57,40	83,52			
1092	69,70	59,20	86,38			
1200	51,00	--	68,05			
1201	50,00	--	67,05			
190	49,80	0,00	72,97			
191	53,90	0,00	76,56			
192	68,60	51,90	85,63			
193	62,10	51,40	80,71			
194	43,00	34,90	57,83			
195	95,50	81,80	113,13			
196	55,40	42,20	72,57			
197	49,90	41,30	66,88			
219-a	82,00	69,50	96,03			
219-a-L	76,90	76,50	91,33			
219-b	82,00	69,50	96,03			
219-b-L	76,90	76,50	91,33			
219-c	82,00	69,50	96,03			
219-c-L	76,90	76,50	91,33			
219-d	82,00	69,50	96,03			
219-d-L	76,90	76,50	91,33			
219-e	82,00	69,50	96,03			

Urengo Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen

DHV, Z1260/0085
bijlage 3

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spooraansluiting alle koeltorens maatr
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Functbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
219-e_L	76,90	76,50	91,33
219-f	82,00	69,50	96,03
219-f_L	76,90	76,50	91,33
222	63,00	48,30	76,67
223	43,00	34,90	57,83
224	43,00	34,90	57,83
225	63,80	0,00	82,18
226	42,80	39,70	62,19
227	38,40	30,00	49,40
228	59,70	0,00	82,57
229	54,40	48,40	73,39
230	52,00	42,80	71,89
231	55,50	48,90	74,84
232	52,60	40,50	72,06
233	44,80	38,50	57,77
234	46,00	33,50	58,07
235	51,30	42,80	66,66
236	41,20	39,30	58,96
237	36,00	29,40	59,85
238	51,60	47,50	66,09
239	33,40	28,90	56,68
240	45,50	41,30	60,46
241	49,80	35,90	64,12
242	50,80	43,70	72,17
243	44,70	33,60	69,43
244	55,60	49,30	72,02
245	54,00	45,90	68,38
246	73,80	59,20	96,49
247	73,80	59,20	96,49
248	73,80	59,20	96,49
249	57,80	--	78,24
250	79,10	66,70	94,91
251	79,10	66,70	94,91
252	79,10	66,70	94,91
259	60,10	53,20	76,36
260	71,00	61,00	86,65
314	78,00	77,00	87,56
315	78,00	77,00	87,56
316	78,00	77,00	87,56
317	78,00	77,00	87,56

Geonoise V5.05

16-5-2006 17:45:33

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spooraansluiting alle koeltorens maatr
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
318	80,20	76,10	89,97
319	80,20	76,10	89,97
331	93,40	85,80	105,04
332	93,40	85,80	105,04
333	93,40	85,80	105,04
334	93,40	85,80	105,04
335	93,40	85,80	105,04
336	93,40	85,80	105,04
337	93,40	85,80	105,04
338	93,40	85,80	105,04
339	93,40	85,80	105,04
340	93,40	85,80	105,04
341	93,40	85,80	105,04
342	93,40	85,80	105,04
343	93,40	85,80	105,04
344	93,40	85,80	105,04
345	93,40	85,80	105,04
346	93,40	85,80	105,04
347	93,40	85,80	105,04
349	81,00	69,10	94,20
352	50,30	36,60	66,00
353	50,30	36,60	66,00
354	56,10	29,60	76,52
380	52,90	45,50	66,88
380-H	62,70	51,40	72,79
380-HV	69,10	60,00	77,34
380-LV	60,80	56,60	70,68
381	52,90	45,50	66,88
381-H	62,70	51,40	72,79
381-HV	69,10	60,00	77,34
381-LV	60,80	56,60	70,68
382	52,90	45,50	66,88
382-H	62,70	51,40	72,79
382-HV	69,10	60,00	77,34
382-LV	60,80	56,60	70,68
383	52,90	45,50	66,88
383-H	62,70	51,40	72,79
383-HV	69,10	60,00	77,34
383-LV	60,80	56,60	70,68
384	52,90	45,50	66,88

Urenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen

DHV, Z1260/0085
bijlage 3

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spooraansluiting alle koeltorens maatr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
384-H	62,70	51,40	72,79
384-HV	69,10	60,00	77,34
384-LV	60,80	56,60	70,68
385	52,90	45,50	66,88
385-H	62,70	51,40	72,79
385-HV	69,10	60,00	77,34
385-LV	60,80	56,60	70,68
386	52,90	45,50	66,88
386-H	62,70	51,40	72,79
386-HV	69,10	60,00	77,34
386-LV	60,80	56,60	70,68
387	52,90	45,50	66,88
387-H	62,70	51,40	72,79
387-HV	69,10	60,00	77,34
387-LV	60,80	56,60	70,68
388	52,90	45,50	66,88
388-H	62,70	51,40	72,79
388-HV	69,10	60,00	77,34
388-LV	60,80	56,60	70,68
389	52,90	45,50	66,88
389-H	62,70	51,40	72,79
389-HV	69,10	60,00	77,34
389-LV	60,80	56,60	70,68
390	52,90	45,50	66,88
390-H	62,70	51,40	72,79
390-HV	69,10	60,00	77,34
390-LV	60,80	56,60	70,68
391	52,90	45,50	66,88
391-H	62,70	51,40	72,79
391-HV	69,10	60,00	77,34
391-LV	60,80	56,60	70,68
392	52,90	45,50	66,88
392-H	62,70	51,40	72,79
392-HV	69,10	60,00	77,34
392-LV	60,80	56,60	70,68
393	52,90	45,50	66,88
393-H	62,70	51,40	72,79
393-HV	69,10	60,00	77,34
393-LV	60,80	56,60	70,68
394	52,90	45,50	66,88

Urenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen

DHV, Z1260/0085
bijlage 3

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spooraansluiting alle koeltorens maatr

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
394-H	62,70	51,40	72,79
394-HV	69,10	60,00	77,34
394-LV	60,80	56,60	70,68
395	52,90	45,50	66,88
395-H	62,70	51,40	72,79
395-HV	69,10	60,00	77,34
395-LV	60,80	56,60	70,68
396	52,90	45,50	66,88
396-H	62,70	51,40	72,79
396-HV	69,10	60,00	77,34
396-LV	60,80	56,60	70,68
397	52,90	45,50	66,88
397-H	62,70	51,40	72,79
397-HV	69,10	60,00	77,34
397-LV	60,80	56,60	70,68
398	52,90	45,50	66,88
398-H	62,70	51,40	72,79
398-HV	69,10	60,00	77,34
398-LV	60,80	56,60	70,68
399	52,90	45,50	66,88
399-H	62,70	51,40	72,79
399-HV	69,10	60,00	77,34
399-LV	60,80	56,60	70,68
400	52,90	45,50	66,88
400-H	62,70	51,40	72,79
400-HV	69,10	60,00	77,34
400-LV	60,80	56,60	70,68
401	52,90	45,50	66,88
401-H	62,70	51,40	72,79
401-HV	69,10	60,00	77,34
401-LV	60,80	56,60	70,68
402	52,90	45,50	66,88
402-H	62,70	51,40	72,79
402-HV	69,10	60,00	77,34
402-LV	60,80	56,60	70,68
403	52,90	45,50	66,88
403-H	62,70	51,40	72,79
403-HV	69,10	60,00	77,34
403-LV	60,80	56,60	70,68
404	51,20	49,14	79,56

Urenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen

DHV, Z1260/0085
bijlage 3

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder sporaansluiting alle koeltorens maat:
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lwr 4k			Lwr 8k			Lwr Totaal		
405		56,10		53,50			77,21		
406		51,90		49,30			76,24		
407		64,40		54,30			82,44		
408		70,50		57,40			83,52		
409		69,70		59,20			86,38		
410		61,30		52,40			75,59		
410*		61,30		52,40			75,59		
411		61,30		52,40			75,59		
412		61,30		52,40			75,59		
413		46,30		41,10			63,23		
414		46,30		41,10			63,23		
415		56,20		47,40			72,87		
416		69,30		59,60			82,87		
417		46,30		41,10			63,23		
418		58,00		49,20			75,84		
419		61,30		52,40			75,59		
419*		61,30		52,40			75,59		
421		64,00		0,00			80,06		
422		56,00		46,90			69,86		
423		74,40		62,70			98,20		
425		93,40		85,80			105,04		
426		93,40		85,80			105,04		
427		93,40		85,80			105,04		
428		93,40		85,80			105,04		
429		93,40		85,80			105,04		
430		93,40		85,80			105,04		
431		93,40		85,80			105,04		
432		93,40		85,80			105,04		
433		93,40		85,80			105,04		
434		93,40		85,80			105,04		
460		58,00		49,20			75,84		
470		64,40		54,30			82,44		
471		70,50		57,40			83,52		
472		69,70		59,20			86,38		
500		52,90		45,50			66,88		
500-H		62,70		51,40			72,79		
500-HV		69,10		60,00			77,34		
500-LV		60,80		56,60			70,68		
501		52,90		45,50			66,88		
501-H		62,70		51,40			72,79		

Urenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen

DHV, Z1260/0085
bijlage 3

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spooraansluiting alle koeltorens maatr
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
501-HV	69,10	60,00	77,34
501-LV	60,80	56,60	70,68
502-H	62,70	51,40	72,79
502-HV	69,10	60,00	77,34
502-L	52,90	45,50	66,88
502-LV	60,80	56,60	70,68
503-H	62,70	51,40	72,79
503-HV	69,10	60,00	77,34
503-L	52,90	45,50	66,88
503-LV	60,80	56,60	70,68
504-H	62,70	51,40	72,79
504-HV	69,10	60,00	77,34
504-L	52,90	45,50	66,88
504-LV	60,80	56,60	70,68
505-H	62,70	51,40	72,79
505-HV	69,10	60,00	77,34
505-L	52,90	45,50	66,88
505-LV	60,80	56,60	70,68
506-H	62,70	51,40	72,79
506-HV	69,10	60,00	77,34
506-L	52,90	45,50	66,88
506-LV	60,80	56,60	70,68
507-H	62,70	51,40	72,79
507-HV	69,10	60,00	77,34
507-L	52,90	45,50	66,88
507-LV	60,80	56,60	70,68
508-H	62,70	51,40	72,79
508-HV	69,10	60,00	77,34
508-L	52,90	45,50	66,88
508-LV	60,80	56,60	70,68
509-H	62,70	51,40	72,79
509-HV	69,10	60,00	77,34
509-L	52,90	45,50	66,88
509-LV	60,80	56,60	70,68
510-H	62,70	51,40	72,79
510-HV	69,10	60,00	77,34
510-L	52,90	45,50	66,88
510-LV	60,80	56,60	70,68
511-H	62,70	51,40	72,79
511-HV	69,10	60,00	77,34

Urenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen

DHV, 21260/0085
bijlage 3

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spooraansluiting alle koeltorens maatr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
511-L	52,90	45,50	66,88
511-LV	60,80	56,60	70,68
512-H	62,70	51,40	72,79
512-HV	69,10	60,00	77,34
512-L	52,90	45,50	66,88
512-LV	60,80	56,60	70,68
513-H	62,70	51,40	72,79
513-HV	69,10	60,00	77,34
513-L	52,90	45,50	66,88
513-LV	60,80	56,60	70,68
514-H	62,70	51,40	72,79
514-HV	69,10	60,00	77,34
514-L	52,90	45,50	66,88
514-LV	60,80	56,60	70,68
515-H	62,70	51,40	72,79
515-HV	69,10	60,00	77,34
515-L	52,90	45,50	66,88
515-LV	60,80	56,60	70,68
516-H	62,70	51,40	72,79
516-HV	69,10	60,00	77,34
516-L	52,90	45,50	66,88
516-LV	60,80	56,60	70,68
517-H	62,70	51,40	72,79
517-HV	69,10	60,00	77,34
517-L	52,90	45,50	66,88
517-LV	60,80	56,60	70,68
518-H	62,70	51,40	72,79
518-HV	69,10	60,00	77,34
518-L	52,90	45,50	66,88
518-LV	60,80	56,60	70,68
519-H	62,70	51,40	72,79
519-HV	69,10	60,00	77,34
519-L	52,90	45,50	66,88
519-LV	60,80	56,60	70,68
520-H	62,70	51,40	72,79
520-HV	69,10	60,00	77,34
520-L	52,90	45,50	66,88
520-LV	60,80	56,60	70,68
521-H	62,70	51,40	72,79
521-HV	69,10	60,00	77,34

Urenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen

DHV, Z1260/0085
bijlage 3

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spooraansluiting alle koeltorens maar
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
521-L	52,90	45,50	66,88
521-LV	60,80	56,60	70,68
522-H	62,70	51,40	72,79
522-HV	69,10	60,00	77,34
522-L	52,90	45,50	66,88
522-LV	60,80	56,60	70,68
523-H	62,70	51,40	72,79
523-HV	69,10	60,00	77,34
523-L	52,90	45,50	66,88
523-LV	60,80	56,60	70,68
524	46,30	41,10	63,23
525	58,00	49,20	75,84
526	61,30	52,40	75,59
526'	61,30	52,40	75,59
528	46,30	41,10	63,23
529	58,00	49,20	75,84
530	61,30	52,40	75,59
530'	61,30	52,40	75,59
532	46,30	41,10	63,23
534	61,30	52,40	75,59
534'	61,30	52,40	75,59
540	52,90	45,50	66,88
540-H	62,70	51,40	72,79
540-HV	69,10	60,00	77,34
540-LV	60,80	56,60	70,68
541	52,90	45,50	66,88
541-H	62,70	51,40	72,79
541-HV	69,10	60,00	77,34
541-LV	60,80	56,60	70,68
542-H	62,70	51,40	72,79
542-HV	69,10	60,00	77,34
542-L	52,90	45,50	66,88
542-LV	60,80	56,60	70,68
543-H	62,70	51,40	72,79
543-HV	69,10	60,00	77,34
543-L	52,90	45,50	66,88
543-LV	60,80	56,60	70,68
560	42,10	31,40	56,93
561	42,10	31,40	56,93
562	42,10	31,40	56,93

Urenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen

DHV, Z1260/0085
bijlage 3

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spoor aansluiting alle koeltorens maat
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
563	42,10	31,40	56,93
564	42,10	31,40	56,93
565	42,10	31,40	56,93
566	42,10	31,40	56,93
567	42,10	31,40	56,93
568	42,10	31,40	56,93
569	42,10	31,40	56,93
570	42,10	31,40	56,93
571	42,10	31,40	56,93
572	42,10	31,40	56,93
573	42,10	31,40	56,93
574	42,10	31,40	56,93
575	42,10	31,40	56,93
576	42,10	31,40	56,93
577	42,10	31,40	56,93
578	42,10	31,40	56,93
579	42,10	31,40	56,93
580	42,10	31,40	56,93
581	42,10	31,40	56,93
582	42,10	31,40	56,93
583	42,10	31,40	56,93
584	42,10	31,40	56,93
585	42,10	31,40	56,93
586	42,10	31,40	56,93
587	42,10	31,40	56,93
588-H	62,70	51,40	72,79
588-HV	69,10	60,00	77,34
588-L	52,90	45,50	66,88
588-LV	60,80	56,60	70,68
589-H	62,70	51,40	72,79
589-HV	69,10	60,00	77,34
589-L	52,90	45,50	66,88
589-LV	60,80	56,60	70,68
590-H	62,70	51,40	72,79
590-HV	69,10	60,00	77,34
590-L	52,90	45,50	66,88
590-LV	60,80	56,60	70,68
591-H	62,70	51,40	72,79
591-HV	69,10	60,00	77,34
591-L	52,90	45,50	66,88

Urenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen

DHV, Z1260/0085
bijlage 3

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spooraansluiting alle koeltorens maatr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
591-LV	60,80	56,60	70,68
592-H	62,70	51,40	72,79
592-HV	69,10	60,00	77,34
592-L	52,90	45,50	66,88
592-LV	60,80	56,60	70,68
593-H	62,70	51,40	72,79
593-HV	69,10	60,00	77,34
593-L	52,90	45,50	66,88
593-LV	60,80	56,60	70,68
594-H	62,70	51,40	72,79
594-HV	69,10	60,00	77,34
594-L	52,90	45,50	66,88
594-LV	60,80	56,60	70,68
595-H	62,70	51,40	72,79
595-HV	69,10	60,00	77,34
595-L	52,90	45,50	66,88
595-LV	60,80	56,60	70,68
596-H	62,70	51,40	72,79
596-HV	69,10	60,00	77,34
596-L	52,90	45,50	66,88
596-LV	60,80	56,60	70,68
597-H	62,70	51,40	72,79
597-HV	69,10	60,00	77,34
597-L	52,90	45,50	66,88
597-LV	60,80	56,60	70,68
598-H	62,70	51,40	72,79
598-HV	69,10	60,00	77,34
598-L	52,90	45,50	66,88
598-LV	60,80	56,60	70,68
599-H	62,70	51,40	72,79
599-HV	69,10	60,00	77,34
599-L	52,90	45,50	66,88
599-LV	60,80	56,60	70,68
600	44,00	--	58,25
601	44,00	--	58,25
602	57,00	51,00	73,68
603	57,00	51,00	73,68
604	69,00	--	75,02
605	69,00	--	75,02
606	69,00	--	75,02

Ureenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen

DHV, Z1260/0085
bijlage 3

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spoor aansluiting alle koeltorens maat
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lwr 4k		Lwr 8k		Lwr Totaal	
607	62,00	--	--	--	76,25	76,25
608	62,00	--	--	--	76,25	76,25
609	62,00	--	--	--	76,25	76,25
610	69,00	--	--	--	75,02	75,02
611	69,00	--	--	--	75,02	75,02
612	69,00	--	--	--	75,02	75,02
616	82,30	71,90	71,90	92,65	92,65	92,65
620	65,50	61,30	61,30	79,48	79,48	79,48
650	94,00	86,00	86,00	104,00	104,00	104,00
651	94,00	86,00	86,00	104,00	104,00	104,00
652	94,00	86,00	86,00	104,00	104,00	104,00
653	94,00	86,00	86,00	104,00	104,00	104,00
654	87,00	82,00	82,00	97,02	97,02	97,02
655	87,00	82,00	82,00	97,02	97,02	97,02
660	38,00	--	--	53,82	53,82	53,82
670	71,00	68,00	68,00	79,21	79,21	79,21
671	65,00	54,00	54,00	80,68	80,68	80,68
700	56,20	47,50	47,50	76,98	76,98	76,98
701	58,00	--	--	72,44	72,44	72,44
702	65,10	56,60	56,60	74,97	74,97	74,97
703	63,40	47,70	47,70	82,45	82,45	82,45
709	39,70	38,80	38,80	65,30	65,30	65,30
711	57,20	47,20	47,20	77,48	77,48	77,48
712	57,20	47,20	47,20	77,48	77,48	77,48
713-H	74,50	68,70	68,70	85,84	85,84	85,84
713-L	73,50	69,30	69,30	80,09	80,09	80,09
714-H	74,50	68,70	68,70	85,84	85,84	85,84
714-L	73,50	69,30	69,30	80,09	80,09	80,09
715-H	74,50	68,70	68,70	85,84	85,84	85,84
715-L	73,50	69,30	69,30	80,09	80,09	80,09
716	60,10	50,60	50,60	78,06	78,06	78,06
717	58,20	45,80	45,80	74,10	74,10	74,10
719	43,40	11,20	11,20	81,65	81,65	81,65
720	54,00	52,40	52,40	70,89	70,89	70,89
721	53,00	51,40	51,40	79,61	79,61	79,61
723	95,80	78,90	78,90	106,28	106,28	106,28
724	70,10	61,60	61,60	84,24	84,24	84,24
725	39,50	34,50	34,50	60,32	60,32	60,32
727	59,40	52,50	52,50	75,13	75,13	75,13
728	60,00	52,30	52,30	73,59	73,59	73,59

Urengo Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen

DHV, 21260/0085
bijlage 3

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spoor aansluiting alle koeltorens maatr
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lwr 4k		Lwr 8k		Lwr Totaal	
729	67,70	61,10	61,10	83,05		
730	70,10	66,30	70,10	81,21		
731	68,00	64,00	64,00	82,04		
808	93,40	85,80	85,80	105,04		
809	93,40	85,80	85,80	105,04		
810	93,40	85,80	85,80	105,04		
811	93,40	85,80	85,80	105,04		
812	93,40	85,80	85,80	105,04		
813	93,40	85,80	85,80	105,04		
814	93,40	85,80	85,80	105,04		
815	93,40	85,80	85,80	105,04		
816	93,40	85,80	85,80	105,04		
817	93,40	85,80	85,80	105,04		
818	84,30	80,20	80,20	94,06		
819	84,30	80,20	80,20	94,06		
820	84,30	80,20	80,20	94,06		
821	84,30	80,20	80,20	94,06		
822	84,30	80,20	80,20	94,06		
823	84,30	80,20	80,20	94,06		
824	84,30	80,20	80,20	94,06		
825	84,30	80,20	80,20	94,06		
826	84,30	80,20	80,20	94,06		
827	84,30	80,20	80,20	94,06		
828	84,30	80,20	80,20	94,06		
829	84,30	80,20	80,20	94,06		
830	84,30	80,20	80,20	94,06		
831	84,30	80,20	80,20	94,06		
832	84,30	80,20	80,20	94,06		
833	84,30	80,20	80,20	94,06		
834	84,30	80,20	80,20	94,06		
835	84,30	80,20	80,20	94,06		
836	84,30	80,20	80,20	94,06		
837	84,30	80,20	80,20	94,06		
838	84,30	80,20	80,20	94,06		
839	84,30	80,20	80,20	94,06		
840	84,30	80,20	80,20	94,06		
841	84,30	80,20	80,20	94,06		
842	84,30	80,20	80,20	94,06		
843	84,30	80,20	80,20	94,06		
844	84,30	80,20	80,20	94,06		

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spooraansluiting alle koeltorens maatr
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Punbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lwr 4k		Lwr 8k		Lwr Totaal	
845	84,30	80,20	84,06			
846	84,30	80,20	84,06			
847	84,30	80,20	84,06			
848	84,30	80,20	84,06			
849	84,30	80,20	84,06			
850	84,30	80,20	84,06			
851	84,30	80,20	84,06			
852	84,30	80,20	84,06			
853	84,30	80,20	84,06			
854	84,30	80,20	84,06			
858	80,20	76,10	89,97			
859	80,20	76,10	89,97			
860	80,20	76,10	89,97			
861	80,20	76,10	89,97			
862	80,20	76,10	89,97			
863	80,20	76,10	89,97			
864	80,20	76,10	89,97			
865	80,20	76,10	89,97			
866	80,20	76,10	89,97			
867	80,20	76,10	89,97			
868	80,20	76,10	89,97			
869	80,20	76,10	89,97			
870	80,20	76,10	89,97			
871	80,20	76,10	89,97			
872	80,20	76,10	89,97			
873	80,20	76,10	89,97			
874	80,20	76,10	89,97			
875	80,20	76,10	89,97			
876	80,20	76,10	89,97			
877	80,20	76,10	89,97			
878	80,20	76,10	89,97			
879	80,20	76,10	89,97			
880	80,20	76,10	89,97			
881	80,20	76,10	89,97			
882	80,20	76,10	89,97			
883	80,20	76,10	89,97			
884	80,20	76,10	89,97			
885	80,20	76,10	89,97			
886	80,20	76,10	89,97			
887	80,20	76,10	89,97			

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spooraansluiting alle koeltorens maatr
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
888	80,20	76,10	89,97
889	80,20	76,10	89,97
890	80,20	76,10	89,97
891	80,20	76,10	89,97
892	80,20	76,10	89,97
893	80,20	76,10	89,97
894	80,20	76,10	89,97
900	95,20	85,50	107,77
901	95,20	85,50	107,77
902	95,20	85,50	107,77
903	95,20	85,50	107,77
904	95,20	85,50	107,77
905	95,20	85,50	107,77
906	95,20	85,50	107,77
910	78,00	77,00	87,56
911	78,00	77,00	87,56
912	78,00	77,00	87,56
913	78,00	77,00	87,56
piek3	100,60	91,00	112,51
piek4	90,20	86,10	99,97
piek5	90,20	86,10	99,97

Urenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen, gewijzigd voor spoor aansluiting

DHV, Z1260/0085
Bijlage 3a

Model: met spoor aansluiting alle koeltorens maatregel
Groep: vw route 1
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	Hoogte definitie	Brontype	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw. 31	Lw. 63
1020	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1021	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1022	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1023	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1024	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1019	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1014	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1018	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1026	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1012	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1027	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1028	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1029	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1030	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1031	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1032	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1025	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1000	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	23,10	22,30	--	79,90	84,90
1016	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1006	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1005	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1001	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	23,10	22,30	--	79,90	84,90
1003	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	23,10	22,30	--	79,90	84,90
1008	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1017	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1013	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1011	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1002	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	23,10	22,30	--	79,90	84,90
1004	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1007	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1009	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1010	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90
1015	Vrachtwagen, route 1	1,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,70	23,90	--	79,90	84,90

Urengo Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen, gewijzigd voor spooraansluiting

DHV, 21260/0085
Bijlage 3a

Model met spooraansluiting alle koeltorens maatreg
Groep: Vw route 1
Lijst van puntbronnen, voor rekenmethode industrielaars - --

Id	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Total
1020	91,4	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1021	91,4	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1022	91,4	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1023	91,4	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1024	91,4	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1019	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1014	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1018	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1026	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1012	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1027	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1028	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1029	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1030	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1031	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1032	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1025	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1000	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1016	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1006	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1005	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1001	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1003	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1008	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1017	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1013	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1011	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1002	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1004	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1007	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1009	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1010	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
1015	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04

Model: met spoor aansluiting alle koeltorens maatreg
Groep: laden en rangeren wagons
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	Hoogte definitie	Brontype	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw. 31	Lw. 63
1093	rangeren wagons	0,50	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	11,80	--	--	65,30	79,20
1094	rangeren wagons	0,50	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	11,80	--	--	65,30	79,20
1095	rangeren wagons	0,50	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	11,80	--	--	65,30	79,20
1096	rangeren wagons	0,50	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	11,80	--	--	65,30	79,20
1097	rangeren wagons	0,50	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	11,80	--	--	65,30	79,20
1098	kraanbaan, transporteren tbv wagons	8,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	13,80	--	--	72,00	76,00
1099	kraanbaan, hijsen tbv wagons	8,00	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	9,03	--	--	--	75,00
1100	laden wagons heftruck	0,50	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	10,79	--	--	60,60	70,60
1101	laden wagons heftruck	0,50	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	10,79	--	--	60,60	70,60
1102	Laeq wissel	0,20	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	24,30	--	--	88,00	95,00

Urenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen, gewijzigd voor spooraansluiting

DHV, 21260/0085
Bijlage 3a

Model: met spooraansluiting alle koeltorens maatreg
Groep: laden en rangeren wagons
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lwr Totaal
1093	91,60	95,00	97,70	101,30	98,80	97,30	91,20	105,84
1094	91,60	95,00	97,70	101,30	98,80	97,30	91,20	105,84
1095	91,60	95,00	97,70	101,30	98,80	97,30	91,20	105,84
1096	91,60	95,00	97,70	101,30	98,80	97,30	91,20	105,84
1097	91,60	95,00	97,70	101,30	98,80	97,30	91,20	105,84
1098	84,00	92,00	96,00	100,00	98,00	94,00	86,00	104,00
1099	76,00	83,00	91,00	92,00	91,00	87,00	82,00	97,02
1100	88,20	98,80	101,30	103,20	101,30	95,20	85,50	107,77
1101	88,20	98,80	101,30	103,20	101,30	95,20	85,50	107,77
1102	100,00	105,00	107,00	109,00	116,00	118,00	106,00	120,95

Urenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen, gewijzigd voor spooraansluiting

DHV, Z1260/0085
Bijlage 3a

Model: met spooraansluiting alle koeltorens maatreg
Groep: a/v wagons
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	Hoogte definitie	Brontype	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw. 31	Lw. 63
1077	aankomst/vertrek wagons	0,50	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	33,60	--	--	68,00	82,00
1078	aankomst/vertrek wagons	0,50	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	33,60	--	--	68,00	82,00
1079	aankomst/vertrek wagons	0,50	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	33,60	--	--	68,00	82,00
1080	aankomst/vertrek wagons	0,50	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	33,60	--	--	68,00	82,00
1081	aankomst/vertrek wagons	0,50	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	33,60	--	--	68,00	82,00
1082	aankomst/vertrek wagons	0,50	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	33,60	--	--	68,00	82,00
1083	aankomst/vertrek wagons	0,50	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	33,60	--	--	68,00	82,00
1084	aankomst/vertrek wagons	0,50	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	33,60	--	--	68,00	82,00
1085	aankomst/vertrek wagons	0,50	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	33,60	--	--	68,00	82,00
1086	aankomst/vertrek wagons	0,50	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	33,60	--	--	68,00	82,00
1087	aankomst/vertrek wagons	0,50	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	33,60	--	--	68,00	82,00
1088	aankomst/vertrek wagons	0,50	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	33,60	--	--	68,00	82,00
1089	Laeq wissel	0,20	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	29,90	--	--	88,00	95,00

Urenco Nederland BV

Overzicht geluidsbronnen, gewijzigd voor spooransluiting

DHV, 21260/0085
Bijlage 3a

Model: met spooransluiting alle koeltorens maatreg
Groep: a/v wagons
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lwr Totaal
1077	95,00	104,00	107,00	105,00	105,00	104,00	96,00	112,33
1078	95,00	104,00	107,00	105,00	105,00	104,00	96,00	112,33
1079	95,00	104,00	107,00	105,00	105,00	104,00	96,00	112,33
1080	95,00	104,00	107,00	105,00	105,00	104,00	96,00	112,33
1081	95,00	104,00	107,00	105,00	105,00	104,00	96,00	112,33
1082	95,00	104,00	107,00	105,00	105,00	104,00	96,00	112,33
1083	95,00	104,00	107,00	105,00	105,00	104,00	96,00	112,33
1084	95,00	104,00	107,00	105,00	105,00	104,00	96,00	112,33
1085	95,00	104,00	107,00	105,00	105,00	104,00	96,00	112,33
1086	95,00	104,00	107,00	105,00	105,00	104,00	96,00	112,33
1087	95,00	104,00	107,00	105,00	105,00	104,00	96,00	112,33
1088	95,00	104,00	107,00	105,00	105,00	104,00	96,00	112,33
1089	100,00	105,00	107,00	109,00	116,00	118,00	106,00	120,95

Urenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen, gewijzigd voor spooraansluiting

DHV, Z1260/0085
Bijlage 3a

Model:met spooraansluiting alle koeltorens maatregel
Groep:piek
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	Hoogte definitie	Brontype	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw. 31	Lw. 63
piek3	laden/lossen container	1,50	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	99,00	--	--	67,40	87,60
piek4	dichtslaan autoportier	0,75	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	72,60	77,60
piek5	dichtslaan autoportier	0,75	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	72,60	77,60
piek6	Lmax wissel	0,20	0,00	Eigen waarde	Normaal	0,00	360,00	99,00	--	--	88,00	95,00

Urenco Nederland BV
Overzicht geluidsbronnen, gewijzigd voor spooraansluiting

DHV, Z1260/0085
Bijlage 3a

Model:met spooraansluiting alle koeltorens maatreg
Groep:piek
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lwr Totaal
piek3	97,20	101,00	106,40	107,90	106,20	100,60	91,00	112,51
piek4	85,80	88,90	92,50	94,70	94,00	90,20	86,10	99,97
piek5	85,80	88,90	92,50	94,70	94,00	90,20	86,10	99,97
piek6	100,00	105,00	107,00	109,00	116,00	118,00	106,00	120,95

Bijlage 4

Urenco Nederland BV
Overzicht objecten en bodemvlakken

DHV, Z1260/0085
bijlage 4

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spooraansluiting alle koeltorens maatr

Groep:(hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielaai - IL

Id	Omschrijving	X-I	Y-I	Hoogte	Maaiveld	H	Refl	C	KoppelId1	KoppelId2
1	Portiersloge	-684,14	931,11	5,20	0,00	E	0,80	0	--	--
2	Hoofdgebouw	-667,25	901,11	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
3	Gebouw D	-855,27	791,11	8,00	0,00	E	0,80	0	--	--
4	Gebouw B	-728,19	731,11	8,00	0,00	E	0,80	0	57	--
5	Gebouw E	-647,85	971,34	8,20	0,00	E	0,80	0	6	--
6	Gebouw E	-666,86	945,07	8,20	0,00	E	0,80	0	5	--
7	Gebouw E	-658,56	956,57	5,50	0,00	E	0,80	0	8	--
8	Gebouw E	-663,43	942,70	5,50	0,00	E	0,80	0	7	--
9	Gebouw E	-641,59	942,70	3,50	0,00	E	0,80	0	10	--
10	Gebouw E	-641,55	942,68	3,50	0,00	E	0,80	0	9	--
11	Gebouw A	-507,96	1073,14	7,50	0,00	E	0,80	0	12	15
12	Gebouw A	-491,34	1051,34	7,50	0,00	E	0,80	0	15	--
13	Gebouw A	-554,25	966,52	7,50	0,00	E	0,80	0	12	15
14	Gebouw A	-594,25	912,36	6,20	0,00	E	0,80	0	--	--
15	Gebouw A, hal I	-572,13	942,24	7,50	0,00	E	0,80	0	12	--
16	Gebouw A, hal II	-554,31	966,46	10,00	0,00	E	0,80	0	--	--
17	Gebouw A	-531,94	996,69	6,70	0,00	E	0,80	0	18	--
18	Gebouw A	-506,00	1006,16	6,70	0,00	E	0,80	0	17	--
19	Gebouw A, hal III	-513,88	1020,67	10,00	0,00	E	0,80	0	--	--
20	Gebouw F	-413,42	933,35	5,10	0,00	E	0,80	0	--	--
21	CRD	-361,57	823,95	6,50	0,00	E	0,80	0	--	--
22	SP2	-420,96	768,38	4,90	0,00	E	0,80	0	--	--
23	SP2	-439,50	784,63	8,70	0,00	E	0,80	0	--	--
24	SP2	-421,05	768,41	6,20	0,00	E	0,80	0	--	--
29	SP4	-708,73	434,72	7,50	0,00	E	0,80	0	--	--
31	CSB	-579,18	587,76	10,60	0,00	E	0,80	0	--	--
32	NSC	-693,78	287,38	7,50	0,00	E	0,80	0	--	--
33	Ijsselcentrale	-672,40	287,68	4,00	0,00	E	0,80	0	34	--
34	Ijsselcentrale	-679,66	279,16	4,00	0,00	E	0,80	0	33	--
35	Portiersloge	-158,68	761,18	5,20	0,00	E	0,80	0	--	--
38	Omheining	-897,04	778,58	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
39	Omheining	-683,24	990,17	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
40	Omheining	-683,59	989,87	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
41	Omheining	-686,43	1096,22	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
42	Omheining	-577,97	1028,13	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
43	Omheining	-577,97	1028,13	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
44	Omheining	-461,17	1193,34	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
45	Omheining	-390,24	1132,64	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
46	Omheining	-328,24	1018,52	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
47	Omheining	-326,37	978,28	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spoor aansluiting alle koeltorens maatr
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	H	Ref1	C	KoppelId1	KoppelId2
48	Omheining	-272,43	952,56	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
49	Omheining	-172,21	877,70	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
50	Omheining	-174,78	519,06	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
51	Omheining	-175,22	518,13	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
52	Omheining	-678,74	116,20	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
53	Gebouw E, scherm	-648,56	947,72	2,10	0,00	E	0,80	0	54	--
54	Gebouw E, scherm	-642,52	948,59	2,10	0,00	E	0,80	0	53	--
55	Gebouw E, scherm	-644,93	952,55	2,10	0,00	E	0,80	0	53	54
56	Gebouw A; dakopbouw	-549,47	891,38	9,50	0,00	E	0,80	0	80	--
57	Gebouw B	-808,85	812,87	8,00	0,00	E	0,80	0	4	--
66	SP4	-660,89	535,03	8,00	0,00	E	0,80	0	--	--
67	SP4	-569,53	491,87	6,00	0,00	E	0,80	0	--	--
68	SP4	-655,19	384,92	15,30	0,00	E	0,80	0	--	--
70	SP4	-660,72	536,02	8,00	0,00	E	0,80	0	--	--
72	SP4	-659,55	388,70	11,50	0,00	E	0,80	0	--	--
73	CSB	-545,22	508,98	7,60	0,00	E	0,80	0	--	--
75	SP4	-492,76	387,67	8,00	0,00	E	0,80	0	--	--
77	CSB	-534,28	522,03	13,30	0,00	E	0,80	0	--	--
79	Hoofdgebouw	-682,25	891,77	19,40	0,00	E	0,80	0	--	--
80	Gebouw A; scherm	-549,47	891,38	9,50	0,00	E	0,40	0	56	--
81	Gebouw A; scherm	-535,48	881,19	9,50	0,00	E	0,40	0	80	56
82	Gebouw A; scherm	-554,74	883,50	9,50	0,00	E	0,40	0	80	56
97	Complex Niendure	-199,20	941,17	10,00	0,00	E	0,80	0	--	--
98	Boerderij	-269,42	429,77	6,00	0,00	E	0,00	0	--	--
100	Voorbouw CRD	-362,12	823,97	4,00	0,00	E	0,80	0	--	--
101	Gebouw A, hal III aanbouw	-419,82	997,48	7,40	0,00	E	0,80	0	--	--
102	SP 5	-506,38	693,53	13,20	0,00	E	0,80	0	--	--
103	SP 5	-446,05	608,29	12,00	0,00	E	0,80	0	--	--
106	SP 5	-395,39	597,67	9,60	0,00	E	0,80	0	--	--
107	SP 5	-411,58	578,19	15,20	0,00	E	0,80	0	--	--
112	Gebouw A; dakopbouw	-549,47	891,38	9,50	0,00	E	0,80	0	113	--
113	Gebouw A; scherm	-549,47	891,38	9,50	0,00	E	0,40	0	112	--
114	Gebouw A; scherm	-535,48	881,19	9,50	0,00	E	0,40	0	113	112
115	LB-kast	-453,23	983,14	13,60	0,00	E	0,80	0	--	--
116	LB-kast	-474,74	1004,83	13,00	0,00	E	0,80	0	--	--
117	LB-kast	-456,93	1011,64	12,00	0,00	E	0,80	0	--	--
118	LB-kast	-477,05	1001,89	13,60	0,00	E	0,80	0	--	--
150	eigendomsgrens	-814,72	584,01	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
151	eigendomsgrens	-814,06	584,99	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spoor aansluiting alle koeltorens maatr
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	H	Refl	C	KoppelId1	KoppelId2
152	eigendomsgrens	-784,78	207,16	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
153	eigendomsgrens	-785,46	207,84	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
102	SP 5	-397,39	568,54	13,20	0,00	E	0,80	0	--	--
104	SP 5	-449,76	483,61	7,60	0,00	E	0,80	0	--	--
111	terreingrens	-304,14	967,68	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
112	terreingrens	-578,36	771,12	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
113	terreingrens	-625,38	744,34	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
114	terreingrens	-712,24	705,16	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
555	terreingrens	-838,93	711,69	0,00	0,00	E	0,80	0	--	--
200	office building	-245,68	605,84	7,60	0,00	E	0,80	0	--	--
102	SP 5	-337,07	638,60	13,20	0,00	E	0,80	0	--	--
105	SP 5	-409,16	701,04	9,60	0,00	E	0,80	0	--	--
202	CRDB gebouw	-404,39	488,92	12,00	0,00	E	0,80	0	--	--
201	CRDB gebouw	-498,19	560,67	12,00	0,00	E	0,80	0	--	--
203	SIB gebouw	-381,90	481,51	8,00	0,00	E	0,80	0	--	--
204	CRDB gebouw	-588,49	596,83	9,00	0,00	E	0,80	0	--	--
206	CSB Noord	-603,66	558,70	13,00	0,00	E	0,80	0	--	--
210	chemicalien opslag	-392,67	457,60	3,50	0,00	E	0,80	0	--	--
300	SP4 koeltoren centr. ruimte	-682,41	374,91	8,50	0,00	E	0,80	0	--	--
301	gev.afval	-418,65	428,53	3,50	0,00	E	0,80	0	--	--
400	SP2	-434,82	753,93	4,10	0,00	E	0,80	0	--	--
401	SP2	-407,88	828,40	6,20	0,00	E	0,80	0	--	--
402	SP2	-401,02	822,49	12,40	0,00	E	0,80	0	--	--
105	SP5	-330,77	620,42	9,60	0,00	E	0,80	0	--	--
30a	CSB	-456,43	429,88	6,30	0,00	E	0,80	0	--	--
403	SP2	-386,62	809,42	10,50	0,00	E	0,80	0	--	--
211	dakopbouw UOB	-289,71	575,26	9,40	0,00	E	0,80	0	--	--
212	dakopbouw UOB	-284,45	581,20	9,40	0,00	E	0,80	0	--	--
213	dakopbouw UOB	-279,89	586,55	9,40	0,00	E	0,00	0	--	--
214	dakopbouw UOB	-281,12	597,57	9,40	0,00	E	0,00	0	--	--
215	dakopbouw UOB	-266,74	601,84	9,40	0,00	E	0,00	0	--	--
99	boerderij	-131,07	552,25	6,00	0,00	E	0,80	0	--	--
69	SP4	-564,29	305,29	0,00	0,00	R	0,80	0	--	--
kt1	koeltoren SP5	-431,31	544,02	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka1	koeltoren aanzuig SP5	-428,61	541,64	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt11	koeltoren SP5	-430,43	547,77	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka11	koeltoren aanzuig SP5	-425,34	543,25	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt2	koeltoren SP5	-444,87	555,85	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka2	koeltoren aanzuig SP5	-442,17	553,47	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt12	koeltoren SP5	-443,99	559,60	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--

Urenco Nederland BV
Overzicht objecten en bodemvlakken

DHV, Z1260/0085
bijlage 4

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spooraansluiting alle koeltorens maatr
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	H	Refl	C	KoppelId1	KoppelId2
ka12	koeltoren aanzuig SP5	-438,90	555,08	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt3	koeltoren SP5	-453,87	563,68	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka3	koeltoren aanzuig SP5	-451,17	561,30	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt13	koeltoren SP5	-452,99	560,43	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka13	koeltoren aanzuig SP5	-447,90	560,71	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt4	koeltoren SP5	-467,70	570,3	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka4	koeltoren aanzuig SP5	-465,00	573,35	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt14	koeltoren SP5	-466,82	579,48	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka14	koeltoren aanzuig SP5	-461,73	574,96	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt5	koeltoren SP5	-476,70	583,56	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka5	koeltoren aanzuig SP5	-474,00	581,18	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt15	koeltoren SP5	-475,82	587,31	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka15	koeltoren aanzuig SP5	-470,73	582,79	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt6	koeltoren SP5	-490,21	595,32	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka6	koeltoren aanzuig SP5	-487,51	592,94	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt16	koeltoren SP5	-489,33	599,07	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka16	koeltoren aanzuig SP5	-484,24	594,55	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt7	koeltoren SP5	-499,21	603,15	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka7	koeltoren aanzuig SP5	-496,51	600,77	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt17	koeltoren SP5	-498,33	606,90	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka17	koeltoren aanzuig SP5	-493,24	602,38	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt9	koeltoren SP5	-526,43	626,39	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka9	koeltoren aanzuig SP5	-523,73	624,01	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt19	koeltoren SP5	-525,55	630,14	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka19	koeltoren aanzuig SP5	-520,46	625,62	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt10	koeltoren SP5	-535,43	634,22	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka10	koeltoren aanzuig SP5	-532,73	631,84	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt20	koeltoren SP5	-534,55	637,97	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka20	koeltoren aanzuig SP5	-529,46	633,45	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt8	koeltoren SP5	-512,94	614,83	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka8	koeltoren aanzuig SP5	-510,24	612,45	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt18	koeltoren SP5	-512,06	618,58	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka18	koeltoren aanzuig SP5	-506,97	614,06	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt21	koeltoren SP5	-368,94	615,69	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka21	koeltoren aanzuig SP5	-366,24	613,31	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt31	koeltoren SP5	-368,00	619,43	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka31	koeltoren aanzuig SP5	-362,88	614,92	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt22	koeltoren SP5	-382,50	627,52	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka22	koeltoren aanzuig SP5	-379,80	625,14	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt32	koeltoren SP5	-381,56	631,26	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--

Urenco Nederland BV
Overzicht objecten en bodemvlakken

DHV, Z1260/0085
bijlage 4

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spoor aansluiting alle koeltorens maat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	H	Refl	C	KoppelId1	KoppelId2
ka32	koeltoren aanzuig SP5	-376,44	626,75	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt23	koeltoren SP5	-391,50	635,35	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka23	koeltoren aanzuig SP5	-388,80	632,97	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt33	koeltoren SP5	-390,56	639,09	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka33	koeltoren aanzuig SP5	-385,44	634,58	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt24	koeltoren SP5	-405,33	647,40	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka24	koeltoren aanzuig SP5	-402,63	645,02	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt34	koeltoren SP5	-404,39	651,14	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka34	koeltoren aanzuig SP5	-399,27	646,63	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt25	koeltoren SP5	-414,33	655,23	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka25	koeltoren aanzuig SP5	-411,63	652,85	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt35	koeltoren SP5	-413,39	658,97	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka35	koeltoren aanzuig SP5	-408,27	654,46	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt26	koeltoren SP5	-427,84	666,99	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka26	koeltoren aanzuig SP5	-425,14	664,61	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt36	koeltoren SP5	-426,90	670,73	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka36	koeltoren aanzuig SP5	-421,78	666,22	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt27	koeltoren SP5	-436,84	674,82	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka27	koeltoren aanzuig SP5	-434,14	672,44	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
ka37	koeltoren aanzuig SP5	-430,78	674,05	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt29	koeltoren SP5	-464,06	698,06	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka29	koeltoren aanzuig SP5	-461,36	695,68	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt39	koeltoren SP5	-463,12	701,80	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka39	koeltoren aanzuig SP5	-458,00	697,29	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt30	koeltoren SP5	-473,06	705,89	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka30	koeltoren aanzuig SP5	-470,36	703,51	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt40	koeltoren SP5	-472,12	709,63	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka40	koeltoren aanzuig SP5	-467,00	705,12	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt28	koeltoren SP5	-450,57	686,50	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka28	koeltoren aanzuig SP5	-447,87	684,12	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt38	koeltoren SP5	-449,63	690,24	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka38	koeltoren aanzuig SP5	-444,51	685,73	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt37	koeltoren SP5	-435,90	678,61	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
kt41	koeltoren SP5	-328,33	664,11	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka41	koeltoren aanzuig SP5	-325,63	661,73	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt49	koeltoren SP5	-327,39	667,85	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka49	koeltoren aanzuig SP5	-322,27	663,34	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt42	koeltoren SP5	-336,95	671,82	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka42	koeltoren aanzuig SP5	-334,25	669,44	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt50	koeltoren SP5	-336,01	675,56	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--

Urenco Nederland BV
Overzicht objecten en bodemvlakken

DHV, Z1260/0085
bijlage 4

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spooraansluiting alle koeltorens maatr
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	H	Refl	C	KoppelId1	KoppelId2
ka50	koeltoren aanzuig SP5	-330,89	671,05	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt43	koeltoren SP5	-345,13	679,34	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka43	koeltoren aanzuig SP5	-342,43	676,96	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
ka51	koeltoren aanzuig SP5	-339,07	678,57	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt44	koeltoren SP5	-354,08	687,02	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka44	koeltoren aanzuig SP5	-351,38	684,64	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt52	koeltoren SP5	-353,14	690,76	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka52	koeltoren aanzuig SP5	-348,02	686,25	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt45	koeltoren SP5	-362,83	694,47	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka45	koeltoren aanzuig SP5	-360,13	692,09	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt53	koeltoren SP5	-361,89	698,21	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka53	koeltoren aanzuig SP5	-356,77	693,70	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt46	koeltoren SP5	-371,59	701,64	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka46	koeltoren aanzuig SP5	-368,89	699,26	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt54	koeltoren SP5	-370,65	705,38	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka54	koeltoren aanzuig SP5	-365,53	700,87	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt47	koeltoren SP5	-380,08	709,18	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka47	koeltoren aanzuig SP5	-377,38	706,80	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
ka55	koeltoren aanzuig SP5	-374,02	708,41	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt48	koeltoren SP5	-388,78	716,47	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka48	koeltoren aanzuig SP5	-386,08	714,09	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt56	koeltoren SP5	-387,84	720,21	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka56	koeltoren aanzuig SP5	-382,72	715,70	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt55	koeltoren SP5	-379,14	712,97	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
kt51	koeltoren SP5	-344,16	683,15	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
kt49	koeltoren SP5	-301,10	691,71	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka49	koeltoren aanzuig SP5	-298,40	689,33	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt50	koeltoren SP5	-309,72	699,42	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka50	koeltoren aanzuig SP5	-307,02	697,04	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
ka51	koeltoren aanzuig SP5	-315,20	704,56	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt52	koeltoren SP5	-326,85	714,62	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka52	koeltoren aanzuig SP5	-324,15	712,24	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt53	koeltoren SP5	-335,60	722,07	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka53	koeltoren aanzuig SP5	-332,90	719,69	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt54	koeltoren SP5	-344,36	729,24	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka54	koeltoren aanzuig SP5	-341,66	726,86	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
ka55	koeltoren aanzuig SP5	-350,15	734,40	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt56	koeltoren SP5	-361,55	744,07	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--
ka56	koeltoren aanzuig SP5	-358,85	741,69	16,20	0,00	E	0,80	0	--	--
kt55	koeltoren SP5	-352,85	736,83	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--

Urenco Nederland BV
Overzicht objecten en bodemvlakken

DHV, Z1260/0085
bijlage 4

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spoor aansluiting alle koeltorens maatr
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	H	Refl	C	KoppelId1	KoppelId2
kt51	koeltoren SP5	-317,06	707,86	19,80	0,00	E	0,80	0	--	--

Model:4500t situatie - versie van 4500t situatie - zonder spooraansluiting alle koeltorens maatr
Groep:(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id	Omschrijving	X-1	Y-1	Bf
86	Bodemgebied	-823,18	378,97	1,00
87	Bodemgebied	-767,76	257,45	1,00
88	Bodemgebied	-647,59	154,81	1,00
89	Bodemgebied	-647,75	154,49	1,00
90	Bodemgebied	-522,62	798,23	1,00
91	Bodemgebied	-782,97	870,47	1,00
92	Bodemgebied	-489,61	1114,83	1,00
93	Bodemgebied	-365,06	939,22	1,00
94	Bodemgebied	-467,92	332,14	1,00
95	Bodemgebied	-355,10	410,18	1,00
96	Bodemgebied	-256,44	474,63	1,00
100	bodemgebied	-654,62	105,81	1,00
101	bodemgebied	-576,62	204,03	1,00
102	bodemgebied	-7,54	822,99	1,00
103	bodemgebied	-172,20	154,92	1,00
104	bodemgebied	136,89	820,10	1,00
105	bodemgebied	116,67	837,44	1,00
106	bodemgebied	148,45	750,77	1,00
107	bodemgebied	-790,85	215,58	1,00
108	bodemgebied	-796,63	273,36	1,00
109	bodemgebied	-816,85	559,34	1,00
110	bodemgebied	-915,06	770,22	1,00
111	bodemgebied	-1351,26	669,11	1,00
112	bodemgebied	-949,73	634,45	1,00
113	bodemgebied	-932,40	362,91	1,00
114	bodemgebied	-542,42	-35,73	1,00
115	bodemgebied	-1238,60	414,91	1,00
116	bodemgebied	-1007,50	-3,96	1,00
117	bodemgebied	-1056,61	258,92	1,00
118	bodemgebied	-221,77	1024,94	1,00
119	bodemgebied	-65,78	845,84	1,00
120	bodemgebied	-161,11	886,28	1,00
8880	bodemgebied parkeerplaats	-229,72	917,73	0,50
8881	bodemgebied parkeerplaats	-73,28	827,29	0,50