

Aardgasleiding Zuid-Beveland

**Toetsingsadvies over de startnotitie/MER
en de aanvulling daarop**

17 januari 2007 / rapportnummer 1770-46

Toetsingsadvies over de startnotitie/MER Aardgasleiding Zuid-Beveland en de aanvulling daarop

Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over de startnotitie/MER over Aardgasleiding Zuid-Beveland en de aanvulling daarop,

uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle en Rijkswaterstaat Zeeland door de Commissie voor de milieueffectrapportage; namens deze


de werkgroep m.e.r.
Aardgasleiding Zuid-Beveland,

de secretaris



ir. I.G.M. de Bondt

de voorzitter



drs. L.H.J. Verheijen

Utrecht, 17 januari 2007



commissie voor de milieueffectrapportage

College van burgemeester en wethouders
gemeente Reimerswaal
Postbus 70
4416 ZH Kruiningen

uw kenmerk
06.014230

uw brief
30 november 2006

ons kenmerk
1770-47/Ib/jr

onderwerp
Toetsingsadvies over de startnotitie/MER
Aardgasleiding Zuid-Beveland
en de aanvulling daarop

doorkiesnummer
(030) 234 76 12

Utrecht,
17 januari 2007

Geacht college,

Inleiding

Delta NV heeft het voornemen om in het Sloegebied een gasgestookte elektriciteitscentrale van 840 MW te bouwen en te exploiteren. Om te kunnen voldoen aan de emissie-eisen die worden gesteld aan een elektriciteitscentrale, dient de centrale te worden voorzien van de brandstof hoogcalorisch gas (HC-gas). De transportcapaciteit van de bestaande gasinfrastructuur voor hoogcalorisch gas naar het Sloegebied is niet toereikend om de nieuwe centrale van HC-gas te voorzien. Hiervoor is een nieuwe gasleiding nodig. Delta is voornemens om een nieuwe 48" gasleiding van Woensdrecht tot aan het Sloegebied te realiseren. Ten behoeve van het realiseren van deze gasleiding moet een milieueffectrapportage (m.e.r.) worden doorlopen en is een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Procedureel

Delta NV heeft ervoor gekozen om de startnotitie en het milieueffectrapport (MER) te integreren. De startnotitie/MER heeft eenmaal ter inzage gelegen vóór het vaststellen van de richtlijnen en gezamenlijk met een aanvulling nogmaals na het vaststellen van de richtlijnen. De richtlijnen zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Reimerswaal, het college van burgemeester en wethouders van gemeente Kapelle en Rijkswaterstaat. De gemeenteraad van gemeente Woensdrecht heeft geen richtlijnen vastgesteld. Dit houdt in dat het compressorstation geen onderdeel meer uit maakt van de m.e.r.-procedure en dat er vooralsnog geen compressorstation wordt gerealiseerd.

Per brief d.d. 30 november 2006 is aan de Commissie voor de m.e.r. (verder aangeduid als "de Commissie") gevraagd om een toetsingsadvies uit te brengen over de startnotitie/MER en de aanvulling. De Commissie toetst het MER aan de richtlijnen en gaat na of alle milieu-informatie aanwezig is om milieuaspecten mee te kunnen laten wegen bij de noodzakelijke besluitvorming over de aardgasleiding door de colleges van burgemeester en wethouders van gemeente Reimerswaal en gemeente Kapelle en Rijkswaterstaat.

Oordeel over het MER

De Commissie is van oordeel dat **de essentiële informatie in het MER aanwezig** is. De startnotitie/MER is een uitvoerig document dat samen met de aanvulling een goed beeld geeft van de milieueffecten van de realisatie van de aardgasleiding. De documenten zijn helder van opbouw en voorzien van goed kaartmateriaal.

Meest milieuvriendelijke alternatief


In de startnotitie/MER en de aanvulling zijn verschillende locaties aangegeven voor het compressorstation. Uit de aanvulling blijkt dat het compressorstation niet noodzakelijk is voor het in gebruik nemen van de aardgasleiding. Het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) zou uit moeten gaan van een situatie zonder compressorstation. Het mma is in de aanvulling niet tekstueel aangepast. Het verschil in de milieueffecten tussen wel of niet realiseren van het compressorstation is dermate evident, dat dit geen grote omis-sie is in startnotitie/MER en de aanvulling.

Mitigerende maatregelen

Het voorkeursalternatief van de initiatiefnemer gaat, anders dan het mma, uit van open ontgraving ter hoogte van het Heggenreservaat Nisse. In de aanvulling zijn verschillende mitigerende maatregelen genoemd. De aanvulling laat in het midden of deze mitigerende maatregelen worden toegepast.

Alhoewel de m.e.r.-procedure formeel niet langer uit gaat van de realisatie van het compressorstation, neemt de Commissie toch de vrijheid om hier een opmerking in haar advies over op te nemen. De milieueffecten rondom de onderzochte locaties zijn in het MER in beeld gebracht. Ook is aangegeven welke mitigerende maatregelen er genomen kunnen/moeten worden om de geluidsbelasting te beperken. Wellicht dat er om financiële of technische redenen toch een compressorstation wordt gebouwd. Gezien het feit dat mitigerende maatregelen voor geluid noodzakelijk zijn, moet in dat geval niet alleen bij de aanvraag van de milieuvergunning, maar ook bij de besluitvorming in het kader van de ruimtelijke ordening kwantitatieve informatie worden verstrekt over de te nemen mitigerende maatregelen (uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de zaak Linderveld van 22 maart 2006, zaaknr. 200502510/1).

Met vriendelijke groet,



Mrs. L.H.J. Verheijen
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Aardgasleiding Zuid-Beveland

Afschrift aan:

College van burgemeester en wethouders gemeente Kapelle
Rijkswaterstaat Zeeland

BIJLAGEN

bij het toetsingsadvies over de startnotitie/MER
Aardgasleiding Zuid-Beveland
en de aanvulling daarop

(bijlagen 1 t/m 3)

BIJLAGE 1

Brief van het bevoegd gezag d.d. 30 november 2006 waarin de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen



Commissie voor de milieueffectrapportage	
Ingekomen:	01 DEC. 2006
nummer	01 DEC. 2006
Klassificatie	1770-31-36
afgeleverd door	Ib

JR BX

Oude Plein 1
Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen
Telefoon: (0113) 395 000
Telefax: (0113) 395 333
BNG 28 50 07 165
Postbank 51 335
internet: www.reimerswaal.nl
e-mail: gemeente@reimerswaal.nl

Commissie voor de milieueffectrapportage
Postbus 2345
3500 GH UTRECHT

Uw brief van :	Contactpersoon : C. Sinke-Sandee	Ons kenmerk : 06.014230
Uw kenmerk :	Telefoon : (0113) 395 357	Casnummer : 06.002534
	Telefax : (0113) 395 338	Bijlagen :

Onderwerp : MER Zuid-Bevelandleiding

Kruiningen, 30 november 2006

Geachte commissie,

Op 29 november 2006 heeft Delta N.V. de aanvulling op de Startnotitie/MER Zuid-Bevelandleiding ingediend. We zijn van oordeel dat het MER is opgesteld conform de vastgestelde richtlijnen, dat het voldoet aan de bepalingen uit de Wet milieubeheer en dat het geen onjuistheden bevat. De aanvulling vormt tezamen met de Startnotitie/MER de definitieve MER.

Het opgestelde MER zal tegelijkertijd met de ontwerp vrijstellingenbesluiten ex artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de aanvragen om vergunning in het kader van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken ter inzage worden gelegd. De terinzagelegging van het MER zal vanaf 7 december 2006 voor 6 weken plaatsvinden.


Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Sinke van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar onder het in het briefhoofd vermelde doorkiesnummer.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal


Ir. J. Gideonse
hoofd afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

BIJLAGE 2

Kennisgeving van het milieueffectrapport in Staatscourant nr. 238 d.d. 6 december 2006



RECHT

Bekendmaking

Milieueffectrapportage en verzoeken om vrijstelling en artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en aanpak vergoeding Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor de aanleg van de Zuid-Beverlanddijf.

Milieueffectrapportage Zuid-Beverlanddijf
Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimersdal maken bekend dat hi hi twee inkomende werken milieueffectrapportage (MER) van Delta N.V. te Middelburg voor de aanleg van een aardgastransportleiding van Woensdrecht naar Vlissingen-Oost.

Op grond van artikel 22 van de Wet milieubeheer is ter voorbereiding van deze activiteit het opstellen van een milieueffectrapport (MER) vereist. De gemeente Reimersdal vervult rol van coördinerend orgaan bij dit MER. Doel van de maas-procedure is het milieubehoud, naast andere belangen, een voorwaarde te laten spelen bij de besluitvorming.

Het MER ligt van 7 december 2006 tot en met 17 januari 2007 ter inzage in:
- het gemeentehuis aan het Oude Plein 1 in Kruiningen. Het gemeentehuis is op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 09.00 tot 14.00 uur en op woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en verder uitsluitend op afspraak. Zo'n afspraak kunt u maken met het sectoreerstel onder doorkennummer (0113) 39 53 55.
- het gemeentehuis van de gemeente Kapelle, Kerfplein 1 in Kapelle, het gemeentehuis is geopend op maandag en woensdag tussen 09.00 en 16.00 uur, op dinsdag en vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur en op donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur.
- bij Rijswaterstaat, directie Zeeland, Poederdelaan 18 te Middelburg.

Eenieder kan gedurende de termijn van de ter inzage legging van de MER zijn reacties schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders van Reimersdal. Het adres hiër college van Burgemeester en wethouders van Reimersdal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen.

Inpraakavond
Daarmee kunt u opmerkingen over de conceptvrijstellingsbesluiten mondeling inbrengen tijdens bovengenoemde inpraakavond voor het MER. Deze zal op 20 december 2006 plaatsvinden om 20.00 uur in Hotel Coes, Anthony Folkerstraat 100 in Coes.

Wij verzoeken u om uw voorstel aan te melden bij mevrouw Smitke van de gemeente Reimersdal, tel. 0113 395000, of uw aanmelding te mailen naar ca@reimersdal.nl.

De stellen liggen gedurende genoemde termijn voor eenieder ter inzage in de publiekhal van het gemeentehuis van Kapelle aan het Kerfplein 1 te Kapelle. Het gemeentehuis is geopend op maandag en woensdag tussen 09.00 en 16.00 uur, op dinsdag en vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur en op donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur.

In het gemeentehuis aan het Oude Plein 1 in Kruiningen. Het gemeentehuis is op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 09.00 tot 14.00 uur en op woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en verder uitsluitend op afspraak. Zo'n afspraak kunt u maken met het sectoreerstel onder doorkennummer (0113) 39 53 55.

Kapelle/Kruiningen, 6 december 2006
Burgemeester en wethouders van Kapelle, Reimersdal, namens directie wethouder Ruimtelijke Ordening en Milieu, C.J.J. Burger
Burgemeester en wethouders van Kruiningen, hoofdadfaling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, J.J. Gideonse

Vergoeding Wet beheer rijkswaterstaatswerken
De minister van Verkeer en Waterstaat maakt, opzet op de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij het voornemen heeft postuul te beschikken op de aanleg van Delta Energy B.V. te Middelburg van vergoeding op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor het leggen van een gasleiding onder de rijksweg A58 en N62 alomede onder het kanaal door Zuid-Beverland.

De aanvragen, de ontwerpbijdrageplannen de terzake zijnde stukken liggen met ingang van donderdag 7 december 2006 gedurende zes weken ter inzage op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur (voor wat betreft de gemeente Reimersdal tussen 09.00 en 14.00 uur en op vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur) op de volgende adressen:

1. Rijswaterstaat directie Zeeland, Poederdelaan 18 (informatiecentrum kamer 1.17), 4335 JA Middelburg, tel. (0118) 62 20 00;
2. Rijswaterstaat Regiodirectie Zeeland, Eerbeekstraat 96, 4461 AS Goes, tel. (0113) 24 75 00;
3. Gemeente Reimersdal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, tel. (0113) 39 50 00;
4. Gemeente Kapelle, Kerfplein 1, 4421 AA Kapelle, tel. (0113) 33 31 10.

Cadumede woonwende termijn kunt u zienswijzen omtrent de aanvragen en de ontwerpbijdrageplannen indien bij het hoofd van het ondermaale Wegerdistrict.

De indeling van de zienswijzen kan zowel mondeling geschieden.

Inpraakavond
Daarmee kunt u opmerkingen over de conceptvrijstellingsbesluiten mondeling inbrengen tijdens bovengenoemde inpraakavond voor het MER. Deze zal op 20 december 2006 plaatsvinden om 20.00 uur in Hotel Coes, Anthony Folkerstraat 100 in Coes.

Wij verzoeken u om uw voorstel aan te melden bij mevrouw Smitke van de gemeente Reimersdal, tel. 0113 395000, of uw aanmelding te mailen naar ca@reimersdal.nl.

Wijstelling en artikel 19, lid 1 van de WRO Zuid-Beverlanddijf
Burgemeester en wethouders van de gemeenten Kapelle en Reimersdal maken bekend dat hi hi twee inkomende werken milieueffectrapportage (MER) van Delta N.V. te Middelburg voor de aanleg van een aardgastransportleiding van Woensdrecht naar Vlissingen-Oost.

Verzoek van Delta N.V. om vrijstelling te verlenen en artikel 19, lid 1 van de WRO voor het aanleggen van een gedeelte van een aardgas-transportleiding (Zuid-Beverlanddijf) buiten de planologisch vastgelegde bestemmingen ten behoeve van de aanleg van het Kanaal door Zuid-Beverland ten noorden van Vlak, zowel ten westen als ten oosten van het kanaal.

Ter hoogte van de gemeentegrens tussen de gemeenten Reimersdal en Kapelle knipt de bestemmingstrook het Kanaal door Zuid-Beverland. De legging van een aardgasbestandsleiding maakt de aanleg van de Zuid-Beverlanddijf binnen de daarvoor bestemde bestemming mogelijk.

Verzukt een oogpunt van technische uitvoerbaarheid, met als bijkomend aspect om nieuwe schade aan onliggende gebouwen te voorkomen. In het traject van de Zuid-Beverlanddijf op de bestaande onroerend goed onder ten noorden van de bestemming "Buitengebied" gepland.

Hiër realiseren van de aardgasleiding ter hoogte van de legging bij het Kanaal door Zuid-Beverland is in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen "Buitengebied". Voor het gebied waarin het verzoek is gedaan zijn nieuwe bestemmingsplannen in voorbereiding.

Aangezien het verzoek past in de ontwerpen van de bestemmingen van de bestaande bestemmingen Buitengebied en de bestaande bestemming is met de bestaande planologische situatie voor dit gebied, zijn wij in bereid bereid bereid bereid te verzoeken om het verzoek en de daaropvolgende procedure, zwaai te wijzen. Het verzoek wordt in een logisch oogpunt behandeld. Het verzoek wordt in een reactie ingekomen.

BIJLAGE 3

Projectgegevens

Initiatiefnemer: DELTA Energy B.V.

Bevoegd gezag: College van burgemeester en wethouders van gemeente Reimerswaal, college van burgemeester en wethouders van gemeente Kapelle en Rijkswaterstaat Zeeland

Besluit: meerdere artikel 19 procedures

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C8

Activiteit: realisatie van een aardgasleiding

Procedurele gegevens:

kennisgeving startnotitie: 24 mei 2006

richtlijnenadvies uitgebracht: 12 juli 2006

richtlijnen vastgesteld: 10 augustus 2006

kennisgeving MER: 6 december 2006

toetsingsadvies uitgebracht: 17 januari 2007

Bijzonderheden: In deze procedure zijn de startnotitie en het MER samengevoegd in één document. Na vaststellen van de richtlijnen door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Reimerswaal, college van burgemeester en wethouders van gemeente Kapelle en Rijkswaterstaat Zeeland is op een aantal punten een aanvulling geschreven. Uit de aanvulling blijkt dat de gemeenteraad van gemeente Woensdrecht geen richtlijnen heeft vastgesteld. Dit houdt in dat het compressorstation geen onderdeel meer uit maakt van de m.e.r.-procedure en dat er vooralsnog geen compressorstation wordt gerealiseerd.

Samenstelling van de werkgroep:

ing. F. Mertens

ir. B. Smolders (alleen richtlijnen)

drs. L.J.H. Verheijen (voorzitter)

prof.ir. J.J. Van der Vuurst de Vries

Secretaris van de werkgroep:

ir. I.G.M. de Bondt

**Toetsingsadvies over de startnotitie/MER
Aardgasleiding Zuid-Beveland en de aanvulling daarop**

Delta NV heeft het voornemen om in het Sloegebied een gasgestookte elektriciteitscentrale van 840 MW te bouwen en te exploiteren. Om te kunnen voldoen aan de emissie-eisen die worden gesteld aan een elektriciteitscentrale, dient de centrale te worden voorzien van de brandstof hoogcalorisch gas (HC-gas). De transportcapaciteit van de bestaande gasinfrastructuur voor hoogcalorisch gas naar het Sloegebied is niet toereikend om de nieuwe centrale van HC-gas te voorzien. Hiervoor is een nieuwe gasleiding nodig. Delta NV is voornemens om een nieuwe 48" gasleiding van Woensdrecht tot aan het Sloegebied te realiseren. Ten behoeven van het realiseren van deze gasleiding wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) worden doorlopen en moet een Milieurapport (MER) worden opgesteld.

ISBN-10: 90-421-2025-8

ISBN-13: 978-90-421-2025-9