

## ***Tussentijds advies Commissie m.e.r. over milieueffectrapport windpark N33 Groningen***

### **Milieueffecten windpark N33 goed beschreven**

**De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor een windpark N33 in de gemeenten Menterwolde, Oldambt en Veendam tussentijds beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft.**

*De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de minister van Economische zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu - besluit over het project. Zie ook [www.commissiemer.nl](http://www.commissiemer.nl).*

#### **Het project**

Samenwerkingsverband Windpark N33 en RWE Innogy Windpower Netherlands willen samen een windpark realiseren in Menterwolde, Oldambt en Veendam. Het park ligt langs de N33, van Veendam naar de Rijksweg A7. Het park krijgt een totaalvermogen van minimaal 100 megawatt (MW). Om het park mogelijk te maken wordt een Rijksinpassingsplan opgesteld. Daarnaast zijn voor het park verschillende vergunningen nodig. Voordat er een besluit wordt genomen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

De minister van Economische zaken heeft de Commissie gevraagd het rapport tussentijds te toetsen. Hierdoor kan de minister het oordeel van de Commissie verwerken in de ontwerpbesluiten.

#### **Het tussentijdse toetsingsadvies**

De Commissie vindt dat het rapport een goed beeld geeft van de gevolgen van het plan voor de leefomgeving, de natuur, het landschap, de veiligheid en de energieopbrengst. In het rapport zijn zes inrichtingsvarianten beschreven met 23 tot 35 turbines op verschillende locaties. Deze varianten laten zien hoe bij het verdelen van de turbines over het plangebied met al die gevolgen rekening kan worden gehouden. Hiermee is duidelijk welke keuzes vanuit het oogpunt van milieu voorliggen.

De Commissie adviseert te bekijken of enkele optimalisatiemogelijkheden die nog niet zijn onderzocht, verdere milieuvordelen opleveren. Het gaat om de toepassing van turbines in de 4 MW-klasse en om alternatieve methoden waarmee nachtelijke hinder door de verlichting van het windpark kan worden verminderd.

Het voorontwerp inpassingsplan en het milieueffectrapport zijn te vinden op:

<http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken/windpark-n33/fase-1>

---

#### **Noot voor de redactie**

Het volledige advies vindt u op <http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2589>  
Voor meer informatie kunt u bellen met Veronica ten Holder, 030 – 234 76 66 of 06 – 310 464 79