

Advies Commissie m.e.r. over modernisering Clauscentrale Maasbracht

Milieueffectrapport bijna compleet

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de modernisering van de Clauscentrale in Maasbracht beoordeeld. Het rapport bevat veel goede informatie, maar is nog niet helemaal compleet. Er ontbreekt nog informatie over de effecten op natuur.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de Minister van Economische Zaken (EZ) - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project

Essent Power B.V. is van plan om de Clauscentrale in Maasbracht te moderniseren tot een STEG-installatie (STEG staat voor SToom- En Gasturbine). Deze centrale wekt elektriciteit op uit aardgas. De centrale wordt daardoor efficiënter en het vermogen wordt groter. Voor het voornemen is een rijksinpassingsplan nodig en een aantal vergunningen. Voordat de minister van Economische zaken een besluit neemt zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

De minister heeft de Commissie nu gevraagd het rapport te toetsen.

Het advies

De Commissie vindt dat het rapport goede informatie bevat over het project en de mogelijke varianten voor technische uitvoering en bedrijfsvoering. De milieugevolgen zijn uitgebreid beschreven en onderbouwd.

In het rapport ontbreekt nog informatie over de effecten van geluidversterking op broedvogels in natuurgebieden die direct naast de centrale liggen. Ook is volgens de Commissie nog niet duidelijk of het project kan voldoen aan de Natuurbeschermingswet.

De Commissie adviseert de minister om deze natuurinformatie eerst in beeld te laten brengen en dan pas te besluiten over het project.

Noot voor de redactie

Het volledige advies vindt u op <http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3031>
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73